Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.08.16 | 24,00 | | 32,60 | 17,44 | 15,16 | 68,03 | 67,02 | 1,02 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | - | 67,99 | 0,00 | 1,01 | | | 1,05 |
| 25.08.16 | 24,00 | | 32,37 | 17,28 | 15,09 | 68,09 | 67,06 | 1,04 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 15,11 | - | 68,06 | 0,00 | 1,01 | | | 1,05 |
| 26.08.16 | 24,00 | | 33,00 | 17,40 | 15,60 | 67,94 | 67,02 | 0,92 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | - | 67,83 | 0,00 | 1,04 | | | 1,08 |
| 27.08.16 | 24,00 | | 33,25 | 17,43 | 15,82 | 68,21 | 67,25 | 0,96 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | - | 68,16 | 0,00 | 1,06 | | | 1,10 |
| 28.08.16 | 24,00 | | 33,00 | 17,30 | 15,70 | 68,17 | 67,12 | 1,04 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 0,00 | 15,73 | - | 68,07 | 0,00 | 1,05 | | | 1,09 |
| 29.08.16 | 24,00 | | 32,97 | 17,34 | 15,62 | 68,02 | 67,01 | 1,01 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 15,67 | - | 67,93 | 0,00 | 1,04 | | | 1,08 |
| 30.08.16 | 24,00 | | 31,61 | 17,15 | 14,46 | 67,56 | 66,52 | 1,05 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 14,45 | - | 67,51 | 0,00 | 0,96 | | | 1,00 |
| 31.08.16 | 24,00 | | 33,39 | 17,08 | 16,31 | 67,59 | 66,47 | 1,12 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | - | 67,56 | 0,00 | 1,08 | | | 1,12 |
| 01.09.16 | 24,00 | | 33,56 | 17,32 | 16,25 | 68,09 | 67,11 | 0,98 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | - | 67,96 | 0,00 | 1,08 | | | 1,12 |
| 02.09.16 | 24,00 | | 34,50 | 17,19 | 17,31 | 68,36 | 67,31 | 1,05 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | 0,00 | 17,41 | - | 68,31 | 0,00 | 1,16 | | | 1,20 |
| 03.09.16 | 24,00 | | 34,96 | 17,28 | 17,68 | 68,07 | 67,02 | 1,05 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | - | 68,02 | 0,00 | 1,19 | | | 1,22 |
| 04.09.16 | 24,00 | | 36,46 | 17,17 | 19,29 | 67,77 | 66,77 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | - | 67,69 | 0,00 | 1,29 | | | 1,33 |
| 05.09.16 | 24,00 | | 34,46 | 17,51 | 16,95 | 68,17 | 67,14 | 1,02 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | - | 68,08 | 0,00 | 1,14 | | | 1,17 |
| 06.09.16 | 24,00 | | 34,32 | 18,36 | 15,95 | 67,57 | 66,58 | 0,98 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 16,06 | - | 67,47 | 0,00 | 1,06 | | | 1,10 |
| 07.09.16 | 24,00 | | 34,96 | 18,10 | 16,85 | 68,11 | 67,15 | 0,96 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | 0,00 | 16,97 | - | 68,01 | 0,00 | 1,13 | | | 1,17 |
| 08.09.16 | 24,00 | | 36,54 | 17,61 | 18,93 | 67,88 | 66,81 | 1,08 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 19,11 | - | 67,81 | 0,00 | 1,27 | | | 1,31 |
| 09.09.16 | 24,00 | | 34,93 | 17,74 | 17,19 | 67,93 | 66,92 | 1,02 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 17,33 | - | 67,82 | 0,00 | 1,15 | | | 1,19 |
| 10.09.16 | 24,00 | | 36,51 | 17,72 | 18,79 | 68,05 | 67,04 | 1,01 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 18,97 | - | 67,95 | 0,00 | 1,26 | | | 1,30 |
| 11.09.16 | 24,00 | | 35,89 | 17,54 | 18,35 | 67,83 | 66,80 | 1,03 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | - | 67,77 | 0,00 | 1,23 | | | 1,26 |
| 12.09.16 | 24,00 | | 35,00 | 17,88 | 17,12 | 67,87 | 66,94 | 0,94 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | - | 67,73 | 0,00 | 1,15 | | | 1,18 |
| 13.09.16 | 24,00 | * | 32,15 | 12,98 | 19,17 | 66,59 | 65,80 | 0,79 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | - | 66,12 | 0,00 | 1,26 | | | 1,29 |
| 14.09.16 | 24,00 | | 24,15 | 5,92 | 18,23 | 67,06 | 64,12 | 2,94 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | - | 67,05 | 0,00 | 1,21 | | | 1,24 |
| 15.09.16 | 24,00 | | 23,84 | 5,75 | 18,09 | 66,90 | 64,18 | 2,72 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | - | 66,82 | 0,00 | 1,20 | | | 1,23 |
| 16.09.16 | 24,00 | | 25,75 | 5,42 | 20,33 | 67,24 | 64,40 | 2,83 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | - | 67,12 | 0,00 | 1,35 | | | 1,38 |
| 17.09.16 | 24,00 | | 27,70 | 5,16 | 22,54 | 67,29 | 64,30 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | - | 67,20 | 0,00 | 1,50 | | | 1,53 |
| 18.09.16 | 24,00 | | 28,78 | 5,15 | 23,63 | 67,18 | 64,18 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | - | 67,08 | 0,00 | 1,57 | | | 1,60 |
| 19.09.16 | 24,00 | * | 24,16 | 4,91 | 19,25 | 66,75 | 63,50 | 3,25 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | - | 66,68 | 0,00 | 1,27 | | | 1,30 |
| 20.09.16 | 24,00 | | 22,90 | 4,43 | 18,47 | 65,96 | 62,94 | 3,01 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | - | 65,79 | 0,00 | 1,20 | | | 1,23 |
| 21.09.16 | 24,00 | | 26,01 | 4,66 | 21,35 | 62,25 | 59,51 | 2,74 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 21,49 | - | 62,13 | 0,00 | 1,31 | | | 1,34 |
| 22.09.16 | 24,00 | * | 26,04 | 4,82 | 21,22 | 62,87 | 59,87 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 0,03 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 21,36 | - | 62,79 | 0,00 | 1,32 | | | 1,35 |
| Среднее | 24,00 | - | 31,53 | 13,63 | 17,89 | 67,31 | 65,73 | 1,59 | 6,00 | 3,00 | 0,04 | 17,65 | - | - | 18,02 | - | 18,02 | - | 67,22 | - | 1,18 | - | - | 1,22 |
| Итого | 720,00 | | 945,76 | 409,04 | 536,72 | | | | | | 1,08 | 529,47 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | | | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 36,62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.08.16 05:00 | 188851,91 | 167402,65 | 22725,73 | 0,00 | 23265,50 | 0,00 | 5239,81 | 1659,04 | - |
| | 23.09.16 09:00 | 189799,45 | 167809,34 | 23259,28 | 0,00 | 23810,16 | 0,00 | 5276,67 | 1664,82 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -8,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **540,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать исполнителя

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.