Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	1,61	0,00	1,61	47,87	22,12	25,75	7,00	5,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	-	43,18	0,00	0,08			0,08
25.08.16	24,00	-	1,50	0,00	1,50	45,15	22,03	23,12	7,00	5,00	0,01	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	-	43,67	0,00	0,06			0,07
26.08.16	24,00	-	2,03	0,00	2,03	47,69	22,28	25,41	7,00	5,00	0,03	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	-	45,32	0,00	0,06			0,10
27.08.16	24,00	-	0,18	0,00	0,18	23,57	21,83	1,74	7,00	5,00	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	-	24,86	0,00	0,04			0,04
28.08.16	24,00	-	0,54	0,00	0,54	22,44	20,65	1,79	7,00	5,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	-	22,26	0,00	0,03			0,03
29.08.16	24,00	-	1,76	0,00	1,76	44,74	20,69	24,05	7,00	5,00	0,02	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	-	42,69	0,00	0,06			0,08
30.08.16	24,00	-	1,81	0,00	1,81	46,02	21,31	24,71	7,00	5,00	0,01	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	-	45,72	0,00	0,07			0,08
31.08.16	24,00	-	1,89	0,00	1,89	45,93	20,95	24,98	7,00	5,00	0,02	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	-	45,10	0,00	0,07			0,09
01.09.16	24,00	-	1,46	0,00	1,46	43,71	21,03	22,68	7,00	5,00	0,02	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	-	43,65	0,00	0,05			0,07
02.09.16	24,00	-	1,25	0,00	1,25	45,55	21,26	24,29	7,00	5,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	-	44,02	0,00	0,06			0,06
03.09.16	24,00	-	0,69	0,00	0,69	26,66	20,69	5,97	7,00	5,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	-	26,91	0,00	0,03			0,03
04.09.16	24,00	-	0,66	0,00	0,66	24,62	20,32	4,30	7,00	5,00	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	-	24,05	0,00	0,05			0,05
05.09.16	24,00	-	1,52	0,00	1,52	42,44	20,45	21,99	7,00	5,00	0,01	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	38,37	0,00	0,05			0,06
06.09.16	24,00	-	2,04	0,00	2,04	51,53	20,66	30,87	7,00	5,00	0,03	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	-	44,82	0,00	0,08			0,11
07.09.16	24,00	-	1,35	0,00	1,35	45,22	20,61	24,61	7,00	5,00	0,01	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	-	46,17	0,00	0,05			0,06
08.09.16	24,00	-	1,59	0,00	1,59	45,77	20,45	25,32	7,00	5,00	0,01	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	-	46,59	0,00	0,06			0,07
09.09.16	24,00	-	1,34	0,00	1,34	46,63	20,23	26,40	7,00	5,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	-	41,22	0,00	0,07			0,07
10.09.16	24,00	-	0,48	0,00	0,48	24,10	19,92	4,18	7,00	5,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	-	24,84	0,00	0,04			0,04
11.09.16	24,00	-	0,18	0,00	0,18	20,97	19,85	1,12	7,00	5,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	-	20,66	0,00	0,00			0,00
12.09.16	24,00	-	1,86	0,00	1,86	45,91	19,93	25,98	7,00	5,00	0,02	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	-	44,15	0,00	0,07			0,09
13.09.16	24,00	-	2,12	0,00	2,12	52,64	20,17	32,47	7,00	5,00	0,02	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	-	44,84	0,00	0,09			0,11
14.09.16	24,00	-	2,04	0,00	2,04	48,01	20,12	27,89	7,00	5,00	0,00	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	-	41,10	0,00	0,10			0,10
15.09.16	24,00	-	1,50	0,00	1,50	47,53	20,11	27,42	7,00	5,00	0,00	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	-	39,97	0,00	0,10			0,10
16.09.16	24,00	-	1,62	0,00	1,62	46,83	19,93	26,90	7,00	5,00	0,01	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	-	47,54	0,00	0,06			0,08
17.09.16	24,00	-	1,55	0,00	1,55	41,44	19,66	21,78	7,00	5,00	0,00	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	-	39,01	0,00	0,07			0,07
18.09.16	24,00	-	1,13	0,00	1,13	44,24	19,39	24,85	7,00	5,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	-	37,38	0,00	0,08			0,08
19.09.16	24,00	-	2,52	2,47	0,05	51,08	48,56	2,52	7,00	5,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	-	48,67	0,00	0,09			0,09
20.09.16	24,00	-	1,78	0,90	0,88	48,58	26,93	21,65	7,00	5,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	-	43,68	0,00	0,07			0,07
21.09.16	24,00	-	2,24	1,06	1,18	50,62	23,24	27,38	7,00	5,00	0,03	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	38,76	0,00	0,06			0,09
22.09.16	24,00	-	2,37	1,40	0,97	51,17	20,11	31,06	7,00	5,00	0,04	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	-	46,52	0,00	0,06			0,10
Среднее	24,00	-	1,49	0,19	1,29	42,29	21,85	20,44	7,00	5,00	0,01	1,56	-	-	1,56	-	1,56	-	39,52	-	0,06	-	-	0,07
Итого	720,00		44,61	5,83	38,78						0,29	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00			1,87	0,00	0,00	2,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 08:00	19453,40	18723,57	410,11	0,00	414,18	0,00	557,07	-	-
	23.09.16 09:00	19498,39	18729,82	456,91	0,00	460,98	0,00	558,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -0,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Лицензия Ростехнадзора
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.