Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	104,08	95,92	8,16	68,81	68,64	0,17	7,00	5,00	0,08	7,33	-	-	7,49	-	7,49	-	68,87	-	0,50			0,58
25.08.16	24,00	-	102,91	95,21	7,70	68,83	68,66	0,17	7,00	5,00	0,07	6,93	-	-	7,09	-	7,09	-	68,71	-	0,48			0,55
26.08.16	24,00	-	103,65	95,99	7,66	68,62	68,47	0,15	7,00	5,00	0,08	6,76	-	-	6,92	-	6,92	-	68,47	-	0,46			0,55
27.08.16	24,00	-	104,02	96,12	7,90	68,90	68,74	0,16	7,00	5,00	0,08	7,00	-	-	7,16	-	7,16	-	68,73	-	0,48			0,56
28.08.16	24,00	-	103,41	95,04	8,37	68,98	68,82	0,16	7,00	5,00	0,07	7,59	-	-	7,75	-	7,75	-	68,80	-	0,52			0,60
29.08.16	24,00	-	103,99	95,77	8,22	68,82	68,66	0,16	7,00	5,00	0,08	7,35	-	-	7,52	-	7,52	-	68,67	-	0,51			0,59
30.08.16	24,00	-	103,01	94,31	8,70	68,41	68,25	0,16	7,00	5,00	0,08	7,85	-	-	8,05	-	8,05	-	68,34	-	0,54			0,61
31.08.16	24,00	-	102,91	93,99	8,92	68,41	68,24	0,17	7,00	5,00	0,08	8,11	-	-	8,29	-	8,29	-	68,38	-	0,55			0,63
01.09.16	24,00	-	103,72	96,05	7,67	68,88	68,73	0,15	7,00	5,00	0,06	7,02	-	-	7,17	-	7,17	-	68,68	-	0,48			0,55
02.09.16	24,00	-	102,92	95,09	7,83	69,07	68,90	0,17	7,00	5,00	0,06	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	69,00	-	0,50			0,56
03.09.16	24,00	-	104,09	96,16	7,93	68,67	68,50	0,17	7,00	5,00	0,07	7,25	-	-	7,42	-	7,42	-	68,57	-	0,50			0,57
04.09.16	24,00	-	104,29	94,66	9,63	68,41	68,25	0,16	7,00	5,00	0,07	8,85	-	-	9,04	-	9,04	-	68,30	-	0,61			0,68
05.09.16	24,00	-	92,28	84,00	8,28	64,58	64,66	-0,08	7,00	5,00	0,03	8,01	-	-	8,14	-	8,14	-	62,33	-	0,50			0,53
06.09.16	24,00	-	86,42	78,87	7,55	70,97	70,65	0,32	7,00	5,00	0,09	6,68	-	-	6,85	-	6,85	-	71,95	-	0,48			0,57
07.09.16	24,00	-	86,66	79,00	7,66	76,30	76,04	0,26	7,00	5,00	0,10	6,78	-	-	6,96	-	6,96	-	76,26	-	0,52			0,61
08.09.16	24,00	-	83,71	75,68	8,03	75,98	75,76	0,22	7,00	5,00	0,10	6,93	-	-	7,11	-	7,11	-	75,54	-	0,53			0,63
09.09.16	24,00	-	83,11	74,73	8,38	74,51	74,25	0,26	7,00	5,00	0,12	7,08	-	-	7,25	-	7,25	-	74,40	-	0,52			0,65
10.09.16	24,00	-	84,46	76,71	7,75	76,33	76,06	0,27	7,00	5,00	0,13	6,36	-	-	6,53	-	6,53	-	76,32	-	0,49			0,62
11.09.16	24,00	-	81,78	72,90	8,88	77,68	77,38	0,30	7,00	5,00	0,12	7,62	-	-	7,82	-	7,82	-	77,70	-	0,59			0,72
12.09.16	24,00	-	81,08	73,08	8,00	78,65	78,37	0,28	7,00	5,00	0,13	6,75	-	-	6,94	-	6,94	-	78,49	-	0,53			0,66
13.09.16	24,00	-	73,05	65,17	7,88	79,20	78,87	0,33	7,00	5,00	0,12	6,70	-	-	6,89	-	6,89	-	79,10	-	0,53			0,65
14.09.16	24,00	-	73,92	65,90	8,02	79,10	78,79	0,31	7,00	5,00	0,12	6,79	-	-	6,98	-	6,98	-	78,91	-	0,54			0,66
15.09.16	24,00	-	73,11	64,70	8,41	78,85	78,53	0,32	7,00	5,00	0,12	7,17	-	-	7,37	-	7,37	-	78,64	-	0,57			0,69
16.09.16	24,00	-	73,67	64,75	8,92	77,60	77,31	0,29	7,00	5,00	0,12	7,64	-	-	7,86	-	7,86	-	77,28	-	0,59			0,71
17.09.16	24,00	-	75,57	67,04	8,53	75,32	75,04	0,28	7,00	5,00	0,13	7,08	-	-	7,26	-	7,26	-	75,14	-	0,53			0,66
18.09.16	24,00	-	65,95	56,99	8,96	76,19	75,85	0,34	7,00	5,00	0,12	7,76	-	-	7,96	-	7,96	-	76,03	-	0,59			0,71
19.09.16	24,00	-	80,60	71,24	9,36	71,52	71,35	0,17	7,00	5,00	0,13	7,87	-	-	8,06	-	8,06	-	70,83	-	0,56			0,69
20.09.16	24,00	-	89,89	80,86	9,03	67,92	67,76	0,16	7,00	5,00	0,13	7,47	-	-	7,63	-	7,63	-	67,46	-	0,50			0,63
21.09.16	24,00	-	79,50	70,02	9,48	63,46	63,26	0,20	7,00	5,00	0,08	8,49	-	-	8,66	-	8,66	-	63,49	-	0,54			0,62
22.09.16	24,00	-	72,76	63,42	9,34	64,06	63,88	0,18	7,00	5,00	0,09	8,12	-	-	8,27	-	8,27	-	63,64	-	0,52			0,61
Среднее	24,00	-	89,35	80,98	8,37	71,77	71,56	0,21	7,00	5,00	0,10	7,35	-	-	7,53	-	7,53	-	71,57	-	0,53	-	-	0,62
Итого	720,00		2680,52	2429,37	251,15						2,87	220,54	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00			15,76	0,00	0,00	18,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	20977,57	17606,63	1772,44	-	1816,90	-	1491,21	-	-
	23.09.16 06:00	23655,16	20032,38	1993,63	-	2043,36	-	509,87	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = -3,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20 СЕН 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта