Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,12

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	279,21	268,05	11,16	68,86	68,84	0,02	7,00	5,00	0,32	6,71	-	-	6,87	-	6,87	-	69,01	-	0,46			0,79
25.08.16	24,00	-	274,67	262,55	12,12	68,87	68,84	0,03	7,00	5,00	0,33	7,53	-	-	7,69	-	7,69	-	69,08	-	0,52			0,85
26.08.16	24,00	-	276,11	263,23	12,88	68,66	68,64	0,02	7,00	5,00	0,35	7,98	-	-	8,18	-	8,18	-	68,65	-	0,55			0,90
27.08.16	24,00	-	275,18	263,31	11,87	68,94	68,93	0,01	7,00	5,00	0,35	7,01	-	-	7,18	-	7,18	-	68,92	-	0,48			0,83
28.08.16	24,00	-	272,03	259,59	12,44	69,02	68,99	0,03	7,00	5,00	0,36	7,44	-	-	7,59	-	7,59	-	68,97	-	0,51			0,88
29.08.16	24,00	-	274,26	260,70	13,56	68,84	68,81	0,03	7,00	5,00	0,39	8,14	-	-	8,31	-	8,31	-	68,90	-	0,56			0,95
30.08.16	24,00	-	270,29	258,17	12,12	68,44	68,42	0,02	7,00	5,00	0,35	7,22	-	-	7,37	-	7,37	-	68,50	-	0,49			0,85
31.08.16	24,00	-	269,84	255,73	14,11	68,44	68,42	0,02	7,00	5,00	0,39	8,71	-	-	8,91	-	8,91	-	68,54	-	0,60			0,98
01.09.16	24,00	-	272,49	260,28	12,21	68,92	68,89	0,03	7,00	5,00	0,38	7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	68,88	-	0,48			0,86
02.09.16*	24,00	-	269,25	257,52	11,73	69,11	69,08	0,03	7,00	5,00	0,37	6,60	-	-	6,73	-	6,73	-	69,17	-	0,46			0,83
03.09.16	24,00	-	270,99	258,33	12,66	68,70	68,67	0,03	7,00	5,00	0,37	7,53	-	-	7,69	-	7,69	-	68,84	-	0,52			0,89
04.09.16	24,00	-	267,96	254,57	13,39	68,44	68,42	0,02	7,00	5,00	0,36	8,33	-	-	8,51	-	8,51	-	68,44	-	0,57			0,93
05.09.16	24,00	-	241,89	229,88	12,01	64,53	64,63	-0,10	7,00	5,00	0,22	8,90	-	-	9,05	-	9,05	-	61,85	-	0,55			0,77
06.09.16	24,00	-	235,57	223,90	11,67	71,00	70,88	0,12	7,00	5,00	0,31	7,63	-	-	7,81	-	7,81	-	72,38	-	0,55			0,86
07.09.16	24,00	-	235,90	223,96	11,94	76,31	76,23	0,08	7,00	5,00	0,42	6,78	-	-	6,95	-	6,95	-	76,56	-	0,52			0,94
08.09.16	24,00	-	226,53	215,11	11,42	76,00	75,93	0,07	7,00	5,00	0,37	6,87	-	-	7,05	-	7,05	-	75,73	-	0,52			0,89
09.09.16	24,00	-	221,36	211,27	10,09	74,56	74,49	0,07	7,00	5,00	0,30	6,33	-	-	6,50	-	6,50	-	74,63	-	0,47			0,78
10.09.16	24,00	-	226,65	215,57	11,08	76,35	76,27	0,08	7,00	5,00	0,29	7,60	-	-	7,78	-	7,78	-	76,70	-	0,58			0,87
11.09.16	24,00	-	217,30	206,03	11,27	77,68	77,59	0,09	7,00	5,00	0,27	8,06	-	-	8,26	-	8,26	-	77,89	-	0,63			0,90
12.09.16	24,00	-	216,59	205,86	10,73	78,65	78,56	0,09	7,00	5,00	0,29	7,31	-	-	7,50	-	7,50	-	78,74	-	0,58			0,87
13.09.16	24,00	-	194,86	184,47	10,39	79,19	79,08	0,11	7,00	5,00	0,28	7,24	-	-	7,42	-	7,42	-	79,26	-	0,57			0,85
14.09.16	24,00	-	201,90	190,65	11,25	79,10	79,00	0,10	7,00	5,00	0,34	7,37	-	-	7,56	-	7,56	-	79,17	-	0,58			0,92
15.09.16	24,00	-	203,05	191,43	11,62	78,84	78,74	0,10	7,00	5,00	0,37	7,21	-	-	7,40	-	7,40	-	78,90	-	0,57			0,94
16.09.16	24,00	-	204,18	192,36	11,82	77,59	77,51	0,08	7,00	5,00	0,37	7,35	-	-	7,53	-	7,53	-	77,18	-	0,57			0,94
17.09.16	24,00	-	210,85	198,26	12,59	75,33	75,23	0,10	7,00	5,00	0,37	8,08	-	-	8,27	-	8,27	-	75,54	-	0,61			0,98
18.09.16	24,00	-	183,56	171,60	11,96	76,18	76,07	0,11	7,00	5,00	0,31	8,22	-	-	8,44	-	8,44	-	76,21	-	0,62			0,94
19.09.16	24,00	-	222,64	211,00	11,64	71,57	71,52	0,05	7,00	5,00	0,32	7,54	-	-	7,71	-	7,71	-	70,94	-	0,53			0,85
20.09.16	24,00	-	247,84	234,85	12,99	67,93	67,92	0,01	7,00	5,00	0,30	8,82	-	-	9,00	-	9,00	-	67,50	-	0,60			0,90
21.09.16	24,00	-	213,40	201,10	12,30	63,48	63,43	0,05	7,00	5,00	0,22	9,00	-	-	9,17	-	9,17	-	63,64	-	0,57			0,80
22.09.16	24,00	-	187,55	175,72	11,83	64,06	64,02	0,04	7,00	5,00	0,14	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	63,74	-	0,63			0,77
Среднее	24,00	-	238,80	226,84	11,96	71,79	71,74	0,05	7,00	5,00	0,33	7,68	-	-	7,86	-	7,86	-	71,75	-	0,55	-	-	0,88
Итого	720,00		7163,90	6805,05	358,85						9,83	230,38	0,00	0,00	235,67	0,00	235,67	0,00			16,47	0,00	0,00	26,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	48095,44	44302,22	3890,46	-	3973,07	-	689,39	-	-
	23.09.16 10:00	55276,97	51123,17	4122,73	-	4210,66	-	715,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -3,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **235,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «____» _____ г.