

Объект: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО-ГЭС  
 Осуществляющая организация: ООО "Индракит Монтаж"  
 Источник: За Невская котельная

Отчет о тепломощности по приборам УТЭЗ за сентябрь 2016

Дорогой: Строит. адрес: Фарфоровская 22  
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Режим (схема):  
 Глипп = 0,067  
 Глипп = 0,067  
 Глипп = 0,027  
 Глипп = 12  
 Глипп =  
 Глипп =

Расходомер: ПРЭМ 32  
 Расходомер: ПРЭМ 40  
 Расходомер: ПРЭМ 20

Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:

Расчетный алгоритм: зима: Q=1\*(t1-tnвн)+Q2\*(t2-tnвн)  
 лето: Q=1\*(t1-tnвн)+Q2\*(t2-tnвн)

Qтк=0,167  
 Qтк.ср=0,061  
 Qтк.пг=0  
 Qтк=0,1342  
 Qтк.ср=0,061  
 Qтк.пг=0,48

Приборы УТЭЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТОН-Н  
 Термометр: КТОН-Н  
 Термометр: КТОН-Н  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: СЦО-ГЭС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчитать/выдать совместно с УТЭЗ:  
 график: 150/70

Тух, Р.С= 14,12

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотребление
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	длвс	Упопл	T3	T4	Qтк общ.	Qтк исп.	Qтк пгс	Q общ.	
24.08.16	24.00	-	81,22	75,50	5,72	69,04	68,80	0,24	7,00	5,00	0,05	5,33	-	-	5,44	-	5,44	-	68,88	-	-	0,37	-	0,42	
25.08.16	24.00	-	80,18	74,64	5,54	69,06	68,82	0,24	7,00	5,00	0,05	4,90	-	-	5,00	-	5,00	-	68,89	-	-	0,34	-	0,41	
26.08.16	24.00	-	80,45	75,24	5,21	68,94	68,62	0,22	7,00	5,00	0,07	4,57	-	-	4,66	-	4,66	-	68,33	-	-	0,31	-	0,38	
27.08.16	24.00	-	81,11	75,33	5,78	69,12	68,90	0,22	7,00	5,00	0,07	5,09	-	-	5,20	-	5,20	-	68,72	-	-	0,35	-	0,42	
28.08.16	24.00	-	81,55	74,49	7,06	69,20	68,98	0,22	7,00	5,00	0,07	6,42	-	-	6,54	-	6,54	-	68,87	-	-	0,44	-	0,51	
29.08.16	24.00	-	81,37	75,10	6,27	69,03	68,81	0,22	7,00	5,00	0,06	5,71	-	-	5,83	-	5,83	-	68,63	-	-	0,39	-	0,45	
30.08.16	24.00	-	80,68	74,09	6,59	68,63	68,40	0,23	7,00	5,00	0,05	6,03	-	-	6,16	-	6,16	-	68,29	-	-	0,41	-	0,47	
31.08.16	24.00	-	80,60	74,05	6,55	68,62	68,39	0,23	7,00	5,00	0,05	6,09	-	-	6,22	-	6,22	-	68,37	-	-	0,42	-	0,47	
01.09.16	24.00	-	81,27	75,28	5,99	69,10	68,88	0,22	7,00	5,00	0,03	5,91	-	-	6,07	-	6,07	-	68,72	-	-	0,41	-	0,44	
02.09.16	24.00	-	80,50	74,54	5,96	69,29	69,06	0,23	7,00	5,00	0,03	5,87	-	-	6,00	-	6,00	-	68,99	-	-	0,40	-	0,43	
03.09.16	24.00	-	81,18	75,17	6,01	68,89	68,66	0,23	7,00	5,00	0,04	5,79	-	-	5,94	-	5,94	-	68,63	-	-	0,40	-	0,44	
04.09.16	24.00	-	80,93	74,38	6,55	68,62	68,40	0,22	7,00	5,00	0,02	6,51	-	-	6,64	-	6,64	-	68,27	-	-	0,44	-	0,47	
05.09.16	24.00	-	70,53	64,53	6,00	64,92	64,89	0,03	7,00	5,00	0,00	7,00	-	-	7,14	-	7,14	-	62,86	-	-	0,44	-	0,48	
06.09.16	24.00	-	64,77	58,23	6,14	71,30	70,81	0,49	7,00	5,00	0,00	6,58	-	-	6,76	-	6,76	-	72,38	-	-	0,48	-	0,48	
07.09.16	24.00	-	63,44	58,29	5,15	76,56	76,19	0,37	7,00	5,00	0,01	5,38	-	-	5,54	-	5,54	-	76,31	-	-	0,46	-	0,48	
08.09.16	24.00	-	62,24	56,15	6,09	76,22	75,90	0,32	7,00	5,00	0,03	6,07	-	-	6,24	-	6,24	-	74,56	-	-	0,46	-	0,42	
09.09.16	24.00	-	60,75	55,42	5,33	74,78	74,43	0,35	7,00	5,00	0,03	5,27	-	-	5,42	-	5,42	-	74,26	-	-	0,49	-	0,52	
10.09.16	24.00	-	63,34	56,90	6,44	76,61	76,21	0,40	7,00	5,00	0,03	6,38	-	-	6,56	-	6,56	-	76,50	-	-	0,47	-	0,51	
11.09.16	24.00	-	60,75	54,56	6,19	77,95	77,54	0,41	7,00	5,00	0,04	5,99	-	-	6,16	-	6,16	-	74,26	-	-	0,46	-	0,47	
12.09.16	24.00	-	60,59	54,50	6,09	78,94	78,53	0,41	7,00	5,00	0,05	5,81	-	-	5,98	-	5,98	-	78,61	-	-	0,46	-	0,51	
13.09.16	24.00	-	54,42	48,86	5,56	79,50	79,04	0,46	7,00	5,00	0,06	5,16	-	-	5,29	-	5,29	-	78,96	-	-	0,45	-	0,51	
14.09.16	24.00	-	55,57	49,54	6,03	78,69	78,69	0,46	7,00	5,00	0,05	6,44	-	-	6,62	-	6,62	-	78,77	-	-	0,46	-	0,51	
15.09.16	24.00	-	55,68	48,87	6,81	79,15	78,69	0,46	7,00	5,00	0,05	5,87	-	-	6,02	-	6,02	-	77,41	-	-	0,42	-	0,47	
16.09.16	24.00	-	55,49	49,25	6,24	77,89	77,46	0,43	7,00	5,00	0,05	5,57	-	-	5,71	-	5,71	-	75,50	-	-	0,42	-	0,48	
17.09.16	24.00	-	56,92	51,08	5,84	75,62	75,18	0,44	7,00	5,00	0,05	6,90	-	-	7,08	-	7,08	-	70,89	-	-	0,49	-	0,50	
18.09.16	24.00	-	51,74	44,55	7,19	76,51	76,02	0,49	7,00	5,00	0,05	6,85	-	-	7,01	-	7,01	-	70,89	-	-	0,48	-	0,48	
19.09.16	24.00	-	62,56	55,75	6,81	71,73	71,46	0,27	7,00	5,00	0,02	7,12	-	-	7,27	-	7,27	-	67,29	-	-	0,47	-	0,47	
20.09.16	24.00	-	70,89	64,17	6,72	68,10	67,89	0,21	7,00	5,00	0,00	7,39	-	-	7,52	-	7,52	-	63,48	-	-	0,40	-	0,45	
21.09.16	24.00	-	63,45	56,35	7,10	63,70	63,42	0,28	7,00	5,00	0,05	6,25	-	-	6,37	-	6,37	-	63,54	-	-	0,40	-	0,45	
22.09.16	24.00	-	57,03	50,39	6,64	64,26	64,00	0,26	7,00	5,00	0,05	6,00	-	-	6,14	-	6,14	-	71,62	-	-	0,43	-	0,47	
Среднее	24,00	-	68,69	62,51	6,19	72,02	71,71	0,31	7,00	5,00	0,04	6,00	-	-	6,14	-	6,14	-	184,23	-	-	12,86	-	14,05	
Итого	720,00	-	2060,80	1875,20	185,60	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	-	-	184,23	-	184,23	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по приборам:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Корректировка на прибором учета:  
 Итого по приборам учета:

14,12 °C = -2,54 Калл.  
 11,51 Калл.  
 184,23 куб.м.

Дата, время: 24.08.16 05:00  
 Дата, время: 23.09.16 06:00

М1(Г) 15427,53  
 М2(Г) 13661,30  
 М3(Г) 15696,13  
 М4(Г) 1656,45

М1(Т) 17366,34  
 М2(Т) 15537,83  
 М3(Т) 1786,74  
 М4(Т) 1821,36

Q СЦО (Калл) 325,64  
 Q ГВС (Калл) 339,67

Qтк общ. Калл 0,42  
 Qтк исп. Калл 0,41  
 Qтк пгс Калл 0,38  
 Q общ. Калл 0,42  
 Qтк общ. Калл 0,44  
 Qтк исп. Калл 0,43  
 Qтк пгс Калл 0,40  
 Q общ. Калл 0,44

Qтк общ. Калл 12,86  
 Qтк исп. Калл 0,00  
 Qтк пгс Калл 0,00  
 Q общ. Калл 14,05

«Инфракрит Монтаж»  
 Руководитель проекта  
 Для отчета

«ТЭК СПб»  
 печать энергосбыта г.Петербурга  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУЭЗ  
 9 СЕН 2016