Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,12

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	105,72	100,59	5,13	69,13	69,01	0,12	7,00	5,00	0,00	5,51	-	-	5,66	-	5,66	-	68,79	-	0,38			0,38
25.08.16	24,00	-	104,74	99,60	5,14	69,14	69,02	0,12	7,00	5,00	0,00	5,52	-	-	5,64	-	5,64	-	68,88	-	0,38			0,38
26.08.16	24,00	-	105,04	100,50	4,54	68,93	68,83	0,10	7,00	5,00	0,00	5,01	-	-	5,13	-	5,13	-	68,45	-	0,34			0,34
27.08.16	24,00	-	106,12	100,73	5,39	69,21	69,10	0,11	7,00	5,00	0,00	6,01	-	-	6,14	-	6,14	-	68,77	-	0,41			0,41
28.08.16	24,00	-	106,12	99,63	6,49	69,29	69,18	0,11	7,00	5,00	0,00	7,07	-	-	7,24	-	7,24	-	68,87	-	0,49			0,49
29.08.16	24,00	-	105,48	100,52	4,96	69,12	69,00	0,12	7,00	5,00	0,00	5,82	-	-	5,96	-	5,96	-	68,64	-	0,40			0,40
30.08.16	24,00	-	104,44	99,05	5,39	68,72	68,60	0,12	7,00	5,00	0,00	6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	68,35	-	0,42			0,42
31.08.16	24,00	-	105,56	98,77	6,79	68,72	68,60	0,12	7,00	5,00	0,00	7,47	-	-	7,64	-	7,64	-	68,47	-	0,51			0,51
01.09.16	24,00	-	105,65	100,37	5,28	69,19	69,08	0,11	7,00	5,00	0,00	5,87	-	-	5,99	-	5,99	-	68,71	-	0,40			0,40
02.09.16	24,00	-	104,94	99,28	5,66	69,39	69,27	0,12	7,00	5,00	0,00	6,10	-	-	6,26	-	6,26	-	68,98	-	0,42			0,42
03.09.16	24,00	-	106,04	100,20	5,84	68,98	68,86	0,12	7,00	5,00	0,00	6,42	-	-	6,57	-	6,57	-	68,66	-	0,44			0,44
04.09.16	24,00	-	105,80	99,12	6,68	68,71	68,60	0,11	7,00	5,00	0,00	7,12	-	-	7,28	-	7,28	-	68,39	-	0,49			0,49
05.09.16	24,00	-	93,21	87,50	5,71	64,99	65,03	-0,04	7,00	5,00	0,00	6,69	-	-	6,83	-	6,83	-	62,73	-	0,42			0,42
06.09.16	24,00	-	84,69	78,58	6,11	71,52	71,20	0,32	7,00	5,00	0,00	7,04	-	-	7,19	-	7,19	-	72,69	-	0,51			0,51
07.09.16	24,00	-	83,69	79,20	4,49	76,71	76,49	0,22	7,00	5,00	0,00	5,40	-	-	5,52	-	5,52	-	76,41	-	0,41			0,41
08.09.16	24,00	-	81,62	76,50	5,12	76,37	76,17	0,20	7,00	5,00	0,00	5,92	-	-	6,08	-	6,08	-	75,60	-	0,45			0,45
09.09.16	24,00	-	80,91	75,89	5,02	74,94	74,73	0,21	7,00	5,00	0,00	5,65	-	-	5,79	-	5,79	-	74,47	-	0,42			0,42
10.09.16	24,00	-	83,06	77,69	5,37	76,77	76,53	0,24	7,00	5,00	0,00	6,04	-	-	6,20	-	6,20	-	76,44	-	0,46			0,46
11.09.16	24,00	-	80,25	74,60	5,65	78,12	77,87	0,25	7,00	5,00	0,00	6,24	-	-	6,41	-	6,41	-	77,83	-	0,49			0,49
12.09.16	24,00	-	79,34	74,46	4,88	79,10	78,85	0,25	7,00	5,00	0,00	5,42	-	-	5,57	-	5,57	-	78,59	-	0,43			0,43
13.09.16	24,00	-	72,15	66,79	5,36	79,68	79,40	0,28	7,00	5,00	0,00	5,72	-	-	5,89	-	5,89	-	79,22	-	0,45			0,45
14.09.16	24,00	-	72,73	67,89	4,84	79,58	79,30	0,28	7,00	5,00	0,00	5,36	-	-	5,53	-	5,53	-	78,95	-	0,43			0,43
15.09.16	24,00	-	72,18	67,13	5,05	79,32	79,05	0,27	7,00	5,00	0,00	5,60	-	-	5,76	-	5,76	-	78,72	-	0,44			0,44
16.09.16	24,00	-	72,30	67,67	4,63	78,03	77,78	0,25	7,00	5,00	0,00	5,21	-	-	5,38	-	5,38	-	77,14	-	0,40			0,40
17.09.16	24,00	-	75,18	70,08	5,10	75,79	75,52	0,27	7,00	5,00	0,00	5,86	-	-	6,02	-	6,02	-	75,56	-	0,44			0,44
18.09.16	24,00	-	67,78	61,66	6,12	76,69	76,38	0,31	7,00	5,00	0,00	6,73	-	-	6,91	-	6,91	-	76,26	-	0,51			0,51
19.09.16	24,00	-	82,28	76,49	5,79	71,85	71,69	0,16	7,00	5,00	0,00	6,61	-	-	6,76	-	6,76	-	71,07	-	0,47			0,47
20.09.16	24,00	-	92,49	87,26	5,23	68,19	68,08	0,11	7,00	5,00	0,00	6,07	-	-	6,18	-	6,18	-	67,18	-	0,41			0,41
21.09.16	24,00	-	82,19	76,39	5,80	63,83	63,65	0,18	7,00	5,00	0,00	6,42	-	-	6,51	-	6,51	-	63,70	-	0,41			0,41
22.09.16	24,00	-	74,68	68,21	6,47	64,39	64,23	0,16	7,00	5,00	0,01	6,54	-	-	6,69	-	6,69	-	63,82	-	0,42			0,43
Среднее	24,00	-	89,88	84,41	5,47	72,15	71,97	0,18	7,00	5,00	0,00	6,09	-	-	6,23	-	6,23	-	71,68	-	0,44	-	-	0,44
Итого	720,00		2696,38	2532,35	164,03						0,01	182,60	0,00	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00			13,06	0,00	0,00	13,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = -2,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборного учета и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.