Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9336.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,12

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	108,55	98,60	9,95	68,96	68,78	0,18	7,00	5,00	0,00	10,28	-	-	10,50	-	10,50	-	69,02	-	0,71			0,71
25.08.16	24,00	-	106,32	97,57	8,75	68,97	68,79	0,18	7,00	5,00	0,00	9,02	-	-	9,22	-	9,22	-	69,01	-	0,62			0,63
26.08.16	24,00	-	105,82	98,37	7,45	68,76	68,59	0,17	7,00	5,00	0,01	7,68	-	-	7,84	-	7,84	-	68,68	-	0,53			0,53
27.08.16	24,00	-	105,58	98,50	7,08	69,03	68,87	0,16	7,00	5,00	0,01	7,23	-	-	7,40	-	7,40	-	68,91	-	0,50			0,51
28.08.16	24,00	-	106,91	97,48	9,43	69,11	68,95	0,16	7,00	5,00	0,01	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	69,02	-	0,66			0,67
29.08.16	24,00	-	106,56	98,04	8,52	68,95	68,78	0,17	7,00	5,00	0,01	8,59	-	-	8,77	-	8,77	-	68,87	-	0,59			0,61
30.08.16	24,00	-	105,05	96,84	8,21	68,53	68,36	0,17	7,00	5,00	0,02	8,26	-	-	8,44	-	8,44	-	68,52	-	0,57			0,58
31.08.16	24,00	-	106,34	96,78	9,56	68,55	68,37	0,18	7,00	5,00	0,02	9,62	-	-	9,83	-	9,83	-	68,60	-	0,66			0,68
01.09.16	24,00	-	106,74	98,29	8,45	69,02	68,85	0,17	7,00	5,00	0,02	8,48	-	-	8,70	-	8,70	-	68,88	-	0,59			0,60
02.09.16	24,00	-	105,62	97,16	8,46	69,22	69,04	0,18	7,00	5,00	0,03	8,42	-	-	8,62	-	8,62	-	69,23	-	0,58			0,61
03.09.16	24,00	-	107,51	97,96	9,55	68,81	68,64	0,17	7,00	5,00	0,01	9,65	-	-	9,87	-	9,87	-	68,78	-	0,66			0,68
04.09.16	24,00	-	105,87	96,96	8,91	68,54	68,38	0,16	7,00	5,00	0,02	9,01	-	-	9,20	-	9,20	-	68,44	-	0,61			0,63
05.09.16	24,00	-	93,77	85,47	8,30	64,72	64,81	-0,09	7,00	5,00	0,00	9,23	-	-	9,39	-	9,39	-	62,56	-	0,58			0,58
06.09.16	24,00	-	85,35	76,93	8,42	71,34	70,92	0,42	7,00	5,00	0,01	8,59	-	-	8,80	-	8,80	-	72,59	-	0,63			0,63
07.09.16	24,00	-	85,11	77,33	7,78	76,49	76,19	0,30	7,00	5,00	0,02	7,91	-	-	8,13	-	8,13	-	76,54	-	0,61			0,62
08.09.16	24,00	-	82,19	74,82	7,37	76,14	75,87	0,27	7,00	5,00	0,00	7,78	-	-	7,99	-	7,99	-	75,83	-	0,59			0,59
09.09.16	24,00	-	80,65	74,01	6,64	74,72	74,43	0,29	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,53	-	7,53	-	74,58	-	0,55			0,55
10.09.16	24,00	-	82,76	76,12	6,64	76,54	76,23	0,31	7,00	5,00	0,00	7,36	-	-	7,56	-	7,56	-	76,63	-	0,57			0,57
11.09.16	24,00	-	80,24	73,03	7,21	77,90	77,55	0,35	7,00	5,00	0,00	7,98	-	-	8,16	-	8,16	-	78,06	-	0,62			0,62
12.09.16	24,00	-	80,13	72,81	7,32	78,86	78,53	0,33	7,00	5,00	0,00	7,93	-	-	8,14	-	8,14	-	78,77	-	0,63			0,63
13.09.16	24,00	-	72,25	65,32	6,93	79,43	79,05	0,38	7,00	5,00	0,01	7,17	-	-	7,39	-	7,39	-	79,36	-	0,57			0,58
14.09.16	24,00	-	73,25	66,31	6,94	79,33	78,97	0,36	7,00	5,00	0,00	7,37	-	-	7,56	-	7,56	-	79,22	-	0,59			0,59
15.09.16	24,00	-	69,28	62,92	6,36	79,07	78,70	0,37	7,00	5,00	0,00	7,17	-	-	7,38	-	7,38	-	79,01	-	0,57			0,57
16.09.16	24,00	-	73,40	66,01	7,39	77,78	77,45	0,33	7,00	5,00	0,00	7,87	-	-	8,08	-	8,08	-	77,45	-	0,61			0,61
17.09.16	24,00	-	77,88	68,26	9,62	75,56	75,22	0,34	7,00	5,00	0,00	10,25	-	-	10,49	-	10,49	-	75,56	-	0,77			0,77
18.09.16	24,00	-	68,79	60,13	8,66	76,47	76,05	0,42	7,00	5,00	0,00	9,17	-	-	9,41	-	9,41	-	76,58	-	0,70			0,70
19.09.16	24,00	-	82,70	74,54	8,16	71,61	71,44	0,17	7,00	5,00	0,00	8,95	-	-	9,16	-	9,16	-	70,87	-	0,63			0,63
20.09.16	24,00	-	93,14	84,94	8,20	68,02	67,85	0,17	7,00	5,00	0,00	9,02	-	-	9,18	-	9,18	-	67,63	-	0,61			0,61
21.09.16	24,00	-	82,93	74,61	8,32	63,67	63,44	0,23	7,00	5,00	0,00	8,87	-	-	9,04	-	9,04	-	63,79	-	0,56			0,56
22.09.16	24,00	-	76,67	66,62	10,05	64,20	58,96	5,24	7,00	5,00	0,34	10,31	-	-	10,49	-	10,49	-	63,90	-	0,66			1,00
Среднее	24,00	-	90,58	82,42	8,15	71,94	71,54	0,41	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,73	-	8,73	-	71,83	-	0,61	-	-	0,63
Итого	720,00		2717,36	2472,73	244,63						0,53	256,02	0,00	0,00	261,99	0,00	261,99	0,00			18,31	0,00	0,00	18,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	18637,59	16843,66	3232,98	-	3330,04	-	366,78	-	-
	23.09.16 06:00	21350,84	19310,31	3490,91	-	3593,97	-	385,50	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -3,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта