Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-										21,95	0,00	21,95	22,40	-	22,40	-	73,83	21,53				1,62
25.08.16	24,00	-										24,44	0,00	24,44	24,94	-	24,94	-	74,29	20,98				1,82
26.08.16	24,00	-										24,92	0,00	24,92	25,43	-	25,43	-	73,50	21,20				1,83
27.08.16	24,00	-										23,86	0,00	23,86	24,35	-	24,35	-	73,19	21,30				1,75
28.08.16	24,00	-										26,05	0,00	26,05	26,58	-	26,58	-	73,83	20,89				1,92
29.08.16	24,00	-										26,50	0,00	26,50	27,04	-	27,04	-	74,40	20,41				1,97
30.08.16	24,00	-										26,12	0,00	26,12	26,65	-	26,65	-	73,84	20,20				1,93
31.08.16	24,00	-										29,11	0,00	29,11	29,70	-	29,70	-	73,64	19,86				2,14
01.09.16	24,00	-										26,23	0,00	26,23	26,77	-	26,77	-	73,82	20,00				1,94
02.09.16	24,00	-										25,09	0,00	25,09	25,60	-	25,60	-	73,46	20,33				1,84
03.09.16	24,00	-										28,69	0,00	28,69	29,28	-	29,28	-	73,06	20,59				2,10
04.09.16	24,00	-										29,92	0,00	29,92	30,53	-	30,53	-	73,80	20,39				2,21
05.09.16	24,00	-										27,62	0,00	27,62	28,18	-	28,18	-	73,67	20,23				2,03
06.09.16	24,00	-										27,29	0,00	27,29	27,85	-	27,85	-	73,18	19,91				2,00
07.09.16	24,00	-										26,42	0,00	26,42	26,96	-	26,96	-	72,96	19,81				1,93
08.09.16	24,00	-										27,96	0,00	27,96	28,53	-	28,53	-	75,07	19,98				2,10
09.09.16	24,00	-										27,21	0,00	27,21	27,77	-	27,77	-	73,25	19,62				1,99
10.09.16	24,00	-										27,85	0,00	27,85	28,42	-	28,42	-	73,38	19,45				2,04
11.09.16	24,00	-										32,44	0,00	32,44	33,10	-	33,10	-	73,59	19,80				2,39
12.09.16	24,00	-										28,80	0,00	28,80	29,39	-	29,39	-	73,94	20,15				2,13
13.09.16	24,00	-										26,78	0,00	26,78	27,33	-	27,33	-	74,02	19,80				1,98
14.09.16	24,00	-										28,21	0,00	28,21	28,79	-	28,79	-	73,80	19,50				2,08
15.09.16	24,00	-										29,18	0,00	29,18	29,78	-	29,78	-	72,91	19,08				2,13
16.09.16	24,00	-										27,89	0,00	27,89	28,46	-	28,46	-	72,90	19,08				2,03
17.09.16	24,00	-										29,75	0,00	29,75	30,36	-	30,36	-	73,37	18,36				2,18
18.09.16	24,00	-										36,31	0,00	36,31	37,05	-	37,05	-	72,81	17,52				2,64
19.09.16	24,00	-										30,54	0,00	30,54	31,16	-	31,16	-	72,36	17,32				2,21
20.09.16	24,00	-										27,95	0,00	27,95	28,52	-	28,52	-	72,42	17,62				2,02
21.09.16	24,00	-										29,74	0,00	29,74	30,35	-	30,35	-	73,10	17,62				2,17
22.09.16	24,00	-										33,00	0,00	33,00	33,67	-	33,67	-	73,00	17,55				2,41
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,93	-	27,93	28,50	-	28,50	-	73,48	19,67	-	-	-	2,05
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	837,82	0,00	837,82	854,92	0,00	854,92	0,00			0,00	0,00	0,00	61,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	68658,25	0,00	0,00	-	0,00	-	4949,55	-	-
	23.09.16 10:00	69503,04	0,00	0,00	-	0,00	-	5011,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -12,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **854,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 СЕН 2016 г.