Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M∠*(n∠-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M∠*(n∠-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	14,36	0,00	14,36	67,60	25,57	42,03	7,00	5,00	0,01	14,30	-	-	14,62	-	14,62	-	67,46	-	0,97			0,97
25.08.16	24,00	-	13,02	0,00	13,02	67,23	24,94	42,29	7,00	5,00	0,02	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	67,12	-	0,86			0,88
26.08.16	24,00	-	13,09	0,00	13,09	67,13	25,52	41,61	7,00	5,00	0,00	13,10	-	-	13,36	-	13,36	-	66,97	-	0,88			0,88
27.08.16	24,00	-	14,80	0,00	14,80	67,64	25,42	42,22	7,00	5,00	0,01	14,76	-	-	15,05	-	15,05	-	67,52	-	1,00			1,00
28.08.16	24,00	-	15,05	0,00	15,05	67,64	24,78	42,86	7,00	5,00	0,01	14,92	-	-	15,23	-	15,23	-	67,58	-	1,01			1,02
29.08.16	24,00	-	15,39	0,00	15,39	67,46	23,26	44,20	7,00	5,00	0,01	15,30	-	-	15,62	-	15,62	-	67,35	-	1,03			1,04
30.08.16	23,00	-	13,95	0,00	13,95	66,92	23,68	43,24	7,00	5,00	0,00	14,04	-	-	14,33	-	14,33	-	66,74	-	0,94			0,93
31.08.16	24,00	-	15,53	0,00	15,53	67,21	23,74	43,47	7,00	5,00	0,01	15,49	-	-	15,81	-	15,81	-	67,10	-	1,04			1,04
01.09.16	24,00	-	14,62	0,00	14,62	67,28	23,42	43,86	7,00	5,00	0,00	14,52	-	-	14,83	-	14,83	-	67,17	-	0,98			0,98
02.09.16	24,00	-	13,53	0,00	13,53	67,44	23,99	43,45	7,00	5,00	0,01	13,45	-	-	13,71	-	13,71	-	67,31	-	0,91			0,92
03.09.16	24,00	-	15,19	0,00	15,19	67,47	23,98	43,49	7,00	5,00	0,01	15,15	-	-	15,47	-	15,47	-	67,37	-	1,02			1,03
04.09.16	24,00	-	16,69	0,00	16,69	67,24	23,20	44,04	7,00	5,00	0,00	16,67	-	-	17,02	-	17,02	-	67,15	-	1,12			1,12
05.09.16	24,00	-	14,55	0,00	14,55	67,50	23,44	44,06	7,00	5,00	0,00	14,52	-	-	14,85	-	14,85	-	67,36	-	0,98			0,98
06.09.16	24,00	-	13,95	0,00	13,95	66,88	23,47	43,41	7,00	5,00	0,01	13,90	-	-	14,19	-	14,19	-	66,74	-	0,93			0,93
07.09.16	24,00	-	15,21	0,00	15,21	67,50	23,86	43,64	7,00	5,00	0,01	15,18	-	-	15,47	-	15,47	-	67,39	-	1,02			1,03
08.09.16	24,00	-	14,78	0,00	14,78	67,14	24,40	42,74	7,00	5,00	0,01	14,75	-	-	15,06	-	15,06	-	67,02	-	0,99			0,99
09.09.16	24,00	-	15,14	0,00	15,14	67,42	23,89	43,53	7,00	5,00	0,01	15,05	-	-	15,36	-	15,36	-	67,31	-	1,01			1,02
10.09.16	24,00	-	15,91	0,00	15,91	67,54	23,67	43,87	7,00	5,00	0,01	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	67,41	-	1,07			1,08
11.09.16	24,00	-	15,99	0,00	15,99	67,14	24,31	42,83	7,00	5,00	0,01	15,93	-	-	16,24	-	16,24	-	67,06	-	1,07			1,07
12.09.16	24,00	-	14,46	0,00	14,46	67,24	24,69	42,55	7,00	5,00	0,00	14,43	-	-	14,72	-	14,72	-	67,10	-	0,97			0,97
13.09.16	24,00	-	15,61	0,00	15,61	66,10	24,16	41,94	7,00	5,00	0,01	15,59	-	-	15,90	-	15,90	-	66,00	-	1,03			1,03
14.09.16	24,00	-	16,25	0,00	16,25	67,62	23,93	43,69	7,00	5,00	0,00	16,21	-	-	16,55	-	16,55	-	67,50	-	1,10			1,10
15.09.16	24,00	-	13,74	0,00	13,74	66,96	22,50	44,46	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	13,96	-	13,96	-	66,83	-	0,92			0,92
16.09.16	24,00	-	15,44	0,00	15,44	67,29	23,16	44,13	7,00	5,00	0,01	15,37	-	-	15,69	-	15,69	-	67,21	-	1,04			1,04
17.09.16	24,00	-	15,17	0,00	15,17	67,27	22,45	44,82	7,00	5,00	0,00	15,11	-	-	15,41	-	15,41	-	67,15	-	1,02			1,02
18.09.16	24,00	-	17,69	0,00	17,69	67,30	22,01	45,29	7,00	5,00	0,00	17,65	-	-	18,02	-	18,02	-	67,21	-	1,19			1,19
19.09.16	24,00	-	15,66	0,00	15,66	67,13	21,62	45,51	7,00	5,00	0,00	15,67	-	-	15,98	-	15,98	-	66,99	-	1,05			1,05
20.09.16	24,00	-	58,60	43,03	15,57	66,20	50,50	15,70	7,00	5,00	0,70	15,15	-	-	15,44	-	15,44	-	66,34	-	1,01			1,71
21.09.16	24,00	-	113,29	96,90	16,39	64,00	45,55	18,45	7,00	5,00	1,87	15,10	-	-	15,38	-	15,38	-	63,91	-	0,97			2,84
22.09.16	24,00	-	113,54	96,34	17,20	65,41	43,04	22,37	7,00	5,00	2,30	14,98	-	-	15,25	-	15,25	-	65,83	-	0,99			3,28
Среднее	23,97	-	23,01	7,88	15,13	67,06	26,07	40,99	7,00	5,00	0,17	14,96	-	-	15,26	-	15,26	-	66,97	-	1,00	-	-	1,17
Итого	719,00		690,20	236,27	453,93						5,02	448,75	0,00	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00			30,05	0,00	0,00	35,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	62765,20	52892,14	10067,71	-	10297,63	-	1876,11	-	-
	23.09.16 06:00	63475,77	53149,38	10515,71	-	10754,70	-	1911,61	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **457,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «____» _____ г.