Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	0,00	*	140,58	137,78	2,80	69,60	66,05	3,56	8,00	3,00	0,51	2,80			3,12		3,12	-	68,42		0,19			0,70
25.08.16	0,00	*	139,58	136,13	3,46	69,60	65,97	3,64	8,00	3,00	0,51	3,46			3,79		3,79	-	68,39		0,24			0,75
26.08.16	0,00	*	137,12	134,24	2,89	69,44	65,82	3,62	8,00	3,00	0,50	2,89			3,20		3,20	-	68,24		0,20			0,70
27.08.16	0,00	*	140,46	135,91	4,55	69,78	66,09	3,69	8,00	3,00	0,52	4,55			4,92		4,92	-	68,58		0,31			0,83
28.08.16	0,00	*	139,14	134,99	4,16	69,81	66,02	3,79	8,00	3,00	0,53	4,16			4,52		4,52	-	68,57		0,29			0,82
29.08.16	0,00	*	138,97	135,45	3,52	69,54	65,70	3,85	8,00	3,00	0,54	3,52			3,87		3,87	-	68,30		0,24			0,78
30.08.16	0,00	*	138,82	133,67	5,15	69,04	65,16	3,88	8,00	3,00	0,54	5,15			5,54		5,54	-	67,84		0,35			0,89
31.08.16	0,00	*	138,73	133,20	5,53	69,13	65,16	3,97	8,00	3,00	0,55	5,53			5,93		5,93	-	67,92		0,38			0,92
01.09.16	0,00	*	139,10	134,67	4,43	69,62	65,68	3,94	8,00	3,00	0,55	4,43			4,80		4,80	-	68,42		0,30			0,85
02.09.16	0,00	*	136,43	133,66	2,77	69,87	65,88	3,99	8,00	3,00	0,55	2,77			3,11		3,11	-	68,67		0,19			0,74
03.09.16	0,00	*	137,58	133,93	3,66	69,38	65,48	3,91	8,00	3,00	0,54	3,66			4,01		4,01	-	68,21		0,25			0,79
04.09.16	0,00	*	137,93	132,63	5,30	69,13	65,27	3,87	8,00	3,00	0,53	5,30			5,69		5,69	-	67,97		0,36			0,89
05.09.16	0,00	*	139,35	134,10	5,25	69,70	65,80	3,90	8,00	3,00	0,54	5,25			5,65		5,65	-	68,50		0,36			0,90
06.09.16	0,00	*	141,11	137,64	3,46	69,10	65,30	3,79	8,00	3,00	0,54	3,46			3,81		3,81	-	67,91		0,24			0,78
07.09.16	0,00	*	139,05	135,51	3,54	69,67	65,84	3,82	8,00	3,00	0,54	3,54			3,89		3,89	-	68,46		0,24			0,78
08.09.16	0,00	*	136,16	132,20	3,96	69,38	65,47	3,91	8,00	3,00	0,54	3,96			4,32		4,32	-	68,14		0,27			0,81
09.09.16	0,00	*	136,28	132,40	3,88	69,50	65,62	3,87	8,00	3,00	0,53	3,88			4,24		4,24	-	68,29		0,27			0,80
10.09.16	0,00	*	136,42	131,77	4,65	69,61	65,71	3,91	8,00	3,00	0,53	4,65			5,03		5,03	-	68,42		0,32			0,85
11.09.16	0,00	*	135,56	129,97	5,59	69,26	65,41	3,85	8,00	3,00	0,52	5,59			5,97		5,97	-	68,08		0,38			0,90
12.09.16	0,00	*	136,07	131,75	4,33	69,50	65,62	3,88	8,00	3,00	0,53	4,33			4,69		4,69	-	68,27		0,30			0,83
13.09.16	0,00	*	137,57	131,65	5,93	67,95	64,16	3,79	8,00	3,00	0,52	5,93			6,31		6,31	-	66,71		0,40			0,91
14.09.16	0,00	*	140,35	134,54	5,82	69,52	65,52	4,00	8,00	3,00	0,56	5,82			6,23		6,23	-	68,27		0,40			0,96
15.09.16	0,00	*	139,91	133,37	6,54	69,36	65,35	4,00	8,00	3,00	0,56	6,54			6,97		6,97	-	68,13		0,45			1,00
16.09.16	0,00	*	135,10	131,09	4,00	69,51	65,34	4,18	8,00	3,00	0,57	4,00			4,38		4,38	-	68,20		0,27			0,84
17.09.16	0,00	*	133,68	127,93	5,75	69,42	65,21	4,21	8,00	3,00	0,56	5,75			6,16		6,16	-	68,13		0,39			0,95
18.09.16	0,00	*	133,58	128,41	5,17	69,26	65,01	4,24	8,00	3,00	0,56	5,17			5,57		5,57	-	67,96		0,35			0,92
19.09.16	0,00	*	130,86	125,18	5,68	69,19	64,85	4,35	8,00	3,00	0,56	5,68			6,09		6,09	-	67,90		0,39			0,95
20.09.16	0,00	*	130,47	124,02	6,45	68,34	60,01	8,33	8,00	3,00	1,06	6,45			7,13		7,13	-	67,10		0,43			1,49
21.09.16	0,00	*	138,68	133,94	4,75	64,32	51,36	12,96	8,00	3,00	1,75	4,75			5,70		5,70	-	63,20		0,30			2,05
22.09.16	0,00	*	140,55	134,76	5,79	65,01	51,56	13,45	8,00	3,00	1,83	5,79			6,81		6,81	-	63,88		0,37			2,20
Среднее	-	-	137,51	132,88	4,63	69,05	64,38	4,67	8,00	3,00	0,64	4,63	-	-	5,05	-	5,05	-	67,84	-	0,31	-	-	0,95
Итого	0,00		4125,22	3986,46	138,75						19,17	138,75	0,00	0,00	151,42	0,00	151,42	0,00			9,40	0,00	0,00	28,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -2,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать плательщика ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.