

Объект: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелухина 15 / СДЮС-ГБС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Контаж"
 Исполнители: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за сентябрь 2016
 Договор: 8823/038.1
 Строит. адрес: Шелухина 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятрубная
 ВК7-202229-С(0916)КХ
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовой и суточный архив в файлах: ВК7-202229-С(0916)КХ
 Вычислитель: ВК7.7 № 202229
 Подающий ТР(М2): РАСКОЛОМЕР: ПРЕМ 32 Глипл = 0,067
 Оборотный ТР(М2): РАСКОЛОМЕР: ПРЕМ 32 Глипл = 0,067
 ТР-Д. ГВС(М3): РАСКОЛОМЕР: ПРЕМ 32 Глипл = 0,067
 ТР-Д. ГВС(М4): РАСКОЛОМЕР: ПРЕМ 32 Глипл = 0,067
 ТР-ПОЛИТИК(У5): РАСКОЛОМЕР: ПРЕМ 32 Глипл = 0,067
 Расчетный алгоритм: ЭМВА: Q=М1*(Т1-ТНВ)+М2*(Т2-ТНВ) лето: Q=М1*(Т1-ТНВ)+М2*(Т2-ТНВ)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0,322 Qлет=0,12958
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.гр.ср= Qот.гр.ср=0,0589 Qлет.гр.ср=0,2352
 Договорные расходы (гр.от.): Т.от.: Qот.гр.ср=0,0589 Qлет.гр.ср=0,2352
 Расчетные расходы (гр.от.): Т.от.: Qот.гр.ср=0,0589 Qлет.гр.ср=0,2352

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С		Т	С
24.08.16	24.00	14,69	0,00	14,69	68,03	37,46	30,57	7,00	5,00	0,03	14,32	-	-	14,61	-	6,70	-	0,97	1,00
25.08.16	24.00	33,82	22,17	11,65	68,61	58,41	10,20	7,00	5,00	0,23	11,65	-	-	11,89	-	68,35	-	0,80	1,03
26.08.16	24.00	70,59	57,79	12,80	68,30	58,46	9,84	7,00	5,00	0,57	12,80	-	-	13,06	-	68,24	-	0,87	1,44
27.08.16	24.00	68,89	57,66	11,23	68,46	58,15	10,31	7,00	5,00	0,60	11,23	-	-	11,46	-	68,41	-	0,77	1,36
28.08.16	24.00	69,95	57,03	12,92	68,44	57,82	10,62	7,00	5,00	0,61	12,92	-	-	13,18	-	68,38	-	0,88	1,49
29.08.16	24.00	69,14	57,08	12,06	68,20	57,52	10,68	7,00	5,00	0,61	12,06	-	-	12,31	-	68,15	-	0,82	1,43
30.08.16	24.00	68,80	56,18	12,62	67,79	57,08	10,71	7,00	5,00	0,60	12,62	-	-	12,88	-	67,74	-	0,85	1,46
31.08.16	24.00	67,56	56,14	11,42	67,88	56,80	11,08	7,00	5,00	0,62	11,42	-	-	11,65	-	67,82	-	0,77	1,40
01.09.16	24.00	69,43	56,72	12,71	68,32	57,37	10,95	7,00	5,00	0,62	12,71	-	-	12,97	-	68,27	-	0,87	1,49
02.09.16	24.00	68,65	55,94	12,71	68,59	57,60	12,94	7,00	5,00	0,62	12,71	-	-	12,97	-	68,54	-	0,87	1,49
03.09.16	24.00	68,99	56,26	12,73	68,15	57,28	10,87	7,00	5,00	0,61	12,73	-	-	12,99	-	68,10	-	0,87	1,48
04.09.16	24.00	70,78	55,30	15,48	67,88	57,17	10,71	7,00	5,00	0,59	15,48	-	-	15,80	-	67,83	-	1,05	1,64
05.09.16	24.00	67,80	56,14	11,66	68,52	57,45	11,07	7,00	5,00	0,62	11,66	-	-	11,90	-	68,47	-	0,80	1,42
06.09.16	24.00	69,88	56,22	13,66	68,02	57,18	10,84	7,00	5,00	0,61	13,66	-	-	13,94	-	67,96	-	0,93	1,54
07.09.16	24.00	67,09	53,04	14,05	68,49	57,36	11,13	7,00	5,00	0,59	14,05	-	-	14,34	-	68,43	-	0,96	1,55
08.09.16	24.00	66,31	51,67	14,64	68,17	56,80	11,37	7,00	5,00	0,59	14,64	-	-	14,94	-	68,11	-	1,00	1,59
09.09.16	24.00	67,01	51,87	15,14	68,37	57,12	11,25	7,00	5,00	0,58	15,14	-	-	15,45	-	68,32	-	1,03	1,62
10.09.16	24.00	67,75	51,66	16,09	68,44	57,14	11,30	7,00	5,00	0,58	16,09	-	-	16,42	-	68,39	-	1,10	1,68
11.09.16	24.00	67,36	50,50	16,86	68,11	56,76	11,35	7,00	5,00	0,57	16,86	-	-	17,20	-	68,07	-	1,15	1,72
12.09.16	24.00	66,54	51,76	14,78	68,36	56,94	11,42	7,00	5,00	0,59	14,78	-	-	15,08	-	68,30	-	1,01	1,60
13.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	65,15	55,73	9,42	7,00	5,00	0,43	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,52	1,62
14.09.16	24.00	67,04	51,19	15,85	67,21	56,48	10,73	7,00	5,00	0,53	15,85	-	-	16,17	-	68,21	-	1,08	1,61
15.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	60,84	51,64	9,20	7,00	5,00	0,35	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,44
16.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	65,79	57,10	8,69	7,00	5,00	0,41	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,49
17.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	67,56	63,69	3,87	7,00	5,00	0,19	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,27
18.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	67,38	63,43	3,95	7,00	5,00	0,19	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,27
19.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	67,24	63,12	4,12	7,00	5,00	0,20	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,28
20.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	66,49	58,69	7,80	7,00	5,00	0,37	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,46
21.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	63,37	52,42	10,95	7,00	5,00	0,48	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,57
22.09.16	24.00	67,22	51,31	15,91	64,79	53,39	11,40	7,00	5,00	0,53	15,91	-	-	16,23	-	68,25	-	1,09	1,62
Среднее	24.00	65,10	50,80	14,30	67,36	56,79	10,58	7,00	5,00	0,49	14,29	-	-	14,58	-	68,20	-	0,97	1,47
Итого	720.00	1953,02	1324,08	428,94	14,74	428,57	0,00	0,00	0,00	14,74	428,57	0,00	0,00	437,32	0,00	437,32	0,00	29,23	43,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	УЗ(кз)	У4(кз)	Q СДЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Таб. ч
	24.08.16 05:00	21912,72	16500,48	7209,56	-	7168,93	-	876,24	-	-
	23.09.16 08:00	24503,56	17548,26	8804,25	-	9001,78	-	986,82	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

15,27 °C = 6,54 Гкал;
 37,42 Гкал;
 437,32 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ИнфраХит Контаж
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29 СЕН 2016