Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	103,69	98,09	5,60	68,88	64,90	3,98	7,00	5,00	0,39	5,60	-	-	5,92	-	5,92	-	68,85	-	0,39			0,78
25.08.16	24,00	-	102,40	96,85	5,55	68,86	64,79	4,07	7,00	5,00	0,40	5,55	-	-	5,83	-	5,83	-	68,83	-	0,38			0,78
26.08.16	24,00	-	102,92	97,37	5,55	68,81	64,78	4,03	7,00	5,00	0,40	5,55	-	-	5,81	-	5,81	-	68,79	-	0,38			0,78
27.08.16	24,00	-	103,26	97,36	5,90	69,04	64,91	4,13	7,00	5,00	0,41	5,90	-	-	6,19	-	6,19	-	69,01	-	0,41			0,81
28.08.16	24,00	-	102,89	96,26	6,63	69,05	64,72	4,33	7,00	5,00	0,42	6,63	-	-	6,93	-	6,93	-	69,02	-	0,46			0,88
29.08.16	24,00	-	103,89	96,84	7,05	68,80	64,46	4,34	7,00	5,00	0,42	7,05	-	-	7,38	-	7,38	-	68,78	-	0,48			0,91
30.08.16	24,00	-	103,38	95,93	7,45	68,33	64,06	4,27	7,00	5,00	0,41	7,45	-	-	7,78	-	7,78	-	68,30	-	0,51			0,92
31.08.16	24,00	-	103,72	95,98	7,74	68,46	64,10	4,36	7,00	5,00	0,42	7,74	-	-	8,06	-	8,06	-	68,43	-	0,53			0,95
01.09.16	24,00	-	105,24	97,69	7,55	68,89	64,58	4,31	7,00	5,00	0,42	7,55	-	-	7,96	-	7,96	-	68,85	-	0,52			0,94
02.09.16	24,00	-	104,91	96,73	8,18	69,16	64,85	4,31	7,00	5,00	0,42	8,18	-	-	8,54	-	8,54	-	69,13	-	0,57			0,99
03.09.16	24,00	-	106,26	97,48	8,78	68,70	64,51	4,19	7,00	5,00	0,41	8,78	-	-	9,17	-	9,17	-	68,68	-	0,60			1,02
04.09.16	24,00	-	105,57	96,32	9,25	68,44	64,20	4,24	7,00	5,00	0,41	9,25	-	-	9,64	-	9,64	-	68,41	-	0,63			1,05
05.09.16	24,00	-	106,75	98,45	8,30	69,04	64,76	4,28	7,00	5,00	0,43	8,30	-	-	8,70	-	8,70	-	69,01	-	0,57			1,00
06.09.16	24,00	-	108,55	101,91	6,64	68,47	64,27	4,20	7,00	5,00	0,43	6,64	-	-	7,07	-	7,07	-	68,44	-	0,45			0,89
07.09.16	24,00	-	106,87	99,63	7,24	68,94	64,71	4,23	7,00	5,00	0,42	7,24	-	-	7,66	-	7,66	-	68,90	-	0,50			0,92
08.09.16	24,00	-	105,33	97,59	7,74	68,66	64,37	4,29	7,00	5,00	0,42	7,74	-	-	8,14	-	8,14	-	68,63	-	0,53			0,95
09.09.16	24,00	-	105,55	98,69	6,86	68,84	64,49	4,35	7,00	5,00	0,43	6,86	-	-	7,23	-	7,23	-	68,80	-	0,47			0,90
10.09.16	24,00	-	105,38	98,26	7,12	68,87	64,54	4,33	7,00	5,00	0,43	7,12	-	-	7,50	-	7,50	-	68,84	-	0,49			0,92
11.09.16	24,00	-	104,74	96,27	8,47	68,55	64,30	4,25	7,00	5,00	0,42	8,47	-	-	8,82	-	8,82	-	68,52	-	0,58			1,00
12.09.16	24,00	-	106,69	98,56	8,13	68,86	64,65	4,21	7,00	5,00	0,42	8,13	-	-	8,52	-	8,52	-	68,83	-	0,56			0,98
13.09.16	24,00	-	105,60	97,70	7,91	68,76	64,50	4,26	7,00	5,00	0,42	7,91	-	-	8,28	-	8,28	-	68,73	-	0,54	-	-	0,96
14.09.16	24,00	-	83,66	76,88	6,78	67,86	63,74	4,12	7,00	5,00	0,32	6,78	-	-	7,08	-	7,08	-	67,80	-	0,46			0,78
15.09.16	24,00	-	103,99	96,11	7,88	68,60	64,46	4,14	7,00	5,00	0,40	7,88	-	-	8,25	-	8,25	-	68,56	-	0,54			0,94
16.09.16	24,00	-	102,04	94,22	7,82	68,77	64,53	4,24	7,00	5,00	0,40	7,82	-	-	8,21	-	8,21	-	68,73	-	0,54			0,94
17.09.16	24,00	-	99,47	92,01	7,46	68,68	64,32	4,36	7,00	5,00	0,41	7,46	-	-	7,90	-	7,90	-	68,65	-	0,51			0,92
18.09.16	24,00	-	100,43	91,46	8,97	68,46	64,07	4,39	7,00	5,00	0,41	8,97	-	-	9,39	-	9,39	-	68,42	-	0,61			1,02
19.09.16	24,00	-	97,13	86,79	10,34	68,46	63,74	4,72	7,00	5,00	0,42	10,34	-	-	10,79	-	10,79	-	68,43	-	0,71			1,12
20.09.16	24,00	-	91,01	81,22	9,79	67,22	62,48	4,74	7,00	5,00	0,39	9,79	-	-	10,19	-	10,19	-	67,13	-	0,66			1,05
21.09.16	24,00	-	92,26	83,19	9,07	63,36	53,43	9,93	7,00	5,00	0,83	9,07	-	-	9,61	-	9,61	-	63,29	-	0,57			1,41
22.09.16	24,00		93,47	83,73	9,73	66,35	59,88	6,46	7,00	5,00	0,55	9,73	-	-	10,20	-	10,20	-	66,28	-	0,65	-	-	1,19
Среднее	24,00	-	102,24	94,52	7,72	68,41	63,87	4,54	7,00	5,00	0,43	7,72	-	-	8,09	-	8,09	-	68,37	-	0,53	-	-	0,96
Итого	720,00		3067,05	2835,57	231,48						12,89	231,48	0,00	0,00	242,75	0,00	242,75	0,00			15,81	0,00	0,00	28,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -3,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.