Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	*	155,12	152,29	2,82	69,56	65,87	3,69	6,00	4,00	0,57	2,82			3,20		3,20	-	69,50		0,20			0,76
25.08.16	24,00	*	153,75	150,37	3,38	69,53	65,78	3,75	6,00	4,00	0,57	3,38			3,77		3,77	-	69,46		0,23			0,80
26.08.16	24,00	*	154,04	152,12	1,92	69,46	65,83	3,64	6,00	4,00	0,56	1,92			2,27		2,27	-	69,41		0,13			0,69
27.08.16	24,00	*	154,32	152,51	1,81	69,69	66,03	3,66	6,00	4,00	0,56	1,81			2,16		2,16	-	69,63		0,13			0,69
28.08.16	24,00	*	154,28	150,17	4,11	69,71	65,90	3,81	6,00	4,00	0,58	4,11			4,52		4,52	-	69,64		0,29			0,86
29.08.16	24,00	*	154,85	150,71	4,14	69,45	65,62	3,84	6,00	4,00	0,58	4,14			4,55		4,55	-	69,38		0,29			0,87
30.08.16	24,00	*	153,09	148,51	4,59	69,01	65,20	3,81	6,00	4,00	0,57	4,59			5,00		5,00	-	68,94		0,32			0,89
31.08.16	24,00	*	152,54	148,46	4,09	69,15	65,26	3,88	6,00	4,00	0,58	4,09			4,50		4,50	-	69,08		0,28			0,87
01.09.16	24,00	*	154,15	151,01	3,15	69,58	65,74	3,84	6,00	4,00	0,59	3,15			3,54		3,54	-	69,51		0,22			0,80
02.09.16	24,00	*	152,61	149,74	2,87	69,81	65,97	3,85	6,00	4,00	0,58	2,87			3,26		3,26	-	69,75		0,20			0,78
03.09.16	24,00	*	153,77	151,17	2,60	69,34	65,55	3,80	6,00	4,00	0,58	2,60			2,98		2,98	-	69,28		0,18			0,76
04.09.16	24,00	*	154,45	148,55	5,90	69,08	65,22	3,86	6,00	4,00	0,58	5,90			6,35		6,35	-	69,02		0,41			0,99
05.09.16	24,00	*	157,63	152,94	4,68	69,69	65,71	3,97	6,00	4,00	0,61	4,68			5,13		5,13	-	69,62		0,33			0,94
06.09.16	24,00	*	162,80	158,61	4,20	69,08	65,25	3,83	6,00	4,00	0,61	4,20			4,63		4,63	-	69,01		0,29			0,90
07.09.16	24,00	*	159,01	155,78	3,23	69,58	65,66	3,92	6,00	4,00	0,62	3,23			3,64		3,64	-	69,51		0,22			0,84
08.09.16	24,00	*	156,06	152,18	3,88	69,30	65,34	3,96	6,00	4,00	0,61	3,88			4,30		4,30	-	69,24		0,27			0,88
09.09.16	24,00	*	157,20	153,70	3,50	69,49	65,52	3,97	6,00	4,00	0,62	3,50			3,92		3,92	-	69,41		0,24			0,86
10.09.16	24,00	*	157,99	152,62	5,37	69,53	65,58	3,95	6,00	4,00	0,61	5,37			5,83		5,83	-	69,46		0,37			0,98
11.09.16	24,00	*	155,42	149,59	5,84	69,21	65,26	3,95	6,00	4,00	0,60	5,84			6,29		6,29	-	69,14		0,40			1,00
12.09.16	24,00	*	158,90	153,56	5,34	69,48	65,59	3,89	6,00	4,00	0,60	5,34			5,79		5,79	-	69,42		0,37			0,97
13.09.16	24,00	*	157,44	151,92	5,52	69,41	65,48	3,93	6,00	4,00	0,60	5,52	-	-	5,97	-	5,97	-	69,34	-	0,38	-	-	0,99
14.09.16	24,00	*	130,96	128,14	2,83	68,79	65,05	3,73	6,00	4,00	0,48	2,83			3,15		3,15	-	68,79		0,19			0,68
15.09.16	24,00	*	165,92	161,89	4,03	69,28	65,56	3,71	6,00	4,00	0,61	4,03			4,45		4,45	-	69,20		0,28			0,89
16.09.16	24,00	*	162,93	158,90	4,03	69,45	65,67	3,77	6,00	4,00	0,61	4,03			4,46		4,46	-	69,38		0,28			0,89
17.09.16	24,00	*	159,39	154,63	4,76	69,38	65,41	3,97	6,00	4,00	0,62	4,76			5,21		5,21	-	69,29		0,33			0,95
18.09.16	24,00	*	159,97	152,75	7,23	69,16	65,13	4,03	6,00	4,00	0,62	7,23			7,73		7,73	-	69,07		0,50			1,12
19.09.16	24,00	*	152,73	146,69	6,04	69,14	64,94	4,21	6,00	4,00	0,62	6,04			6,52		6,52	-	69,05		0,42			1,04
20.09.16	24,00	*	144,99	138,90	6,09	67,91	63,70	4,22	6,00	4,00	0,59	6,09			6,54		6,54	-	67,81		0,41			1,00
21.09.16	24,00	*	150,07	144,37	5,70	63,94	56,24	7,70	6,00	4,00	1,12	5,70			6,38		6,38	-	63,87		0,36			1,48
22.09.16	24,00	*	152,50	146,87	5,63	65,27	54,22	11,05	6,00	4,00	1,63	5,63			6,59		6,59	-	65,20		0,37			2,00
Среднее	24,00	-	154,96	150,65	4,31	69,01	64,78	4,24	6,00	4,00	0,64	4,31	-	-	4,75	-	4,75	-	68,95	-	0,30	-	-	0,94
Итого	720,00		4648,91	4519,65	129,26						19,31	129,26	0,00	0,00	142,62	0,00	142,62	0,00			8,89	0,00	0,00	28,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
20.09.16 17:00	38917,41	38050,41	25857,92	0,00	26453,11	0,00	376,64	1828,73	5713,93
23.09.16 10:00	39326,71	38443,93	26165,06	0,00	26766,21	0,00	381,19	1848,60	5778,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«_____» _____ г.