Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	435,78	424,20	11,58	70,30	69,65	0,65	7,00	5,00	0,30	21,84	13,10	8,74	22,34	13,34	9,00	-	70,51	50,02	0,81			1,11
25.08.16	24,00	-	429,88	419,59	10,29	70,29	69,61	0,68	7,00	5,00	0,31	20,52	12,97	7,55	20,99	13,21	7,78	-	70,53	49,10	0,72			1,03
26.08.16	24,00	-	434,04	422,69	11,35	70,19	69,55	0,64	7,00	5,00	0,30	21,62	13,03	8,59	22,10	13,27	8,83	-	70,40	49,84	0,79			1,09
27.08.16	24,00	-	434,08	424,32	9,76	70,43	69,76	0,67	7,00	5,00	0,31	20,09	13,09	7,00	20,56	13,33	7,23	-	70,61	49,42	0,68			0,99
28.08.16	24,00	-	430,71	420,11	10,60	70,46	69,78	0,68	7,00	5,00	0,31	20,81	12,97	7,84	21,30	13,21	8,09	-	70,66	49,15	0,74			1,05
29.08.16	24,00	-	433,28	421,85	11,43	70,21	69,52	0,69	7,00	5,00	0,32	21,64	13,02	8,62	22,15	13,26	8,89	-	70,40	48,61	0,79			1,11
30.08.16	24,00	-	427,13	415,42	11,71	69,80	69,14	0,66	7,00	5,00	0,30	21,77	12,80	8,97	22,24	13,04	9,20	-	69,99	49,17	0,81			1,11
31.08.16	24,00	-	426,82	414,94	11,88	69,95	69,25	0,70	7,00	5,00	0,31	21,85	12,78	9,07	22,33	13,02	9,31	-	70,18	48,39	0,82			1,14
01.09.16	24,00	-	434,37	422,34	12,03	70,34	69,68	0,66	7,00	5,00	0,31	22,03	12,99	9,04	22,55	13,23	9,32	-	70,48	49,45	0,84			1,15
02.09.16	24,00	-	428,09	417,72	10,37	70,58	69,89	0,69	7,00	5,00	0,32	20,31	12,86	7,45	20,80	13,10	7,70	-	70,76	49,06	0,72			1,04
03.09.16	24,00	-	432,52	422,24	10,28	70,10	69,42	0,68	7,00	5,00	0,31	20,47	12,99	7,48	20,92	13,23	7,69	-	70,32	48,83	0,71			1,02
04.09.16	24,00	-	427,98	416,61	11,37	69,83	69,17	0,66	7,00	5,00	0,30	21,36	12,79	8,57	21,82	13,03	8,79	-	70,02	48,87	0,79			1,09
05.09.16	24,00	-	437,32	426,82	10,50	70,43	69,74	0,69	7,00	5,00	0,32	20,77	13,11	7,66	21,25	13,35	7,90	-	70,59	48,80	0,73			1,05
06.09.16	24,00	-	454,62	444,24	10,38	69,79	69,13	0,66	7,00	5,00	0,32	21,10	13,62	7,48	21,56	13,86	7,70	-	69,99	48,71	0,72			1,04
07.09.16	24,00	-	445,21	433,77	11,44	70,31	69,64	0,67	7,00	5,00	0,32	21,84	13,30	8,54	22,34	13,54	8,80	-	70,48	49,13	0,80			1,11
08.09.16	24,00	-	436,95	426,47	10,48	70,04	69,36	0,68	7,00	5,00	0,32	20,69	13,09	7,60	21,17	13,33	7,84	-	70,22	48,29	0,72			1,04
09.09.16	24,00	-	442,24	431,42	10,82	70,24	69,56	0,68	7,00	5,00	0,32	21,56	13,24	8,32	22,07	13,48	8,59	-	70,40	48,78	0,75			1,07
10.09.16	24,00	-	441,03	430,71	10,32	70,28	69,59	0,69	7,00	5,00	0,32	20,39	13,20	7,19	20,84	13,44	7,40	-	70,47	48,60	0,72			1,04
11.09.16	24,00	-	431,24	419,72	11,52	69,96	69,29	0,67	7,00	5,00	0,31	21,24	12,85	8,39	21,70	13,09	8,61	-	70,10	48,54	0,80			1,11
12.09.16	24,00	-	443,37	431,81	11,56	70,20	69,55	0,65	7,00	5,00	0,31	22,29	13,20	9,09	22,80	13,44	9,36	-	70,37	49,44	0,81			1,11
13.09.16	24,00	-	438,55	427,41	11,13	70,15	69,48	0,67	7,00	5,00	0,31	21,31	13,08	8,22	21,78	13,32	8,46	-	70,31	48,86	0,77	-	-	1,08
14.09.16	24,00	-	286,86	275,53	11,33	69,91	69,23	0,68	7,00	5,00	0,20	15,59	7,88	7,71	15,95	7,93	8,02	-	69,80	47,12	0,79			0,99
15.09.16	24,00	-	392,03	377,82	14,21	70,01	69,34	0,67	7,00	5,00	0,28	19,70	10,77	8,93	20,15	10,80	9,35	-	70,18	47,24	0,99			1,26
16.09.16	24,00	-	381,88	368,32	13,56	70,17	69,49	0,68	7,00	5,00	0,28	19,67	10,43	9,24	20,10	10,43	9,67	-	70,36	46,74	0,94			1,22
17.09.16	24,00	-	384,99	372,93	12,06	70,13	69,44	0,69	7,00	5,00	0,28	18,83	10,64	8,19	19,26	10,64	8,62	-	70,31	46,54	0,84			1,12
18.09.16	24,00	-	380,68	366,38	14,30	69,93	69,24	0,69	7,00	5,00	0,28	20,62	10,39	10,23	21,08	10,39	10,69	-	70,02	46,15	0,99			1,27
19.09.16	24,00	-	361,04	347,55	13,49	69,92	69,20	0,72	7,00	5,00	0,28	19,35	9,71	9,64	19,76	9,71	10,05	-	70,09	45,39	0,93			1,21
20.09.16	24,00	-	344,13	329,64	14,49	68,64	67,98	0,66	7,00	5,00	0,25	19,88	9,21	10,67	20,33	9,21	11,12	-	68,37	44,72	0,97			1,22
21.09.16	24,00	-	358,69	344,65	14,04	64,57	61,39	3,18	7,00	5,00	1,16	28,29	18,98	9,31	28,84	19,18	9,66	-	64,59	50,59	0,86			2,01
22.09.16	24,00		358,69	344,65	14,04	64,57	61,39	3,18	7,00	5,00	1,16	28,29	18,98	9,31	28,84	19,18	9,66	-	64,59	50,59	0,86			2,01
Среднее	24,00	-	413,14	401,40	11,74	69,72	68,88	0,84	7,00	5,00	0,36	21,19	12,70	8,49	21,66	12,89	8,78	-	69,87	48,47	0,81	-	-	1,16
Итого	720,00		12394,20	12041,87	352,32						10,69	635,72	381,07	254,64	649,92	386,59	263,33	0,00			24,20	0,00	0,00	34,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -3,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **263,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.