Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	71,46	60,63	10,83	69,64	69,38	0,26	7,00	5,00	0,01	10,92	-	-	11,16	-	11,16	-	69,79	-	0,77			0,77
25.08.16	24,00	-	69,66	60,22	9,44	69,59	69,35	0,24	7,00	5,00	0,00	9,76	-	-	9,97	-	9,97	-	69,62	-	0,68			0,68
26.08.16	24,00	-	70,93	60,32	10,61	69,54	69,31	0,23	7,00	5,00	0,00	10,90	-	-	11,14	-	11,14	-	69,50	-	0,76			0,76
27.08.16	24,00	-	69,95	60,54	9,41	69,74	69,53	0,21	7,00	5,00	0,00	9,73	-	-	9,93	-	9,93	-	69,62	-	0,68			0,67
28.08.16	24,00	-	73,58	59,40	14,18	69,79	69,55	0,24	7,00	5,00	0,02	14,20	-	-	14,53	-	14,53	-	69,72	-	0,99			1,01
29.08.16	24,00	-	71,77	59,91	11,86	69,55	69,31	0,24	7,00	5,00	0,01	11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	69,53	-	0,83			0,84
30.08.16	24,00	-	70,56	59,29	11,27	69,14	68,91	0,23	7,00	5,00	0,01	11,39	-	-	11,64	-	11,64	-	69,11	-	0,79			0,80
31.08.16	24,00	-	71,34	59,26	12,08	69,26	68,99	0,27	7,00	5,00	0,00	12,41	-	-	12,67	-	12,67	-	69,27	-	0,86			0,86
01.09.16	24,00	-	72,66	60,00	12,66	69,66	69,44	0,22	7,00	5,00	0,00	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	69,52	-	0,90			0,90
02.09.16	24,00	-	69,70	59,70	10,00	69,88	69,66	0,22	7,00	5,00	0,00	10,23	-	-	10,46	-	10,46	-	69,78	-	0,72			0,72
03.09.16	24,00	-	71,53	60,32	11,21	69,42	69,18	0,24	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,78	-	11,78	-	69,44	-	0,80			0,80
04.09.16	24,00	-	73,16	59,44	13,72	69,17	68,94	0,23	7,00	5,00	0,00	14,28	-	-	14,58	-	14,58	-	69,08	-	0,99			0,99
05.09.16	24,00	-	73,08	60,90	12,18	69,76	69,53	0,23	7,00	5,00	0,00	12,76	-	-	13,03	-	13,03	-	69,71	-	0,89			0,89
06.09.16	24,00	-	74,38	63,05	11,33	69,17	68,94	0,23	7,00	5,00	0,00	11,88	-	-	12,13	-	12,13	-	69,14	-	0,82			0,82
07.09.16	24,00	-	72,55	61,87	10,68	69,65	69,44	0,21	7,00	5,00	0,00	11,27	-	-	11,53	-	11,53	-	69,51	-	0,79			0,79
08.09.16	24,00	-	71,98	60,63	11,35	69,37	69,13	0,24	7,00	5,00	0,00	11,94	-	-	12,20	-	12,20	-	69,25	-	0,83			0,83
09.09.16	24,00	-	71,19	61,15	10,04	69,55	69,33	0,22	7,00	5,00	0,00	10,75	-	-	10,97	-	10,97	-	69,42	-	0,75			0,75
10.09.16	24,00	-	71,71	61,01	10,70	69,61	69,40	0,21	7,00	5,00	0,00	11,33	-	-	11,57	-	11,57	-	69,46	-	0,79			0,79
11.09.16	24,00	-	72,86	59,67	13,19	69,28	69,08	0,20	7,00	5,00	0,00	13,93	-	-	14,21	-	14,21	-	69,12	-	0,96			0,96
12.09.16	24,00	-	73,75	61,42	12,33	69,55	69,33	0,22	7,00	5,00	0,00	12,95	-	-	13,22	-	13,22	-	69,42	-	0,90			0,90
13.09.16	24,00	-	59,85	53,80	6,05	66,91	66,63	0,28	7,00	5,00	0,00	6,66	-	-	6,81	-	6,81	-	67,67	-	0,45			0,45
14.09.16	24,00	-	20,55	14,44	6,11	69,47	68,95	0,52	7,00	5,00	0,00	6,23	-	-	6,37	-	6,37	-	69,49	-	0,43			0,43
15.09.16	24,00	-	74,90	63,32	11,58	69,29	69,06	0,23	7,00	5,00	0,00	12,02	-	-	12,29	-	12,29	-	69,23	-	0,83			0,83
16.09.16	24,00	-	54,93	50,04	4,89	68,75	68,10	0,65	7,00	5,00	0,00	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	66,90	-	0,78			0,78
17.09.16	24,00	-	72,81	60,38	12,43	69,41	69,15	0,26	7,00	5,00	0,00	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	69,31	-	0,93			0,93
18.09.16	24,00	-	75,29	60,23	15,06	69,19	68,95	0,24	7,00	5,00	0,00	16,06	-	-	16,43	-	16,43	-	69,07	-	1,11			1,11
19.09.16	24,00	-	70,88	58,31	12,57	69,14	68,87	0,27	7,00	5,00	0,00	13,62	-	-	13,92	-	13,92	-	69,07	-	0,94			0,94
20.09.16	24,00	-	67,11	55,23	11,88	67,88	57,58	10,30	7,00	5,00	0,52	12,83	-	-	13,11	-	13,11	-	67,30	-	0,86			1,38
21.09.16	24,00	-	70,36	56,51	13,85	64,00	39,61	24,39	7,00	5,00	1,34	14,56	-	-	14,82	-	14,82	-	63,72	-	0,93			2,27
22.09.16	24,00	-	70,64	57,30	13,34	65,45	39,93	25,52	7,00	5,00	1,42	13,88	-	-	14,14	-	14,14	-	65,70	-	0,91			2,33
Среднее	24,00	-	69,17	57,94	11,23	68,99	66,75	2,24	7,00	5,00	0,11	11,93	-	-	12,19	-	12,19	-	68,88	-	0,82	-	-	0,93
Итого	720,00		2075,12	1738,29	336,83						3,31	357,92	0,00	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00			24,64	0,00	0,00	27,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	44572,76	36484,30	8408,74	-	8606,32	-	1483,88	-	-
	23.09.16 10:00	46658,98	38231,52	8769,11	-	8974,38	-	1511,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **365,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта