Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	*	81,22	67,37	13,85	69,90	69,61	0,29	7,30	3,80	0,00	14,80	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	69,72	0,00	1,03			1,03
25.08.16	24,00	*	81,85	66,73	15,12	69,95	69,66	0,29	7,30	3,80	0,00	16,07	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	-	69,76	0,00	1,12			1,12
26.08.16	24,00	*	81,31	67,09	14,22	69,78	69,51	0,26	7,30	3,80	0,00	15,00	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	69,52	0,00	1,04			1,04
27.08.16	24,00	*	81,03	67,18	13,85	70,06	69,81	0,25	7,30	3,80	0,00	14,59	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	69,71	0,00	1,02			1,02
28.08.16	24,00	*	83,63	66,67	16,96	70,12	69,86	0,26	7,30	3,80	0,00	17,86	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	69,80	0,00	1,25			1,25
29.08.16	24,00	*	83,61	66,99	16,62	69,93	69,64	0,29	7,30	3,80	0,00	17,56	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	-	69,72	0,00	1,22			1,22
30.08.16	24,00	*	81,10	66,27	14,83	69,51	69,24	0,27	7,30	3,80	0,00	15,56	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	69,22	0,00	1,08			1,08
31.08.16	24,00	*	83,54	66,04	17,50	69,51	69,21	0,30	7,30	3,80	0,00	18,29	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	-	69,30	0,00	1,27			1,27
01.09.16	24,00	*	82,08	66,98	15,11	69,98	69,73	0,24	7,30	3,80	0,00	15,89	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	-	69,56	0,00	1,11			1,11
02.09.16	24,00	*	84,64	66,29	18,35	70,21	69,92	0,28	7,30	3,80	0,00	19,13	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	69,99	0,00	1,34			1,34
03.09.16	24,00	*	80,40	66,46	13,95	69,80	69,52	0,28	7,30	3,80	0,00	14,46	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	69,56	0,00	1,01			1,01
04.09.16	24,00	*	85,45	66,09	19,37	69,52	69,26	0,26	7,30	3,80	0,00	20,20	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	69,25	0,00	1,40			1,40
05.09.16	24,00	*	84,18	67,19	16,98	70,08	69,82	0,25	7,30	3,80	0,00	17,74	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	69,73	0,00	1,24			1,24
06.09.16	24,00	*	88,55	70,01	18,54	69,44	69,20	0,24	7,30	3,80	0,00	19,31	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	69,13	0,00	1,34			1,34
07.09.16	24,00	*	84,97	69,08	15,89	70,03	69,78	0,25	7,30	3,80	0,00	16,42	0,00	0,00	16,79	0,00	16,79	-	69,70	0,00	1,15			1,15
08.09.16	24,00	*	83,34	67,27	16,07	69,73	69,48	0,25	7,30	3,80	0,00	16,56	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	-	69,41	0,00	1,15			1,15
09.09.16	24,00	*	83,41	67,77	15,64	69,84	69,58	0,26	7,30	3,80	0,00	16,20	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	69,53	0,00	1,13			1,13
10.09.16	24,00	*	81,66	67,68	13,98	69,90	69,66	0,24	7,30	3,80	0,00	14,56	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	-	69,44	0,00	1,01			1,01
11.09.16	24,00	*	82,72	66,76	15,97	69,64	69,41	0,23	7,30	3,80	0,00	16,61	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	-	69,20	0,00	1,15			1,15
12.09.16	24,00	*	85,83	67,82	18,01	69,82	69,58	0,23	7,30	3,80	0,00	18,70	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	69,43	0,00	1,30			1,30
13.09.16	24,00	*	84,89	68,26	16,63	68,30	68,05	0,25	7,30	3,80	0,00	17,35	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	68,01	0,00	1,18			1,18
14.09.16	24,00	*	88,05	69,98	18,07	69,89	69,62	0,26	7,30	3,80	0,00	18,73	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	69,63	0,00	1,31			1,31
15.09.16	24,00	*	86,89	68,75	18,15	69,73	69,46	0,27	7,30	3,80	0,01	18,40	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	69,45	0,00	1,28			1,29
16.09.16	24,00	*	85,79	68,13	17,66	69,89	69,65	0,24	7,30	3,80	0,00	18,25	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	69,49	0,00	1,27			1,27
17.09.16	24,00	*	83,96	66,24	17,71	69,75	69,49	0,27	7,30	3,80	0,00	18,20	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	69,39	0,00	1,26			1,26
18.09.16	24,00	*	86,79	66,37	20,42	69,62	69,35	0,27	7,30	3,80	0,00	21,05	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	69,26	0,00	1,46			1,46
19.09.16	24,00	*	82,79	64,14	18,65	69,59	69,27	0,32	7,30	3,80	0,00	19,40	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	69,30	0,00	1,35			1,35
20.09.16	24,00	*	77,74	59,97	17,77	68,85	68,59	0,26	7,30	3,80	0,00	18,55	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	68,34	0,00	1,27			1,27
21.09.16	24,00	*	80,21	62,41	17,80	64,68	64,42	0,26	7,30	3,80	0,00	18,68	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	64,40	0,00	1,20			1,20
22.09.16	24,00	*	82,85	63,40	19,45	65,37	65,03	0,34	7,30	3,80	0,00	20,49	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	65,34	0,00	1,34			1,34
Среднее	24,00	-	83,48	66,71	16,77	69,41	69,15	0,27	7,30	3,80	0,00	17,49	-	-	17,87	-	17,87	-	69,11	-	1,21	-	-	1,21
Итого	720,00		2504,49	2001,38	503,11						0,01	524,59	0,00	0,00	536,14	0,00	536,14	0,00			36,26	0,00	0,00	36,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	54890,24	45502,39	10581,72	0,00	10831,10	0,00	1519,37	755,55	
	23.09.16 10:00	57408,32	47513,02	11110,78	0,00	11371,79	0,00	1555,28	792,09	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -8,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **536,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.