Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	90,03	76,30	13,73	67,99	67,75	0,24	7,00	5,00	0,16	11,79	-	-	12,03	-	12,03	-	67,81	-	0,80			0,96
25.08.16	24,00	-	90,10	75,24	14,86	67,98	67,73	0,25	7,00	5,00	0,17	12,70	-	-	12,97	-	12,97	-	67,85	-	0,86			1,03
26.08.16	24,00	-	90,06	75,85	14,21	67,88	67,66	0,22	7,00	5,00	0,17	12,07	-	-	12,31	-	12,31	-	67,57	-	0,82			0,98
27.08.16	24,00	-	90,15	76,00	14,15	68,08	67,86	0,22	7,00	5,00	0,16	12,25	-	-	12,51	-	12,51	-	67,82	-	0,83			0,99
28.08.16	24,00	-	90,32	75,34	14,98	68,14	67,90	0,24	7,00	5,00	0,13	13,38	-	-	13,64	-	13,64	-	67,89	-	0,91			1,04
29.08.16	24,00	-	92,57	75,72	16,85	67,92	67,67	0,25	7,00	5,00	0,14	15,13	-	-	15,45	-	15,45	-	67,68	-	1,03			1,17
30.08.16	24,00	-	89,75	74,80	14,95	67,50	67,26	0,24	7,00	5,00	0,13	13,42	-	-	13,70	-	13,70	-	67,24	-	0,90			1,03
31.08.16	24,00	-	90,57	74,67	15,90	67,60	67,33	0,27	7,00	5,00	0,13	14,36	-	-	14,67	-	14,67	-	67,46	-	0,97			1,10
01.09.16	24,00	-	91,65	76,12	15,53	67,98	67,75	0,23	7,00	5,00	0,11	14,17	-	-	14,47	-	14,47	-	67,65	-	0,96			1,07
02.09.16	24,00	-	90,23	75,56	14,67	68,15	67,90	0,25	7,00	5,00	0,14	12,99	-	-	13,25	-	13,25	-	67,91	-	0,88			1,02
03.09.16	24,00	-	92,28	76,24	16,04	67,77	67,52	0,25	7,00	5,00	0,14	14,30	-	-	14,58	-	14,58	-	67,58	-	0,97			1,11
04.09.16	24,00	-	91,48	75,50	15,98	67,51	67,26	0,25	7,00	5,00	0,13	14,44	-	-	14,71	-	14,71	-	67,25	-	0,97			1,10
05.09.16	24,00	-	92,63	76,75	15,88	68,05	67,81	0,24	7,00	5,00	0,12	14,55	-	-	14,84	-	14,84	-	67,79	-	0,99			1,10
06.09.16	24,00	-	94,89	79,82	15,07	67,60	67,34	0,26	7,00	5,00	0,03	15,09	-	-	15,40	-	15,40	-	67,38	-	1,02			1,04
07.09.16	24,00	-	92,19	79,71	12,48	67,99	67,71	0,28	7,00	5,00	0,00	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	67,74	-	0,92			0,92
08.09.16	24,00	-	90,78	78,04	12,74	67,70	67,41	0,29	7,00	5,00	0,00	13,58	-	-	13,85	-	13,85	-	67,41	-	0,92			0,92
09.09.16	24,00	-	90,54	78,37	12,17	67,85	67,56	0,29	7,00	5,00	0,00	13,16	-	-	13,43	-	13,43	-	67,60	-	0,89			0,89
10.09.16	24,00	-	91,24	77,95	13,29	67,93	67,64	0,29	7,00	5,00	0,00	14,56	-	-	14,85	-	14,85	-	67,63	-	0,99			0,99
11.09.16	24,00	-	90,67	76,37	14,30	67,58	67,31	0,27	7,00	5,00	0,00	15,43	-	-	15,77	-	15,77	-	67,27	-	1,04			1,04
12.09.16	24,00	-	92,03	78,57	13,46	67,86	67,58	0,28	7,00	5,00	0,00	14,37	-	-	14,66	-	14,66	-	67,56	-	0,97			0,97
13.09.16	24,00	-	90,83	78,59	12,24	66,45	66,19	0,26	7,00	5,00	0,00	13,25	-	-	13,52	-	13,52	-	66,10	-	0,88			0,88
14.09.16	24,00	-	93,41	80,09	13,32	67,90	67,61	0,29	7,00	5,00	0,00	14,42	-	-	14,72	-	14,72	-	67,64	-	0,98			0,98
15.09.16	24,00	-	92,96	79,74	13,22	67,74	67,45	0,29	7,00	5,00	0,00	14,09	-	-	14,35	-	14,35	-	67,46	-	0,95			0,95
16.09.16	24,00	-	91,02	78,25	12,77	67,85	67,56	0,29	7,00	5,00	0,00	13,57	-	-	13,86	-	13,86	-	67,47	-	0,92			0,92
17.09.16	24,00	-	89,87	76,41	13,46	67,77	67,47	0,30	7,00	5,00	0,01	13,83	-	-	14,13	-	14,13	-	67,43	-	0,93			0,94
18.09.16	24,00	-	91,88	75,95	15,93	67,62	67,33	0,29	7,00	5,00	0,01	16,14	-	-	16,47	-	16,47	-	67,27	-	1,09			1,10
19.09.16	24,00	-	90,40	73,86	16,54	67,53	67,21	0,32	7,00	5,00	0,01	16,82	-	-	17,19	-	17,19	-	67,29	-	1,13			1,14
20.09.16	24,00	-	86,89	69,15	17,74	66,43	58,14	8,29	7,00	5,00	0,76	15,06	-	-	15,40	-	15,40	-	66,02	-	1,00			1,76
21.09.16	24,00	-	91,21	66,17	25,04	62,70	39,56	23,14	7,00	5,00	2,01	17,52	-	-	17,84	-	17,84	-	62,40	-	1,09			3,10
22.09.16	24,00	-	90,08	65,70	24,38	63,73	38,51	25,22	7,00	5,00	2,15	16,65	-	-	16,96	-	16,96	-	63,80	-	1,06			3,21
Среднее	24,00	-	91,09	75,89	15,20	67,43	65,30	2,13	7,00	5,00	0,23	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	67,17	-	0,96	-	-	1,18
Итого	720,00		2732,71	2276,83	455,88						6,80	426,67	0,00	0,00	435,39	0,00	435,39	0,00			28,65	0,00	0,00	35,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	3968,34	3473,33	592,62	-	603,78	-	33,79	-	-
	23.09.16 10:00	6715,74	5759,08	1022,98	-	1042,92	-	59,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **435,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016
«_____» _____ г.