Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	*	75,73	62,07	13,66	69,43	69,03	0,41	6,40	3,20	0,00	14,25	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56	-	69,16	0,00	0,99			0,99
25.08.16	24,00	*	74,43	61,53	12,90	69,52	69,09	0,42	6,40	3,20	0,00	13,39	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	-	69,30	0,00	0,93			0,93
26.08.16	24,00	*	74,20	61,96	12,24	69,35	68,96	0,38	6,40	3,20	0,00	12,78	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	-	68,96	0,00	0,88			0,88
27.08.16	24,00	*	75,77	61,82	13,95	69,62	69,25	0,37	6,40	3,20	0,00	14,47	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	69,19	0,00	1,00			1,00
28.08.16	24,00	*	75,26	61,16	14,10	69,69	69,31	0,38	6,40	3,20	0,00	14,67	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	69,29	0,00	1,02			1,02
29.08.16	24,00	*	75,38	61,86	13,52	69,49	69,10	0,40	6,40	3,20	0,00	14,19	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	69,12	0,00	0,98			0,98
30.08.16	24,00	*	76,27	60,98	15,29	69,10	68,69	0,40	6,40	3,20	0,00	16,08	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	-	68,80	0,00	1,11			1,11
31.08.16	24,00	*	76,64	60,46	16,18	69,04	68,63	0,41	6,40	3,20	0,00	17,14	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	68,74	0,00	1,18			1,18
01.09.16	24,00	*	75,56	61,62	13,94	69,55	69,17	0,38	6,40	3,20	0,00	14,72	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	69,08	0,00	1,02			1,02
02.09.16	24,00	*	74,45	61,16	13,30	69,74	69,34	0,40	6,40	3,20	0,00	13,95	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	-	69,36	0,00	0,97			0,97
03.09.16	24,00	*	74,80	61,41	13,38	69,39	68,98	0,41	6,40	3,20	0,00	14,09	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	-	69,07	0,00	0,97			0,97
04.09.16	24,00	*	75,40	60,19	15,21	69,09	68,72	0,38	6,40	3,20	0,00	16,05	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	68,67	0,00	1,10			1,10
05.09.16	24,00	*	76,47	61,84	14,63	69,67	69,27	0,40	6,40	3,20	0,00	15,44	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	69,34	0,00	1,07			1,07
06.09.16	24,00	*	79,47	64,67	14,80	69,06	68,69	0,37	6,40	3,20	0,00	15,72	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	68,73	0,00	1,08			1,08
07.09.16	24,00	*	79,15	63,71	15,44	69,63	69,26	0,37	6,40	3,20	0,00	16,47	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	-	69,25	0,00	1,14			1,14
08.09.16	24,00	*	77,70	62,06	15,64	69,33	68,96	0,38	6,40	3,20	0,00	16,75	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	68,95	0,00	1,16			1,16
09.09.16	24,00	*	77,72	62,32	15,40	69,43	69,06	0,38	6,40	3,20	0,00	16,35	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71	-	69,03	0,00	1,13			1,13
10.09.16	24,00	*	79,73	62,07	17,66	69,52	69,14	0,38	6,40	3,20	0,00	18,69	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	69,15	0,00	1,29			1,29
11.09.16	24,00	*	78,46	60,94	17,52	69,28	68,91	0,37	6,40	3,20	0,00	18,57	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	68,92	0,00	1,28			1,28
12.09.16	24,00	*	78,20	62,28	15,92	69,43	69,06	0,37	6,40	3,20	0,00	16,84	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	-	69,06	0,00	1,16			1,16
13.09.16	24,00	*	78,46	63,03	15,43	67,91	67,56	0,35	6,40	3,20	0,00	16,97	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	-	67,45	0,00	1,15			1,15
14.09.16	24,00	*	80,40	64,64	15,76	69,49	69,12	0,37	6,40	3,20	0,00	16,72	0,00	0,00	17,09	0,00	17,09	-	69,15	0,00	1,16			1,16
15.09.16	24,00	*	78,80	63,87	14,93	69,34	68,96	0,38	6,40	3,20	0,00	15,88	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	68,98	0,00	1,10			1,10
16.09.16	24,00	*	77,19	62,81	14,38	69,52	69,15	0,37	6,40	3,20	0,00	15,24	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58	-	69,06	0,00	1,05			1,05
17.09.16	24,00	*	77,03	60,61	16,42	69,39	69,00	0,39	6,40	3,20	0,00	17,37	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	-	68,97	0,00	1,20			1,20
18.09.16	24,00	*	78,81	59,84	18,97	69,25	68,89	0,36	6,40	3,20	0,00	20,23	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	68,77	0,00	1,39			1,39
19.09.16	24,00	*	74,20	57,60	16,60	69,21	68,78	0,43	6,40	3,20	0,00	17,59	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	68,85	0,00	1,21			1,21
20.09.16	24,00	*	70,40	54,05	16,35	68,47	68,14	0,33	6,40	3,20	0,00	17,37	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	67,73	0,00	1,18			1,18
21.09.16	24,00	*	73,49	56,66	16,83	64,34	63,97	0,38	6,40	3,20	0,00	17,84	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	64,01	0,00	1,14			1,14
22.09.16	24,00	*	73,52	57,10	16,42	64,98	64,53	0,46	6,40	3,20	0,00	17,26	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	64,89	0,00	1,12			1,12
Среднее	24,00	-	76,44	61,21	15,23	69,01	68,62	0,39	6,40	3,20	-	16,10	-	-	16,45	-	16,45	-	68,63	-	1,11	-	-	1,11
Итого	720,00		2293,08	1836,33	456,75						0,00	483,05	0,00	0,00	493,56	0,00	493,56	0,00			33,16	0,00	0,00	33,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	54390,90	43321,63	12297,67	0,00	12577,69	0,00	1774,41	860,81	-
	23.09.16 10:00	56695,02	45165,73	12784,19	0,00	13074,78	0,00	1906,99	894,18	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,56** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 СЕН 2016 г. печать энергосбыта