Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0916.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	147,94	139,52	8,42	70,08	66,64	3,44	7,00	5,00	0,51	100,32	92,70	7,62	102,55	94,56	7,99	-	70,23	65,27	0,56			1,08
25.08.16	24,00	-	146,39	137,64	8,75	70,05	66,56	3,49	7,00	5,00	0,52	99,51	91,42	8,09	101,74	93,24	8,50	-	70,20	65,16	0,58			1,10
26.08.16	24,00	-	147,03	138,85	8,18	69,95	66,51	3,44	7,00	5,00	0,51	99,73	92,24	7,49	101,96	94,07	7,89	-	70,10	65,13	0,54			1,05
27.08.16	24,00	-	147,57	139,23	8,34	70,15	66,70	3,45	7,00	5,00	0,52	100,09	92,47	7,62	102,35	94,31	8,04	-	70,30	65,32	0,56			1,07
28.08.16	24,00	-	147,56	137,79	9,77	70,20	66,66	3,54	7,00	5,00	0,53	100,51	91,44	9,07	102,78	93,25	9,53	-	70,36	65,25	0,65			1,18
29.08.16	24,00	-	147,62	139,23	8,39	69,94	66,34	3,60	7,00	5,00	0,54	100,35	92,43	7,92	102,60	94,26	8,34	-	70,09	64,90	0,56			1,09
30.08.16	24,00	-	145,97	136,84	9,13	69,58	66,01	3,57	7,00	5,00	0,53	99,38	90,84	8,54	101,56	92,60	8,96	-	69,73	64,57	0,60			1,13
31.08.16	24,00	-	146,27	136,01	10,26	69,69	66,06	3,63	7,00	5,00	0,54	99,89	90,24	9,65	102,12	91,96	10,16	-	69,84	64,59	0,68			1,22
01.09.16	24,00	-	149,56	138,75	10,81	70,09	66,50	3,59	7,00	5,00	0,54	102,37	91,88	10,49	104,69	93,70	10,99	-	70,24	65,04	0,72			1,26
02.09.16	24,00	-	146,55	138,20	8,35	70,31	66,69	3,62	7,00	5,00	0,54	99,71	91,71	8,00	101,96	93,53	8,43	-	70,46	65,23	0,56			1,09
03.09.16	24,00	-	148,27	138,92	9,35	69,83	66,26	3,57	7,00	5,00	0,53	101,12	92,27	8,85	103,39	94,07	9,32	-	69,97	64,84	0,62			1,15
04.09.16	24,00	-	147,79	136,76	11,03	69,56	66,00	3,56	7,00	5,00	0,53	101,17	90,78	10,39	103,42	92,51	10,91	-	69,71	64,56	0,73			1,26
05.09.16	24,00	-	148,88	139,45	9,43	70,14	66,57	3,57	7,00	5,00	0,54	101,51	92,52	8,99	103,79	94,36	9,43	-	70,29	65,13	0,63			1,17
06.09.16	24,00	-	151,50	143,45	8,05	69,56	66,09	3,47	7,00	5,00	0,53	102,80	95,19	7,61	105,08	97,07	8,01	-	69,71	64,70	0,53			1,06
07.09.16	24,00	-	148,96	140,04	8,92	70,08	66,51	3,57	7,00	5,00	0,54	101,44	92,84	8,60	103,75	94,69	9,06	-	70,23	65,07	0,59			1,13
08.09.16	24,00	-	146,33	136,70	9,63	69,81	66,19	3,62	7,00	5,00	0,54	99,85	90,43	9,42	102,06	92,17	9,89	-	69,96	64,73	0,64			1,17
09.09.16	24,00	-	145,96	137,60	8,36	69,98	66,33	3,65	7,00	5,00	0,54	99,15	90,80	8,35	101,35	92,57	8,78	-	70,13	64,85	0,55			1,09
10.09.16	24,00	-	145,21	137,36	7,85	70,05	66,37	3,68	7,00	5,00	0,54	98,59	90,76	7,83	100,80	92,49	8,31	-	70,20	64,88	0,52			1,06
11.09.16	24,00	-	144,27	134,07	10,20	69,70	66,04	3,66	7,00	5,00	0,54	98,96	88,50	10,46	101,17	90,20	10,97	-	69,85	64,55	0,67			1,21
12.09.16	24,00	-	147,83	137,60	10,23	69,96	66,30	3,66	7,00	5,00	0,55	101,21	90,81	10,40	103,47	92,54	10,93	-	70,11	64,81	0,68			1,22
13.09.16	24,00	-	147,41	137,96	9,45	68,43	64,94	3,49	7,00	5,00	0,52	100,31	90,95	9,36	102,53	92,64	9,89	-	68,58	63,53	0,62			1,14
14.09.16	24,00	-	150,40	140,85	9,55	69,98	66,35	3,63	7,00	5,00	0,56	102,50	92,86	9,64	104,85	94,68	10,17	-	70,13	64,87	0,63			1,19
15.09.16	24,00	-	149,18	140,42	8,76	69,83	66,17	3,66	7,00	5,00	0,56	101,67	92,67	9,00	103,94	94,46	9,48	-	69,98	64,68	0,58			1,13
16.09.16	24,00	-	146,69	137,49	9,20	69,98	66,20	3,78	7,00	5,00	0,56	99,76	90,69	9,07	101,98	92,49	9,49	-	70,13	64,66	0,61			1,17
17.09.16	24,00	-	144,11	133,73	10,38	69,94	66,05	3,89	7,00	5,00	0,57	98,14	88,15	9,99	100,33	89,84	10,49	-	70,10	64,45	0,69			1,25
18.09.16	24,00	-	144,96	132,24	12,72	69,73	65,83	3,90	7,00	5,00	0,57	99,46	87,08	12,38	101,67	88,77	12,90	-	69,87	64,23	0,83			1,41
19.09.16	24,00	-	139,41	129,12	10,29	69,69	65,61	4,08	7,00	5,00	0,58	95,06	85,03	10,03	97,15	86,62	10,53	-	69,84	63,94	0,67			1,25
20.09.16	24,00	-	134,44	123,71	10,73	68,49	60,81	7,68	7,00	5,00	1,05	91,70	81,40	10,30	93,68	82,92	10,76	-	68,61	62,79	0,64			1,69
21.09.16	24,00	-	139,35	127,89	11,46	64,44	53,12	11,32	7,00	5,00	1,58	95,28	84,07	11,21	97,13	85,50	11,63	-	64,57	59,59	0,61			2,19
22.09.16	24,00	-	139,10	128,43	10,67	65,79	53,78	12,01	7,00	5,00	1,67	94,78	84,41	10,37	96,69	85,84	10,85	-	65,95	60,68	0,58			2,25
Среднее	24,00	-	146,08	136,53	9,56	69,50	65,21	4,29	7,00	5,00	0,63	99,54	90,32	9,22	101,75	92,06	9,69	-	69,65	64,40	0,62	-	-	1,25
Итого	720,00		4382,51	4095,85	286,66						18,86	2986,32	2709,58	276,74	3052,54	2761,91	290,63	0,00			18,61	0,00	0,00	37,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	74694,90	70113,95	50873,50	46230,12	52107,53	47216,52	948,10	-	-
	23.09.16 06:00	79075,51	74207,92	53858,42	48938,30	55158,62	49976,93	985,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **290,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта