Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	53,12	36,02	17,10	68,57	58,37	10,20	7,00	5,00	0,53	53,05	37,70	15,35	54,18	38,35	15,83	-	68,60	58,62	1,01			1,54
25.08.16	24,00	-	52,14	35,63	16,51	68,52	58,16	10,36	7,00	5,00	0,53	52,08	37,29	14,79	53,21	37,89	15,32	-	68,55	58,42	0,97			1,50
26.08.16	24,00	-	53,30	35,87	17,43	68,47	58,43	10,04	7,00	5,00	0,53	53,26	37,52	15,74	54,40	38,16	16,24	-	68,50	58,68	1,03			1,55
27.08.16	24,00	-	52,65	35,97	16,68	68,64	58,57	10,07	7,00	5,00	0,53	52,61	37,58	15,03	53,77	38,27	15,50	-	68,67	58,83	0,98			1,51
28.08.16	24,00	-	54,20	35,63	18,57	68,55	58,23	10,32	7,00	5,00	0,55	54,17	37,29	16,88	55,32	37,88	17,44	-	68,58	58,49	1,09			1,64
29.08.16	24,00	-	53,92	35,84	18,08	68,39	57,77	10,62	7,00	5,00	0,56	53,87	37,54	16,33	55,05	38,12	16,93	-	68,41	58,04	1,05			1,62
30.08.16	24,00	-	53,90	35,31	18,59	68,07	57,33	10,74	7,00	5,00	0,57	53,89	37,03	16,86	55,05	37,54	17,51	-	68,10	57,59	1,08			1,65
31.08.16	24,00	-	54,29	35,24	19,05	68,14	57,38	10,76	7,00	5,00	0,57	54,37	36,97	17,40	55,52	37,47	18,05	-	68,17	57,64	1,11			1,68
01.09.16	24,00	-	53,84	35,87	17,97	68,50	57,73	10,77	7,00	5,00	0,57	53,82	37,58	16,24	54,95	38,14	16,81	-	68,53	58,00	1,05			1,62
02.09.16	24,00	-	52,51	35,52	16,99	68,77	58,04	10,73	7,00	5,00	0,56	52,55	37,20	15,35	53,69	37,77	15,92	-	68,80	58,29	1,00			1,55
03.09.16	24,00	-	53,00	35,83	17,17	68,28	57,51	10,77	7,00	5,00	0,56	53,06	37,52	15,54	54,19	38,10	16,09	-	68,31	57,76	1,00			1,56
04.09.16	24,00	-	57,23	35,34	21,89	68,14	57,79	10,35	7,00	5,00	0,58	57,22	37,04	20,18	58,43	37,58	20,85	-	68,17	58,05	1,28			1,86
05.09.16	24,00	-	54,81	35,87	18,94	68,59	57,99	10,60	7,00	5,00	0,57	54,81	37,60	17,21	55,98	38,18	17,80	-	68,63	58,25	1,11			1,68
06.09.16	24,00	-	54,69	36,73	17,96	68,02	57,54	10,48	7,00	5,00	0,56	54,60	38,47	16,13	55,75	39,08	16,67	-	68,05	57,78	1,05			1,61
07.09.16	24,00	-	54,47	35,98	18,49	68,56	57,82	10,74	7,00	5,00	0,58	54,38	37,66	16,72	55,55	38,25	17,30	-	68,59	58,07	1,08			1,66
08.09.16	24,00	-	52,88	35,25	17,63	68,11	57,28	10,83	7,00	5,00	0,57	52,86	36,99	15,87	53,96	37,47	16,49	-	68,15	57,52	1,02			1,59
09.09.16	24,00	-	51,92	35,52	16,40	68,33	57,36	10,97	7,00	5,00	0,56	51,81	37,23	14,58	52,91	37,74	15,17	-	68,36	57,62	0,95			1,51
10.09.16	24,00	-	55,18	35,42	19,76	68,52	57,84	10,68	7,00	5,00	0,58	55,12	37,10	18,02	56,32	37,66	18,66	-	68,55	58,11	1,15			1,73
11.09.16	24,00	-	56,61	34,71	21,90	68,23	57,85	10,38	7,00	5,00	0,58	56,64	36,35	20,29	57,88	36,88	21,00	-	68,27	58,11	1,28			1,86
12.09.16	24,00	-	54,50	35,71	18,79	68,39	57,80	10,59	7,00	5,00	0,57	54,54	37,40	17,14	55,71	37,96	17,75	-	68,43	58,05	1,10			1,66
13.09.16	24,00	-	54,91	35,62	19,29	66,93	56,56	10,37	7,00	5,00	0,56	54,89	37,27	17,62	56,03	37,84	18,19	-	66,97	56,80	1,10			1,66
14.09.16	24,00	-	55,46	36,35	19,11	68,48	57,76	10,72	7,00	5,00	0,58	55,52	37,98	17,54	56,71	38,64	18,07	-	68,51	58,01	1,12			1,70
15.09.16	24,00	-	55,33	36,17	19,16	68,28	57,67	10,61	7,00	5,00	0,57	55,35	37,80	17,55	56,55	38,43	18,12	-	68,31	57,92	1,12			1,69
16.09.16	24,00	-	54,76	35,46	19,30	68,41	57,62	10,79	7,00	5,00	0,58	54,72	37,18	17,54	55,90	37,69	18,21	-	68,45	57,87	1,13			1,71
17.09.16	24,00	-	56,35	34,61	21,74	68,44	57,59	10,85	7,00	5,00	0,60	56,26	36,28	19,98	57,48	36,77	20,71	-	68,48	57,85	1,27			1,87
18.09.16	24,00	-	59,72	34,37	25,35	68,24	57,66	10,58	7,00	5,00	0,61	59,58	36,03	23,55	60,85	36,52	24,33	-	68,28	57,93	1,48			2,09
19.09.16	24,00	-	55,03	33,54	21,49	68,12	56,73	11,39	7,00	5,00	0,62	54,87	35,16	19,71	56,02	35,64	20,38	-	68,15	56,99	1,23			1,85
20.09.16	24,00	-	93,18	73,40	19,78	67,07	48,01	19,06	7,00	5,00	1,75	51,24	33,56	17,68	52,31	34,04	18,27	-	67,32	56,34	0,98			2,73
21.09.16	24,00	-	135,83	113,82	22,01	64,07	44,95	19,12	7,00	5,00	2,60	53,06	34,09	18,97	54,09	34,57	19,52	-	64,09	54,22	0,99			3,59
22.09.16	24,00	-	135,95	114,09	21,86	65,41	45,48	19,93	7,00	5,00	2,70	53,04	34,10	18,94	54,11	34,58	19,53	-	65,58	55,21	1,00			3,71
Среднее	24,00	-	61,19	42,02	19,17	68,04	56,56	11,48	7,00	5,00	0,75	54,24	36,88	17,36	55,40	37,44	17,96	-	68,09	57,70	1,09	-	-	1,84
Итого	720,00		1835,68	1260,69	574,99						22,38	1627,24	1106,51	520,73	1661,87	1123,21	538,66	0,00			32,78	0,00	0,00	55,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 06:00	36815,20	31098,88	6975,47	4539,62	7122,53	10873,89	1066,96	-	-
	23.09.16 06:00	38668,22	32376,38	8602,35	5645,41	8784,03	11996,36	1122,55	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **538,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта

отон.