

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 0
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	19,16	2,21	0,000	-	-	18,04	5,80	0,000	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	19,27	2,38	0,000	-	-	18,87	5,80	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	19,47	2,04	0,300	-	-	19,14	5,80	0,000	-	0,33	0,300	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	18,75	1,75	0,000	-	-	18,13	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	17,39	5,53	0,000	-	-	16,53	5,80	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	17,33	8,39	0,000	-	-	16,67	5,80	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	16,93	8,40	0,000	-	-	16,28	5,80	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	17,05	8,42	0,000	-	-	16,33	5,80	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	17,67	8,40	0,000	-	-	17,10	5,80	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	17,55	8,35	0,000	-	-	16,92	5,80	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	17,20	8,31	0,000	-	-	16,60	5,80	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	17,03	7,88	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	16,82	7,74	0,000	-	-	16,19	5,80	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	17,02	7,98	0,000	-	-	16,40	5,80	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,17	8,73	0,000	-	-	17,83	5,80	0,000	-	1,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	16,88	8,75	0,000	-	-	16,07	5,80	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	16,27	8,72	0,000	-	-	15,54	5,80	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	16,27	8,70	0,000	-	-	15,71	5,80	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	15,41	8,72	0,000	-	-	14,74	5,80	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	14,41	8,68	0,000	-	-	13,70	5,80	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	13,93	8,74	0,000	-	-	13,30	5,80	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	14,33	7,49	0,000	-	-	13,88	5,80	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	14,31	7,16	0,000	-	-	13,78	5,80	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	66,77	7,61	72,460	-	-	48,77	5,80	64,780	-	18,00	7,680	0,00	0,00	0,00	1,679
21.09.16	24	-	66,77	7,61	72,460	-	-	48,77	5,80	64,780	-	18,00	7,680	0,00	0,00	0,00	1,679
22.09.16	24	-	66,77	7,61	72,460	-	-	48,77	5,80	64,780	-	18,00	7,680	0,00	0,00	0,00	1,679
Среднее	24,00	-	21,77	7,30	7,022	-	-	19,43	5,80	6,269	-	2,34	0,753	-	-	-	0,162
Итого	744,0	-			217,680	0,000				194,340	0,000		23,340	0,00	0,00	0,00	5,04

Ориентировочно до конца месяца(+) 248,434
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000
Итого за сентябрь 2016 : 466,114
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 416,443
 222,103
 0,000
 26,331
 0,000
 49,671
 5,76
 0,00
 10,79

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 06:00	27334,410	-	27231,400	-	0,000	0,000	280,446	
23.09.16 11:00	27631,260	-	27385,050	-	0,000	0,000	291,646	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 23.09.2016