

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	22,44	8,80	0,000	-	-	21,97	6,50	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	22,02	8,80	0,000	-	-	21,39	6,50	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	21,79	8,80	0,000	-	-	21,16	6,50	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	22,02	8,80	0,000	-	-	21,54	6,50	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	22,34	8,80	0,000	-	-	21,89	6,50	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	22,32	8,80	0,000	-	-	21,92	6,50	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	21,84	8,80	0,000	-	-	21,44	6,50	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	21,52	8,80	0,000	-	-	21,14	6,50	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	21,33	8,80	0,000	-	-	20,97	6,50	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	21,25	8,80	0,000	-	-	20,87	6,50	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	21,52	8,80	0,000	-	-	21,12	6,50	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	21,68	8,80	0,000	-	-	21,24	6,50	0,480	-	0,44	-0,480	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	21,24	8,80	0,000	-	-	21,20	6,50	0,000	-	0,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	21,15	8,80	0,000	-	-	20,66	6,50	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	21,42	8,80	0,000	-	-	21,05	6,50	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	21,37	8,80	0,000	-	-	21,00	6,50	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	21,45	8,80	0,000	-	-	21,12	6,50	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	21,40	8,80	0,000	-	-	21,08	6,50	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	21,19	8,80	0,000	-	-	20,85	6,50	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	21,47	8,80	0,000	-	-	21,12	6,50	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	21,91	8,80	0,000	-	-	21,57	6,50	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	21,86	8,80	0,000	-	-	21,51	6,50	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	21,50	8,80	0,000	-	-	21,16	6,50	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	21,34	8,80	0,000	-	-	20,98	6,50	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	21,21	8,80	0,000	-	-	20,92	6,50	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	20,69	8,80	0,000	-	-	20,44	6,50	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	20,28	8,80	0,000	-	-	20,04	6,50	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	19,91	8,80	0,000	-	-	19,68	6,50	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	61,41	8,80	21,966	-	-	58,21	6,50	26,410	-	3,20	-4,444	0,00	0,00	0,00	0,055
21.09.16	24	-	65,07	8,80	124,923	-	-	64,31	6,50	128,112	-	0,77	-3,190	0,00	0,00	0,00	0,300
22.09.16	24	-	67,44	8,80	165,436	-	-	67,22	6,50	162,495	-	0,22	2,941	0,00	0,00	0,00	0,529
Среднее	24,00	-	25,66	8,80	10,075	-	-	25,19	6,50	10,242	-	0,47	-0,167	-	-	-	0,029
Итого	744,0	-			312,325	0,000				317,497	0,000		-5,173	0,00	0,00	0,00	0,88

Ориентировочно до конца месяца(+)

356,943

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

Итого за сентябрь 2016 :

669,267

362,306

0,000

679,804

-5,364

0,000

-10,536

1,01

0,00

1,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.05.16 08:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.05.16 08:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
(по доверенности абонента)