

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0  
Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} =$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} =$   $G_{вент.} =$   $G_{тех.пот.} =$   $G_{гвс} =$   $G_{гвс.м} =$   
 Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} =$  т/сут  $G_{гвс.ф.} =$  т/сут  $Q_{от.ф.} =$  Гкал/мес  $Q_{от.ср.ф.} =$  Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	23,81	8,80	0,000	-	-	23,59	6,50	0,000	-	0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	23,85	8,80	0,000	-	-	23,54	6,50	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	23,73	8,80	0,000	-	-	23,38	6,50	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	23,89	8,80	0,000	-	-	23,51	6,50	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	24,04	8,80	0,000	-	-	23,64	6,50	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	23,70	8,80	0,000	-	-	23,42	6,50	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	23,10	8,80	0,000	-	-	22,89	6,50	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	22,82	8,80	0,000	-	-	22,68	6,50	0,000	-	0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	22,53	8,80	0,000	-	-	22,45	6,50	0,000	-	0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	22,55	8,80	0,000	-	-	22,46	6,50	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	22,72	8,80	0,000	-	-	22,63	6,50	0,000	-	0,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	22,79	8,80	0,000	-	-	23,10	6,50	0,000	-	-0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	22,79	8,80	0,000	-	-	23,22	6,50	0,000	-	-0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	22,91	8,80	0,000	-	-	22,90	6,50	0,000	-	0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	22,47	8,80	0,000	-	-	22,46	6,50	0,000	-	0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	22,62	8,80	0,000	-	-	22,48	6,50	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	22,44	8,80	0,000	-	-	22,43	6,50	0,000	-	0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	22,12	8,80	0,000	-	-	22,08	6,50	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	22,05	8,80	0,000	-	-	22,01	6,50	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	22,19	8,80	0,000	-	-	22,18	6,50	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	22,60	8,80	0,000	-	-	22,51	6,50	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	21,95	8,80	0,000	-	-	22,01	6,50	0,000	-	-0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	21,75	8,80	0,000	-	-	21,74	6,50	0,000	-	0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	21,67	8,80	0,000	-	-	21,69	6,50	0,000	-	-0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	21,44	8,80	0,000	-	-	21,51	6,50	0,000	-	-0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	21,24	8,80	0,000	-	-	21,31	6,50	0,000	-	-0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	20,84	8,80	0,000	-	-	20,97	6,50	0,000	-	-0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	20,57	8,80	0,000	-	-	20,64	6,50	0,000	-	-0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	61,60	8,80	56,530	-	-	51,17	6,50	58,045	-	5,86	-1,515	0,00	0,00	0,00	0,381
21.09.16	24	-	65,66	8,80	197,973	-	-	52,05	6,50	256,236	-	14,49	4,770	0,00	0,00	0,00	3,125
22.09.16	24	-	67,76	8,80	262,242	-	-	52,05	6,50	256,236	-	15,71	6,006	0,00	0,00	0,00	4,449
Среднее	24,00	-	26,65	8,80	16,669	-	-	25,43	6,50	16,370	-	1,22	0,299	-	-	-	0,257
Итого	744,0	-			516,745	0,000				507,484	0,000		9,262	0,00	0,00	0,00	7,95

Ориентировочно до конца месяца(+) 590,566  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000  
**Итого за сентябрь 2016 :** 1107,311  
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 1087,465  
 19,846  
 17,04

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.05.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.05.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Гкал  
 Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_