Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	115,43	97,18	18,25	91,42	58,88	32,54	6,00	6,00	3,18	18,25			20,90		20,90	-	90,98		1,66			4,84
25.01.16	24,00	*	118,30	103,08	15,21	89,19	59,05	30,14	6,00	6,00	3,12	15,21			17,67		17,67	-	88,47		1,35			4,47
26.01.16	24,00	*	111,30	95,24	16,06	87,51	55,10	32,41	6,00	6,00	3,10	16,06			18,45		18,45	-	86,90		1,40			4,50
27.01.16	24,00	*	105,74	89,20	16,54	86,72	48,00	38,72	6,00	6,00	3,47	16,54			19,09		19,09	-	86,18		1,43			4,89
28.01.16	24,00	*	106,16	89,29	16,86	83,03	47,28	35,75	6,00	6,00	3,20	16,86			19,18		19,18	-	82,53		1,39			4,60
29.01.16	24,00		100,66	84,15	16,51	82,07	45,67	36,40	6,00	6,00	3,07	16,51			18,71		18,71	-	81,97		1,35			4,42
30.01.16	24,00		105,00	85,62	19,39	81,32	45,92	35,40	6,00	6,00	3,04	19,39			21,64		21,64	-	80,90		1,57			4,61
31.01.16	24,00	*	99,37	81,67	17,70	78,26	44,38	33,88	6,00	6,00	2,78	17,70			19,68		19,68	-	77,81		1,38			4,15
01.02.16	24,00	*	98,04	78,89	19,15	77,26	43,06	34,20	6,00	6,00	2,70	19,15			21,10		21,10	-	77,23		1,48			4,18
02.02.16	24,00		103,69	74,59	29,10	77,83	43,46	34,37	6,00	6,00	2,57	29,10			31,27		31,27	-	77,67		2,26			4,83
03.02.16	24,00	*	105,23	88,27	16,96	78,53	45,33	33,20	6,00	6,00	2,94	16,96			19,02		19,02	-	78,28		1,33			4,26
04.02.16	24,00		98,96	79,84	19,12	77,77	42,80	34,97	6,00	6,00	2,80	19,12			21,13		21,13	-	77,52		1,48			4,28
05.02.16	24,00	*	99,48	82,08	17,40	77,83	43,21	34,62	6,00	6,00	2,85	17,40			19,39		19,39	-	77,60		1,35			4,20
06.02.16	24,00	*	96,16	75,10	21,06	77,64	41,11	36,53	6,00	6,00	2,75	21,06			23,08		23,08	-	77,54		1,63			4,38
07.02.16	24,00		107,24	84,56	22,68	77,75	43,19	34,56	6,00	6,00	2,93	22,68			24,86		24,86	-	77,68		1,76			4,69
08.02.16	24,00	*	105,81	88,03	17,77	77,73	44,33	33,40	6,00	6,00	2,95	17,77			19,84		19,84	-	77,55		1,38			4,32
09.02.16	24,00	*	110,23	91,33	18,89	77,67	45,16	32,51	6,00	6,00	2,98	18,89			21,01		21,01	-	77,46		1,46			4,44
10.02.16	24,00	*	111,98	92,23	19,75	76,94	45,39	31,55	6,00	6,00	2,92	19,75			21,85		21,85	-	76,67		1,51			4,43
11.02.16	24,00		118,43	88,73	29,70	76,71	44,82	31,89	6,00	6,00	2,84	29,70			32,00		32,00	-	76,44		2,27			5,11
12.02.16	24,00	*	108,08	87,33	20,75	75,83	43,89	31,94	6,00	6,00	2,79	20,75			22,77		22,77	-	75,71		1,57			4,36
13.02.16	24,00	*	107,07	88,95	18,13	75,87	43,97	31,90	6,00	6,00	2,84	18,13			20,10		20,10	-	75,77		1,37			4,21
14.02.16	24,00	*	107,77	86,45	21,32	76,13	43,68	32,44	6,00	6,00	2,81	21,32			23,37		23,37	-	76,15		1,62			4,43
15.02.16	24,00		103,47	84,50	18,97	76,79	43,48	33,31	6,00	6,00	2,82	18,97			20,97		20,97	-	76,53		1,45			4,27
16.02.16	24,00		97,84	78,99	18,86	77,08	42,41	34,67	6,00	6,00	2,74	18,86			20,81		20,81	-	76,90		1,45			4,19
17.02.16	24,00		95,91	77,30	18,61	77,16	41,51	35,64	6,00	6,00	2,76	18,61			20,56		20,56	-	77,01		1,43			4,19
18.02.16	24,00	*	103,72	83,15	20,57	77,41	42,58	34,83	6,00	6,00	2,90	20,57			22,66		22,66	-	77,34		1,59			4,49
19.02.16	24,00	*	111,25	94,31	16,94	77,45	45,12	32,33	6,00	6,00	3,05	16,94			19,04		19,04	-	77,27		1,31			4,36
20.02.16	24,00	*	109,51	91,76	17,74	77,71	44,84	32,87	6,00	6,00	3,02	17,74			19,85		19,85	-	77,52		1,38			4,40
21.02.16	24,00	*	109,03	89,52	19,51	77,97	44,57	33,40	6,00	6,00	2,99	19,51			21,66		21,66	-	77,84		1,52			4,51
22.02.16	24,00		109,93	91,86	18,07	77,71	44,84	32,87	6,00	6,00	3,02	18,07	-	-	20,18	-	20,18	-	77,54	-	1,40	-	-	4,42
23.02.16	24,00		109,93	91,86	18,07	77,71	44,84	32,87	6,00	6,00	3,02	18,07	-	-	20,18	-	20,18	-	77,54	-	1,40	-	-	4,42
Среднее	24,00	-	106,15	86,94	19,21	79,29	45,54	33,75	6,00	6,00	2,93	19,21	-	-	21,36	-	21,36	-	79,05	-	1,51	-	-	4,45
Итого	744,00		3290,73	2695,08	595,65						90,95	595,65	0,00	0,00	662,03	0,00	662,03	0,00			46,94	0,00	0,00	137,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
18.01.16 04:00	48247,04	40250,87	13503,62	0,00	13791,80	0,00	1539,01	915,59	-
18.01.16 04:00	48247,04	40250,87	13503,62	0,00	13791,80	0,00	1539,01	915,59	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **662,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Отрегулировать температуру ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» 02 16 г.