Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	146,70	129,85	16,85	93,76	47,66	46,10	7,00	5,00	6,00	16,85	-	-	152,27	131,35	20,92	-	93,63	-	1,58			7,58
25.01.16	24,00	-	149,27	134,97	14,30	91,17	47,85	43,32	7,00	5,00	5,86	14,30	-	-	154,67	136,51	18,16	-	91,06	-	1,30			7,16
26.01.16	24,00	-	150,65	135,62	15,03	89,64	47,73	41,91	7,00	5,00	5,69	15,03	-	-	155,91	137,13	18,78	-	89,51	-	1,35			7,04
27.01.16	24,00		156,92	140,88	16,04	81,28	47,00	34,28	7,00	5,00	5,39	16,04	-	-	161,37	142,30	19,07	-	81,19	-	1,30	-	-	6,14
28.01.16	24,00		156,92	140,88	16,04	81,28	47,00	34,28	7,00	5,00	5,39	16,04	-	-	161,37	142,30	19,07	-	81,19	-	1,30	-	-	6,14
29.01.16	24,00		156,92	140,88	16,04	81,28	47,00	34,28	7,00	5,00	5,39	16,04	-	-	161,37	142,30	19,07	-	81,19	-	1,30	-	-	6,14
30.01.16	24,00	-	156,27	140,92	15,35	83,46	47,70	35,76	7,00	5,00	5,05	15,35	-	-	161,03	142,55	18,48	-	83,40	-	1,28			6,33
31.01.16	24,00	-	158,19	140,45	17,74	80,57	47,00	33,57	7,00	5,00	4,72	17,74	-	-	162,69	142,03	20,66	-	80,49	-	1,43			6,15
01.02.16	24,00	-	156,30	141,27	15,03	79,82	46,30	33,52	7,00	5,00	4,74	15,03	-	-	160,76	142,72	18,04	-	79,67	-	1,20			5,94
02.02.16	24,00	-	156,78	141,63	15,15	80,17	46,40	33,77	7,00	5,00	4,79	15,15	-	-	161,15	143,21	17,94	-	80,05	-	1,21			6,00
03.02.16	24,00	-	157,96	143,84	14,12	81,12	47,25	33,87	7,00	5,00	4,88	14,12	-	-	162,35	145,63	16,72	-	80,99	-	1,14			6,02
04.02.16	24,00	-	155,90	142,62	13,28	80,12	46,41	33,71	7,00	5,00	4,81	13,28	-	-	160,28	144,19	16,09	-	80,00	-	1,06			5,87
05.02.16	24,00	-	154,31	140,21	14,10	80,13	46,11	34,02	7,00	5,00	4,78	14,10	-	-	158,69	141,68	17,01	-	80,02	-	1,13			5,91
06.02.16	24,00	-	157,26	137,68	19,58	80,00	45,30	34,70	7,00	5,00	4,78	19,58	-	-	161,77	139,09	22,68	-	79,89	-	1,56			6,35
07.02.16	24,00	-	160,64	139,30	21,34	80,18	45,99	34,19	7,00	5,00	4,77	21,34	-	-	165,28	140,74	24,54	-	80,05	-	1,71			6,48
08.02.16	24,00	-	159,67	140,93	18,74	80,16	46,39	33,77	7,00	5,00	4,77	18,74	-	-	164,26	142,37	21,89	-	80,04	-	1,50			6,27
09.02.16	24,00	-	159,31	142,62	16,69	80,04	46,50	33,54	7,00	5,00	4,79	16,69	-	-	163,88	144,08	19,80	-	79,93	-	1,33			6,12
10.02.16	24,00	-	160,41	143,42	16,99	79,37	46,50	32,87	7,00	5,00	4,72	16,99	-	-	164,93	144,93	20,00	-	79,26	-	1,35			6,07
11.02.16	24,00	-	160,30	142,51	17,79	78,77	46,16	32,61	7,00	5,00	4,66	17,79	-	-	164,78	143,97	20,81	-	78,39	-	1,39			6,05
12.02.16	24,00	-	158,40	143,90	14,50	78,16	45,84	32,32	7,00	5,00	4,66	14,50	-	-	162,65	145,46	17,19	-	78,05	-	1,13			5,79
13.02.16	24,00	-	159,42	143,94	15,48	78,20	46,01	32,19	7,00	5,00	4,64	15,48	-	-	163,68	145,51	18,17	-	78,08	-	1,21			5,85
14.02.16	24,00	-	162,21	144,16	18,05	78,50	45,74	32,76	7,00	5,00	4,73	18,05	-	-	166,67	145,66	21,01	-	78,36	-	1,41			6,15
15.02.16	24,00	-	157,63	142,15	15,48	79,13	46,12	33,01	7,00	5,00	4,70	15,48	-	-	162,00	143,66	18,34	-	79,01	-	1,22			5,92
16.02.16	24,00	-	153,41	137,89	15,52	79,46	45,33	34,13	7,00	5,00	4,71	15,52	-	-	157,64	139,32	18,32	-	79,34	-	1,23			5,94
17.02.16	24,00	-	154,18	139,24	14,94	79,53	45,24	34,29	7,00	5,00	4,78	14,94	-	-	158,53	140,60	17,93	-	79,40	-	1,19			5,97
18.02.16	24,00	-	156,56	141,76	14,80	79,64	45,66	33,98	7,00	5,00	4,82	14,80	-	-	160,97	143,24	17,73	-	79,52	-	1,18			6,00
19.02.16	24,00	-	157,87	142,94	14,93	79,83	46,11	33,72	7,00	5,00	4,82	14,93	-	-	162,30	144,46	17,84	-	79,71	-	1,19			6,02
20.02.16	24,00	-	158,88	142,76	16,12	80,07	46,00	34,07	7,00	5,00	4,87	16,12	-	-	163,36	144,32	19,04	-	79,95	-	1,29			6,16
21.02.16	24,00	-	156,74	142,47	14,27	80,16	45,71	34,45	7,00	5,00	4,91	14,27	-	-	161,16	144,03	17,13	-	80,04	-	1,14			6,06
22.02.16	24,00	-	156,47	141,47	15,00	80,06	45,76	34,30	7,00	5,00	4,86	15,00	-	-	160,81	143,05	17,76	-	79,94	-	1,20			6,06
23.02.16	24,00	-	159,41	141,36	18,05	80,17	46,17	34,00	7,00	5,00	4,81	18,05	-	-	163,94	142,90	21,04	-	80,06	-	1,45			6,26
Среднее	24,00	-	156,83	140,79	16,04	81,14	46,39	34,75	7,00	5,00	4,94	16,04	-	-	161,37	142,30	19,07	-	81,01	-	1,30	-	-	6,19
Итого	744,00		4861,86	4364,52	497,34						153,27	497,34	0,00	0,00	5002,53	4411,29	591,24	0,00			40,27	0,00	0,00	191,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.02.16 11:00	58344,22	52300,49	0,00	-	0,00	-	1634,76	-	-
	24.02.16 02:00	61916,70	55507,06	0,00	-	0,00	-	1771,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,24** куб.м.

507,48

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

Отрегулировать температуру.

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.