Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	110,65	88,70	21,95	93,80	51,39	42,41	7,00	5,00	4,03	19,26	-	-	20,00	-	20,00	-	93,55	-	1,80			5,83
25.01.16	24,00	-	113,20	92,07	21,13	91,26	51,68	39,58	7,00	5,00	3,92	18,28	-	-	18,93	-	18,93	-	90,74	-	1,66			5,58
26.01.16	24,00	-	114,58	93,07	21,51	89,65	51,56	38,09	7,00	5,00	3,81	18,65	-	-	19,33	-	19,33	-	89,43	-	1,67			5,48
27.01.16	24,00	-	118,38	97,79	20,59	88,98	53,24	35,74	7,00	5,00	3,79	17,43	-	-	18,00	-	18,00	-	88,58	-	1,54			5,34
28.01.16	24,00	-	119,83	97,48	22,35	85,15	52,11	33,04	7,00	5,00	3,52	19,05	-	-	19,65	-	19,65	-	84,65	-	1,61			5,13
29.01.16	24,00	-	118,70	96,34	22,36	84,47	50,80	33,67	7,00	5,00	3,52	19,07	-	-	19,68	-	19,68	-	84,42	-	1,61			5,14
30.01.16	24,00	-	119,16	95,74	23,42	83,32	50,54	32,78	7,00	5,00	3,43	20,09	-	-	20,72	-	20,72	-	82,82	-	1,66			5,10
31.01.16	24,00	-	119,40	94,52	24,88	80,30	49,19	31,11	7,00	5,00	3,21	21,71	-	-	22,31	-	22,31	-	79,84	-	1,74			4,94
01.02.16	24,00	-	116,53	94,74	21,79	79,52	48,42	31,10	7,00	5,00	3,20	18,68	-	-	19,20	-	19,20	-	79,64	-	1,49			4,68
02.02.16	24,00	-	117,52	95,93	21,59	79,96	48,88	31,08	7,00	5,00	3,24	18,41	-	-	18,92	-	18,92	-	79,88	-	1,47			4,71
03.02.16	24,00	-	119,95	97,91	22,04	80,77	49,55	31,22	7,00	5,00	3,33	18,73	-	-	19,31	-	19,31	-	80,69	-	1,51			4,84
04.02.16	24,00	-	117,61	95,51	22,10	79,92	48,45	31,47	7,00	5,00	3,26	18,99	-	-	19,54	-	19,54	-	79,83	-	1,52			4,78
05.02.16	24,00	-	117,23	94,87	22,36	79,98	48,36	31,62	7,00	5,00	3,26	19,24	-	-	19,81	-	19,81	-	79,79	-	1,54			4,79
06.02.16	24,00	-	116,19	92,27	23,92	79,88	47,22	32,66	7,00	5,00	3,26	20,89	-	-	21,48	-	21,48	-	79,74	-	1,67			4,93
07.02.16	24,00	-	121,58	95,44	26,14	79,94	48,06	31,88	7,00	5,00	3,30	23,01	-	-	23,66	-	23,66	-	79,88	-	1,84			5,14
08.02.16	24,00	-	120,77	96,85	23,92	79,94	48,67	31,27	7,00	5,00	3,28	20,89	-	-	21,49	-	21,49	-	79,89	-	1,67			4,95
09.02.16	24,00	-	120,93	98,21	22,72	79,78	49,17	30,61	7,00	5,00	3,25	19,78	-	-	20,33	-	20,33	-	79,61	-	1,58			4,82
10.02.16	24,00	-	121,27	98,12	23,15	79,06	49,10	29,96	7,00	5,00	3,18	20,27	-	-	20,83	-	20,83	-	78,83	-	1,60			4,78
11.02.16	24,00	-	119,95	97,78	22,17	78,57	48,77	29,80	7,00	5,00	3,14	19,49	-	-	20,04	-	20,04	-	78,17	-	1,52			4,66
12.02.16	24,00	-	118,94	97,09	21,85	77,91	48,01	29,90	7,00	5,00	3,10	19,37	-	-	19,85	-	19,85	-	77,77	-	1,51			4,61
13.02.16	24,00	-	120,40	97,04	23,36	77,98	48,10	29,88	7,00	5,00	3,12	20,69	-	-	21,24	-	21,24	-	77,91	-	1,61			4,73
14.02.16	24,00	-	122,54	96,72	25,82	78,22	47,93	30,29	7,00	5,00	3,15	23,04	-	-	23,66	-	23,66	-	78,23	-	1,80			4,95
15.02.16	24,00	-	118,47	95,66	22,81	78,89	48,06	30,83	7,00	5,00	3,18	20,06	-	-	20,60	-	20,60	-	78,63	-	1,58			4,75
16.02.16	24,00	-	115,24	92,60	22,64	79,30	47,45	31,85	7,00	5,00	3,18	19,82	-	-	20,40	-	20,40	-	79,18	-	1,57			4,75
17.02.16	24,00	-	116,61	93,01	23,60	79,42	47,26	32,16	7,00	5,00	3,22	20,81	-	-	21,39	-	21,39	-	79,33	-	1,65			4,87
18.02.16	24,00	-	120,06	98,44	21,62	79,51	48,17	31,34	7,00	5,00	3,32	18,67	-	-	19,20	-	19,20	-	79,36	-	1,48			4,81
19.02.16	24,00	-	126,52	103,35	23,17	79,58	49,34	30,24	7,00	5,00	3,37	20,11	-	-	20,68	-	20,68	-	79,49	-	1,60			4,97
20.02.16	24,00	-	124,41	102,47	21,94	79,87	49,43	30,44	7,00	5,00	3,37	18,90	-	-	19,40	-	19,40	-	79,75	-	1,51			4,88
21.02.16	24,00	-	124,34	101,49	22,85	80,03	49,37	30,66	7,00	5,00	3,36	19,84	-	-	20,40	-	20,40	-	79,92	-	1,59			4,94
22.02.16	24,00	-	124,65	100,98	23,67	79,91	49,15	30,76	7,00	5,00	3,35	20,70	-	-	21,30	-	21,30	-	79,75	-	1,65			5,00
23.02.16	24,00	-	127,08	101,88	25,20	79,92	49,55	30,37	7,00	5,00	3,35	22,10	-	-	22,72	-	22,72	-	79,79	-	1,77			5,11
Среднее	24,00	-	119,44	96,58	22,86	81,44	49,26	32,19	7,00	5,00	3,35	19,87	-	-	20,45	-	20,45	-	81,26	-	1,61	-	-	4,97
Итого	744,00		3702,69	2994,07	708,62						103,98	616,03	0,00	0,00	634,07	0,00	634,07	0,00			50,00	0,00	0,00	153,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	10551,42	8355,15	1977,39	-	2027,63	-	415,21	-	-
	24.02.16 03:00	14256,39	11351,39	2593,45	-	2661,72	-	569,10	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: сутк;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 153,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 634,07 куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

Отрегулировать температуру ГВС
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта