Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	80,62	58,22	22,40	94,36	42,59	51,77	7,00	5,00	3,05	22,16	-	-	23,02	-	23,02	-	94,04	-	2,09			5,14
25.01.16	24,00	-	81,11	60,53	20,58	91,74	43,12	48,62	7,00	5,00	2,97	20,46	-	-	21,24	-	21,24	-	91,21	-	1,87			4,84
26.01.16	24,00	-	80,63	61,15	19,48	90,12	43,15	46,97	7,00	5,00	2,89	19,46	-	-	20,15	-	20,15	-	89,74	-	1,75			4,63
27.01.16	24,00	-	82,64	63,52	19,12	89,53	44,73	44,80	7,00	5,00	2,86	19,14	-	-	19,78	-	19,78	-	89,14	-	1,71			4,56
28.01.16	24,00	-	83,08	63,33	19,75	85,69	44,23	41,46	7,00	5,00	2,63	19,86	-	-	20,48	-	20,48	-	85,32	-	1,70			4,32
29.01.16	24,00	-	83,42	62,91	20,51	85,02	43,72	41,30	7,00	5,00	2,59	20,66	-	-	21,31	-	21,31	-	84,92	-	1,75			4,35
30.01.16	24,00	-	83,65	62,44	21,21	83,77	43,46	40,31	7,00	5,00	2,52	21,39	-	-	22,07	-	22,07	-	83,25	-	1,78			4,30
31.01.16	24,00	-	83,63	61,81	21,82	80,71	42,44	38,27	7,00	5,00	2,36	22,04	-	-	22,65	-	22,65	-	80,24	-	1,77			4,13
01.02.16	24,00	-	83,21	61,86	21,35	80,05	41,65	38,40	7,00	5,00	2,36	21,52	-	-	22,15	-	22,15	-	80,16	-	1,73			4,09
02.02.16	24,00	-	83,34	62,56	20,78	80,47	41,98	38,49	7,00	5,00	2,39	21,00	-	-	21,62	-	21,62	-	80,37	-	1,69			4,08
03.02.16	24,00	-	83,62	63,85	19,77	81,28	42,59	38,69	7,00	5,00	2,45	20,09	-	-	20,68	-	20,68	-	81,14	-	1,63			4,08
04.02.16	24,00	-	82,35	62,51	19,84	80,40	41,34	39,06	7,00	5,00	2,42	20,11	-	-	20,68	-	20,68	-	80,29	-	1,62			4,04
05.02.16	24,00	-	80,94	61,91	19,03	80,46	41,32	39,14	7,00	5,00	2,41	19,27	-	-	19,84	-	19,84	-	80,25	-	1,55			3,96
06.02.16	24,00	-	82,19	60,39	21,80	80,38	40,27	40,11	7,00	5,00	2,42	21,89	-	-	22,55	-	22,55	-	80,23	-	1,76			4,18
07.02.16	24,00	-	84,76	62,05	22,71	80,43	40,91	39,52	7,00	5,00	2,44	22,88	-	-	23,56	-	23,56	-	80,31	-	1,84			4,28
08.02.16	24,00	-	85,36	62,93	22,43	80,45	41,66	38,79	7,00	5,00	2,43	22,70	-	-	23,34	-	23,34	-	80,38	-	1,82			4,25
09.02.16	24,00	-	84,30	63,74	20,56	80,28	42,18	38,10	7,00	5,00	2,41	20,82	-	-	21,42	-	21,42	-	80,09	-	1,67			4,08
10.02.16	24,00	-	85,20	63,62	21,58	79,55	42,26	37,29	7,00	5,00	2,36	21,83	-	-	22,46	-	22,46	-	79,30	-	1,73			4,09
11.02.16	24,00	-	84,55	63,53	21,02	79,02	42,08	36,94	7,00	5,00	2,33	21,30	-	-	21,92	-	21,92	-	78,65	-	1,68			4,01
12.02.16	24,00	-	84,29	63,04	21,25	78,43	41,24	37,19	7,00	5,00	2,33	21,57	-	-	22,15	-	22,15	-	78,31	-	1,69			4,01
13.02.16	24,00	-	85,76	63,00	22,76	78,47	41,35	37,12	7,00	5,00	2,32	23,04	-	-	23,71	-	23,71	-	78,37	-	1,80			4,13
14.02.16	24,00	-	84,98	62,90	22,08	78,76	41,21	37,55	7,00	5,00	2,34	22,39	-	-	23,03	-	23,03	-	78,76	-	1,76			4,10
15.02.16	24,00	-	83,83	62,28	21,55	79,38	41,28	38,10	7,00	5,00	2,36	21,86	-	-	22,48	-	22,48	-	79,14	-	1,73			4,08
16.02.16	24,00	-	82,34	60,50	21,84	79,77	40,80	38,97	7,00	5,00	2,34	22,14	-	-	22,76	-	22,76	-	79,58	-	1,77			4,10
17.02.16	24,00	-	84,06	60,80	23,26	79,89	40,19	39,70	7,00	5,00	2,40	23,50	-	-	24,19	-	24,19	-	79,73	-	1,87			4,27
18.02.16	24,00	-	86,33	64,31	22,02	79,98	41,13	38,85	7,00	5,00	2,47	22,38	-	-	23,03	-	23,03	-	79,85	-	1,79			4,26
19.02.16	24,00	-	88,33	67,26	21,07	80,07	42,17	37,90	7,00	5,00	2,51	21,58	-	-	22,22	-	22,22	-	79,99	-	1,73			4,24
20.02.16	24,00	-	88,02	66,75	21,27	80,35	42,27	38,08	7,00	5,00	2,51	21,71	-	-	22,34	-	22,34	-	80,27	-	1,74			4,25
21.02.16	24,00	-	88,28	66,22	22,06	80,52	42,10	38,42	7,00	5,00	2,51	22,56	-	-	23,23	-	23,23	-	80,41	-	1,81			4,32
22.02.16	24,00	-	86,89	65,97	20,92	80,38	41,92	38,46	7,00	5,00	2,50	21,45	-	-	22,06	-	22,06	-	80,23	-	1,72			4,22
23.02.16	24,00	-	90,62	66,32	24,30	80,40	42,32	38,08	7,00	5,00	2,49	24,76	-	-	25,49	-	25,49	-	80,26	-	1,99			4,48
Среднее	24,00	-	84,27	62,97	21,29	81,94	42,05	39,89	7,00	5,00	2,50	21,53	-	-	22,18	-	22,18	-	81,74	-	1,76	-	-	4,25
Итого	744,00		2612,33	1952,21	660,12						77,35	667,52	0,00	0,00	687,61	0,00	687,61	0,00			54,52	0,00	0,00	131,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	7620,67	5560,49	2153,38	-	2209,64	-	359,91	-	-
	24.02.16 01:00	10230,42	7510,72	2820,32	-	2896,64	-	491,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **687,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта