Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	87,60	62,71	24,89	93,34	46,11	47,23	7,00	5,00	3,04	26,38	-	-	27,23	-	27,23	-	85,31	-	2,25			5,29
25.01.16	24,00	-	87,40	69,70	17,70	90,78	46,69	44,09	7,00	5,00	2,97	19,45	-	-	20,12	-	20,12	-	87,96	-	1,71			4,69
26.01.16	24,00	-	88,80	69,90	18,90	89,23	46,68	42,55	7,00	5,00	2,88	20,77	-	-	21,48	-	21,48	-	86,20	-	1,79			4,66
27.01.16	24,00	-	90,06	72,85	17,21	88,71	48,04	40,67	7,00	5,00	2,83	19,28	-	-	19,93	-	19,93	-	86,39	-	1,67			4,50
28.01.16	24,00	-	90,78	72,56	18,22	84,91	47,11	37,80	7,00	5,00	2,62	20,19	-	-	20,83	-	20,83	-	82,92	-	1,67			4,30
29.01.16	24,00	-	90,74	72,11	18,63	84,26	46,39	37,87	7,00	5,00	2,61	20,54	-	-	21,17	-	21,17	-	82,75	-	1,70			4,31
30.01.16	24,00	-	90,68	70,05	20,63	83,08	46,01	37,07	7,00	5,00	2,53	22,51	-	-	23,15	-	23,15	-	79,29	-	1,79			4,31
31.01.16	24,00	-	89,64	68,14	21,50	80,16	44,92	35,24	7,00	5,00	2,39	23,32	-	-	23,91	-	23,91	-	74,56	-	1,74			4,13
01.02.16	24,00	-	90,22	69,11	21,11	79,40	44,17	35,23	7,00	5,00	2,37	23,04	-	-	23,64	-	23,64	-	75,73	-	1,74			4,11
02.02.16	24,00	-	86,82	67,46	19,36	79,76	44,32	35,44	7,00	5,00	2,22	22,38	-	-	22,97	-	22,97	-	76,76	-	1,72			3,94
03.02.16	24,00	-	86,30	70,03	16,27	80,50	45,05	35,45	7,00	5,00	2,20	20,36	-	-	20,94	-	20,94	-	78,36	-	1,59			3,80
04.02.16	24,00	-	90,31	70,67	19,64	79,63	44,07	35,56	7,00	5,00	2,41	21,74	-	-	22,31	-	22,31	-	76,68	-	1,67			4,08
05.02.16	24,00	-	89,14	70,15	18,99	79,70	43,96	35,74	7,00	5,00	2,38	21,12	-	-	21,69	-	21,69	-	77,71	-	1,64			4,02
06.02.16	24,00	-	85,64	64,49	21,15	79,59	42,90	36,69	7,00	5,00	2,24	24,08	-	-	24,68	-	24,68	-	75,28	-	1,81			4,05
07.02.16	24,00	-	91,21	67,69	23,52	79,71	43,61	36,10	7,00	5,00	2,43	25,53	-	-	26,14	-	26,14	-	74,12	-	1,89			4,32
08.02.16	24,00	-	90,73	71,54	19,19	79,73	44,20	35,53	7,00	5,00	2,40	21,45	-	-	22,02	-	22,02	-	77,94	-	1,67			4,07
09.02.16	24,00	-	90,41	72,59	17,82	79,59	44,64	34,95	7,00	5,00	2,40	20,03	-	-	20,58	-	20,58	-	77,59	-	1,55			3,96
10.02.16	24,00	-	91,41	71,33	20,08	78,90	44,53	34,37	7,00	5,00	2,36	22,23	-	-	22,77	-	22,77	-	75,47	-	1,68			4,04
11.02.16	24,00	-	92,19	71,47	20,72	78,38	44,42	33,96	7,00	5,00	2,33	22,81	-	-	23,40	-	23,40	-	75,52	-	1,72			4,06
12.02.16	24,00	-	90,78	71,71	19,07	77,76	43,71	34,05	7,00	5,00	2,32	21,16	-	-	21,70	-	21,70	-	75,97	-	1,61			3,93
13.02.16	24,00	-	92,20	70,60	21,60	77,80	43,76	34,04	7,00	5,00	2,32	23,59	-	-	24,18	-	24,18	-	75,08	-	1,77			4,09
14.02.16	24,00	-	91,40	70,24	21,16	78,07	43,70	34,37	7,00	5,00	2,33	23,09	-	-	23,67	-	23,67	-	75,01	-	1,73			4,07
15.02.16	24,00	-	90,00	69,98	20,02	78,65	43,72	34,93	7,00	5,00	2,37	21,86	-	-	22,41	-	22,41	-	75,55	-	1,65			4,02
16.02.16	24,00	-	87,73	66,33	21,40	78,97	43,20	35,77	7,00	5,00	2,36	23,12	-	-	23,69	-	23,69	-	73,78	-	1,71			4,06
17.02.16	24,00	-	89,25	68,25	21,00	79,09	42,90	36,19	7,00	5,00	2,40	22,78	-	-	23,38	-	23,38	-	76,25	-	1,74			4,13
18.02.16	24,00	-	92,89	72,42	20,47	79,22	43,65	35,57	7,00	5,00	2,50	22,33	-	-	22,92	-	22,92	-	76,25	-	1,71			4,20
19.02.16	24,00	-	96,13	76,56	19,57	79,38	44,69	34,69	7,00	5,00	2,53	21,66	-	-	22,24	-	22,24	-	77,42	-	1,68			4,21
20.02.16	24,00	-	94,46	76,27	18,19	79,62	44,74	34,88	7,00	5,00	2,54	20,31	-	-	20,85	-	20,85	-	77,44	-	1,57			4,11
21.02.16	24,00	-	95,19	75,11	20,08	79,78	44,60	35,18	7,00	5,00	2,54	22,10	-	-	22,70	-	22,70	-	77,40	-	1,71			4,25
22.02.16	24,00	-	94,44	74,68	19,76	79,66	44,51	35,15	7,00	5,00	2,51	21,83	-	-	22,40	-	22,40	-	77,26	-	1,69			4,20
23.02.16	24,00	-	95,75	73,93	21,82	79,71	44,86	34,85	7,00	5,00	2,52	23,79	-	-	24,41	-	24,41	-	75,82	-	1,80			4,32
Среднее	24,00	-	90,65	70,67	19,99	81,20	44,71	36,49	7,00	5,00	2,48	22,09	-	-	22,69	-	22,69	-	78,06	-	1,72	-	-	4,20
Итого	744,00		2810,30	2190,63	619,67						76,83	684,83	0,00	0,00	703,51	0,00	703,51	0,00			53,38	0,00	0,00	130,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	28207,43	21750,06	7536,24	-	7701,59	-	919,38	-	-
	24.02.16 02:00	31018,42	23941,79	8220,70	-	8404,71	-	1089,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **703,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

подпись потребителя

/_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.