Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,-	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	102,71	90,12	12,59	93,14	60,61	32,53	7,00	5,00	3,35	61,51	51,32	10,19	63,83	52,62	11,21	-	92,85	74,88	0,76			4,11
25.01.16	24,00	-	104,56	94,72	9,84	90,69	60,60	30,09	7,00	5,00	3,16	61,45	54,33	7,12	63,66	55,69	7,97	-	90,38	73,77	0,59			3,75
26.01.16	24,00	-	103,56	94,56	9,00	88,98	59,82	29,16	7,00	5,00	3,03	60,55	54,33	6,22	62,66	55,61	7,05	-	88,68	72,55	0,54			3,57
27.01.16	24,00	-	105,83	95,91	9,92	88,60	60,22	28,38	7,00	5,00	3,01	62,22	55,01	7,21	64,37	56,36	8,01	-	88,30	72,83	0,60			3,61
28.01.16	24,00	-	105,06	95,48	9,58	84,18	58,28	25,90	7,00	5,00	2,73	61,60	54,76	6,84	63,52	56,01	7,51	-	83,90	69,90	0,56			3,29
29.01.16	24,00	-	105,42	95,31	10,11	82,18	56,81	25,37	7,00	5,00	2,68	61,89	54,53	7,36	63,77	55,72	8,05	-	81,93	68,44	0,57			3,25
30.01.16	24,00	-	105,18	93,40	11,78	80,90	55,94	24,96	7,00	5,00	2,64	62,30	53,27	9,03	64,10	54,38	9,72	-	80,62	67,29	0,65			3,29
31.01.16	24,00	-	104,46	91,98	12,48	77,44	53,92	23,52	7,00	5,00	2,47	61,93	52,36	9,57	63,62	53,40	10,22	-	77,20	64,54	0,67			3,13
01.02.16	24,00	-	104,34	93,63	10,71	77,58	53,98	23,60	7,00	5,00	2,46	61,16	53,59	7,57	62,78	54,57	8,21	-	77,36	64,47	0,58			3,04
02.02.16	24,00	-	104,53	93,35	11,18	78,49	54,26	24,23	7,00	5,00	2,54	61,28	53,35	7,93	62,98	54,38	8,60	-	78,26	65,23	0,61			3,14
03.02.16	24,00	-	106,62	94,37	12,25	79,08	54,82	24,26	7,00	5,00	2,59	63,09	53,85	9,24	64,84	54,91	9,93	-	78,87	65,82	0,67			3,26
04.02.16	24,00	-	105,16	94,27	10,89	78,37	54,08	24,29	7,00	5,00	2,56	61,53	53,89	7,64	63,22	54,96	8,26	-	78,14	65,01	0,59			3,15
05.02.16	24,00	-	103,56	93,31	10,25	78,70	54,17	24,53	7,00	5,00	2,55	60,67	53,35	7,32	62,36	54,40	7,96	-	78,47	65,02	0,55			3,10
06.02.16	24,00	-	103,53	91,26	12,27	78,65	53,52	25,13	7,00	5,00	2,61	61,38	51,94	9,44	63,10	52,95	10,15	-	78,41	64,70	0,65			3,26
07.02.16	24,00	-	104,23	91,61	12,62	78,88	53,86	25,02	7,00	5,00	2,62	61,94	52,10	9,84	63,66	53,13	10,53	-	78,66	65,13	0,68			3,29
08.02.16	24,00	-	102,98	92,37	10,61	78,79	53,87	24,92	7,00	5,00	2,57	59,84	52,32	7,52	61,50	53,32	8,18	-	78,59	64,92	0,57			3,14
09.02.16	24,00	-	102,20	91,40	10,80	78,65	54,06	24,59	7,00	5,00	2,52	60,15	52,52	7,63	61,86	53,54	8,32	-	78,43	64,73	0,58			3,10
10.02.16	24,00	-	101,34	90,90	10,44	77,53	53,63	23,90	7,00	5,00	2,43	59,52	52,24	7,28	61,18	53,24	7,94	-	77,30	64,20	0,56			2,99
11.02.16	24,00	-	101,88	90,56	11,32	76,86	52,96	23,90	7,00	5,00	2,44	60,12	52,01	8,11	61,75	52,98	8,77	-	76,64	63,18	0,60			3,04
12.02.16	24,00	-	102,22	91,04	11,18	76,32	52,60	23,72	7,00	5,00	2,44	60,30	52,28	8,02	61,88	53,25	8,63	-	76,12	62,67	0,58			3,02
13.02.16	24,00	-	103,16	90,65	12,51	76,68	52,52	24,16	7,00	5,00	2,50	61,27	51,93	9,34	62,88	52,88	10,00	-	76,47	62,87	0,65			3,15
14.02.16	24,00	-	103,18	90,26	12,92	77,03	52,64	24,39	7,00	5,00	2,52	61,39	51,68	9,71	63,03	52,64	10,39	-	76,84	62,99	0,68			3,20
15.02.16	24,00	-	101,95	90,01	11,94	77,76	52,80	24,96	7,00	5,00	2,55	60,35	51,60	8,75	62,03	52,58	9,45	-	77,53	63,44	0,63			3,18
16.02.16	24,00	-	99,12	87,85	11,27	78,06	52,49	25,57	7,00	5,00	2,54	58,46	50,32	8,14	60,07	51,29	8,78	-	77,82	63,23	0,59			3,13
17.02.16	24,00	-	98,35	86,77	11,58	78,19	52,00	26,19	7,00	5,00	2,58	56,93	48,55	8,38	58,50	49,44	9,06	-	77,96	62,80	0,60			3,18
18.02.16	24,00	-	97,98	87,43	10,55	78,39	51,83	26,56	7,00	5,00	2,61	55,39	47,88	7,51	56,88	48,76	8,12	-	78,16	62,68	0,55			3,15
19.02.16	24,00	-	99,19	88,71	10,48	78,59	52,35	26,24	7,00	5,00	2,61	55,97	48,62	7,35	57,55	49,54	8,01	-	78,36	63,10	0,55			3,15
20.02.16	24,00	-	99,35	87,80	11,55	78,87	52,47	26,40	7,00	5,00	2,63	56,50	47,99	8,51	58,07	48,93	9,14	-	78,63	63,32	0,60			3,23
21.02.16	24,00	-	99,38	86,93	12,45	79,10	52,46	26,64	7,00	5,00	2,65	56,85	47,41	9,44	58,43	48,31	10,12	-	78,87	63,47	0,65			3,30
22.02.16	24,00	-	99,40	86,64	12,76	78,96	52,46	26,50	7,00	5,00	2,64	56,95	47,19	9,76	58,53	48,12	10,41	-	78,72	63,27	0,66			3,31
23.02.16	24,00	-	99,01	86,48	12,53	78,97	52,43	26,54	7,00	5,00	2,64	56,69	47,15	9,54	58,26	48,02	10,24	-	78,73	63,34	0,65			3,29
Среднее	24,00	-	102,56	91,26	11,30	80,15	54,47	25,68	7,00	5,00	2,64	60,04	51,73	8,31	61,77	52,77	9,00	-	79,91	65,61	0,61	-	-	3,25
Итого	744,00		3179,44	2829,08	350,36						81,87	1861,18	1603,67	257,51	1914,87	1635,93	278,94	0,00			18,96	0,00	0,00	100,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 10:00	5809,28	4538,00	3450,02	2950,41	3550,45	3011,17	216,50	-	-
	24.02.16 10:00	8670,17	7080,41	5122,13	4388,97	5269,24	4477,79	305,50	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировки **100,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **278,94** куб.м.

Отрегулировать температуру t2
НАЛАДИТЬ РАБОТУ ОБОГРЕВЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись представителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта