Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	83,59	65,62	17,97	94,30	43,66	50,64	7,00	5,00	3,45	16,75	-	-	17,38	-	17,38	-	93,94	-	1,58			5,02
25.01.16	24,00	-	84,02	68,27	15,75	91,76	44,17	47,59	7,00	5,00	3,38	14,49	-	-	15,01	-	15,01	-	91,11	-	1,32			4,70
26.01.16	24,00	-	85,12	68,44	16,68	90,04	44,11	45,93	7,00	5,00	3,27	15,40	-	-	15,95	-	15,95	-	89,55	-	1,38			4,65
27.01.16	24,00	-	85,32	69,60	15,72	89,64	45,28	44,36	7,00	5,00	3,21	14,49	-	-	15,00	-	15,00	-	89,09	-	1,29			4,50
28.01.16	24,00	-	86,92	69,20	17,72	85,89	44,62	41,27	7,00	5,00	2,97	16,46	-	-	16,99	-	16,99	-	85,47	-	1,41			4,38
29.01.16	24,00	-	84,46	69,65	14,81	84,84	44,12	40,72	7,00	5,00	2,94	13,60	-	-	14,03	-	14,03	-	84,73	-	1,15			4,10
30.01.16	24,00	-	86,23	68,83	17,40	83,85	43,92	39,93	7,00	5,00	2,87	16,14	-	-	16,64	-	16,64	-	83,23	-	1,34			4,21
31.01.16	24,00	-	85,82	68,27	17,55	80,90	42,96	37,94	7,00	5,00	2,70	16,37	-	-	16,83	-	16,83	-	80,44	-	1,32			4,01
01.02.16	24,00	-	86,23	68,93	17,30	79,92	42,60	37,32	7,00	5,00	2,67	16,02	-	-	16,48	-	16,48	-	80,11	-	1,29			3,96
02.02.16	24,00	-	85,20	69,21	15,99	80,37	42,65	37,72	7,00	5,00	2,72	14,74	-	-	15,15	-	15,15	-	80,24	-	1,18			3,90
03.02.16	24,00	-	88,74	70,18	18,56	81,27	43,33	37,94	7,00	5,00	2,78	17,23	-	-	17,74	-	17,74	-	81,11	-	1,40			4,18
04.02.16	24,00	-	86,38	69,78	16,60	80,33	42,55	37,78	7,00	5,00	2,74	15,35	-	-	15,78	-	15,78	-	80,15	-	1,23			3,97
05.02.16	24,00	-	85,33	69,21	16,12	80,38	42,38	38,00	7,00	5,00	2,74	14,89	-	-	15,31	-	15,31	-	80,08	-	1,19			3,93
06.02.16	24,00	-	87,05	68,56	18,49	80,21	41,43	38,78	7,00	5,00	2,76	17,27	-	-	17,79	-	17,79	-	80,03	-	1,38			4,15
07.02.16	24,00	-	88,94	68,84	20,10	80,36	41,59	38,77	7,00	5,00	2,78	18,82	-	-	19,35	-	19,35	-	80,26	-	1,51			4,29
08.02.16	24,00	-	86,15	70,08	16,07	80,33	42,16	38,17	7,00	5,00	2,78	14,90	-	-	15,33	-	15,33	-	80,12	-	1,19			3,97
09.02.16	24,00	-	89,29	70,44	18,85	80,25	42,48	37,77	7,00	5,00	2,76	17,59	-	-	18,10	-	18,10	-	80,06	-	1,41			4,17
10.02.16	24,00	-	86,63	70,32	16,31	79,51	42,50	37,01	7,00	5,00	2,71	15,04	-	-	15,44	-	15,44	-	79,17	-	1,19			3,90
11.02.16	24,00	-	87,09	70,43	16,66	79,09	42,30	36,79	7,00	5,00	2,71	15,30	-	-	15,72	-	15,72	-	78,65	-	1,20			3,91
12.02.16	24,00	-	87,59	70,98	16,61	78,27	41,93	36,34	7,00	5,00	2,68	15,32	-	-	15,75	-	15,75	-	78,14	-	1,20			3,88
13.02.16	24,00	-	88,49	71,05	17,44	78,38	42,00	36,38	7,00	5,00	2,69	16,15	-	-	16,60	-	16,60	-	78,22	-	1,26			3,95
14.02.16	24,00	-	90,98	70,98	20,00	78,60	42,00	36,60	7,00	5,00	2,71	18,59	-	-	19,08	-	19,08	-	78,62	-	1,46			4,17
15.02.16	24,00	-	89,47	70,56	18,91	79,30	42,28	37,02	7,00	5,00	2,73	17,51	-	-	18,01	-	18,01	-	79,00	-	1,38			4,11
16.02.16	24,00	-	85,88	69,10	16,78	79,64	41,78	37,86	7,00	5,00	2,73	15,46	-	-	15,92	-	15,92	-	79,42	-	1,23			3,95
17.02.16	24,00	-	86,70	69,53	17,17	79,76	41,59	38,17	7,00	5,00	2,77	15,87	-	-	16,31	-	16,31	-	79,58	-	1,26			4,03
18.02.16	24,00	-	88,24	70,79	17,45	79,93	41,96	37,97	7,00	5,00	2,80	16,07	-	-	16,54	-	16,54	-	79,81	-	1,29			4,08
19.02.16	24,00	-	88,26	71,65	16,61	80,01	42,42	37,59	7,00	5,00	2,80	15,24	-	-	15,66	-	15,66	-	79,78	-	1,22			4,02
20.02.16	24,00	-	89,90	71,37	18,53	80,26	42,41	37,85	7,00	5,00	2,82	17,12	-	-	17,61	-	17,61	-	80,10	-	1,37			4,19
21.02.16	24,00	-	88,00	70,84	17,16	80,47	42,21	38,26	7,00	5,00	2,82	15,78	-	-	16,22	-	16,22	-	80,31	-	1,27			4,09
22.02.16	24,00	-	88,43	70,76	17,67	80,32	42,13	38,19	7,00	5,00	2,82	16,27	-	-	16,72	-	16,72	-	80,11	-	1,31			4,13
23.02.16	24,00	-	90,11	70,60	19,51	80,39	42,42	37,97	7,00	5,00	2,80	18,11	-	-	18,62	-	18,62	-	80,21	-	1,45			4,25
Среднее	24,00	-	87,11	69,74	17,37	81,89	42,71	39,18	7,00	5,00	2,84	16,08	-	-	16,55	-	16,55	-	81,64	-	1,31	-	-	4,15
Итого	744,00		2700,56	2162,07	538,49						88,10	498,34	0,00	0,00	513,06	0,00	513,06	0,00			40,67	0,00	0,00	128,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	11801,13	9029,09	2956,65	-	3023,39	-	454,04	-	-
	24.02.16 00:00	14501,45	11191,48	3454,42	-	3535,85	-	582,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **513,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру _____