

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский ЗЭ

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016
 Договор: 8821.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 105-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтарифная
 БКР: 207725-(0)-0216.6X
 Телефон: _____
 Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭ: _____
 Расчетная мощность совместно с УТЭ: _____
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчик, архивы в файлах: БКР: 207725-(0)-0216.6X
 Вычислитель: БКР-7 № 207725
 Подано тр. (М1): Расходомер: ПРМ-40 Гли= 0.1
 Оборот тр. (М2): Расходомер: ПРМ-40 Гли= 0.1
 Тр.д. ГВС(М3): Расходомер: ПРМ-32 Гли= 0.067
 Тр.д. ГВС(М4): Расходомер: Гли= 0.067
 Тр.политик(У5): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-M2)/(U2-U1) лето: Q=M1*(M1-M2)/(U2-U1)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгр=0.321 Qлет=0
 Договорные нагрузки (гр.час): Qлет.ср.= 0.067 Qгр.ср.= 0.14806
 Договорные расходы (гр.УТЭ): Qгр.ср.= 0.067 Qлет.ср.= 0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016: Qгр.ср.= 0.067 Qлет.ср.= 0
 Расчетная мощность совместно с УТЭ: Qгр.ср.= 0.067 Qлет.ср.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Тв-1)										Учет ГВС (Тв-2)										Контрольные данные		Общие теплоты-е
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	Упит	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.квал.	Qгр.кв.	Q.общ.		
24.01.16	24.00	-	125.67	104.56	21.11	90.69	54.48	36.21	7.00	5.00	3.64	22.83	-	23.64	-	90.44	С	С	2.07	Гкал	5.71				
25.01.16	24.00	-	126.99	109.37	17.02	88.47	55.30	33.17	7.00	5.00	3.50	18.68	-	19.33	-	87.87	С	С	1.64	Гкал	5.14				
26.01.16	24.00	-	125.57	110.24	15.33	87.07	55.22	31.85	7.00	5.00	3.38	17.03	-	17.60	-	86.60	С	С	1.48	Гкал	4.85				
27.01.16	24.00	-	128.07	111.64	16.43	86.80	56.08	30.72	7.00	5.00	3.29	18.27	-	18.87	-	86.20	С	С	1.58	Гкал	4.86				
28.01.16	24.00	-	127.36	110.90	16.46	83.04	54.68	28.36	7.00	5.00	3.00	18.34	-	18.89	-	82.53	С	С	1.51	Гкал	4.52				
29.01.16	24.00	-	128.74	110.73	18.01	82.38	53.86	28.52	7.00	5.00	3.00	19.99	-	20.57	-	82.28	С	С	1.65	Гкал	4.65				
30.01.16	24.00	-	127.98	109.85	18.13	81.25	53.47	27.78	7.00	5.00	2.91	20.08	-	20.64	-	80.79	С	С	1.62	Гкал	4.53				
31.01.16	24.00	-	128.32	109.13	19.19	78.46	52.14	26.32	7.00	5.00	2.73	21.16	-	21.75	-	77.79	С	С	1.55	Гкал	4.28				
01.02.16	24.00	-	127.93	109.91	18.02	77.72	51.53	26.19	7.00	5.00	2.73	19.97	-	20.52	-	70.72	С	С	1.44	Гкал	3.93				
02.02.16	24.00	-	109.77	101.17	8.60	78.05	51.62	26.43	7.00	5.00	1.92	20.35	-	20.83	-	70.21	С	С	1.49	Гкал	4.28				
03.02.16	24.00	-	119.41	106.01	13.40	78.69	51.71	26.98	7.00	5.00	2.44	19.68	-	20.21	-	75.64	С	С	1.44	Гкал	3.93				
04.02.16	24.00	-	130.43	114.93	15.50	77.90	52.43	25.47	7.00	5.00	2.73	18.21	-	18.71	-	77.88	С	С	1.41	Гкал	4.14				
05.02.16	24.00	-	128.94	113.65	15.29	77.94	52.26	25.68	7.00	5.00	2.75	17.64	-	18.12	-	77.59	С	С	1.37	Гкал	4.12				
06.02.16	24.00	-	130.29	112.50	17.79	77.69	51.46	26.23	7.00	5.00	2.78	20.06	-	20.59	-	77.47	С	С	1.56	Гкал	4.34				
07.02.16	24.00	-	131.66	113.17	18.49	77.96	51.97	25.94	7.00	5.00	2.77	20.69	-	21.23	-	77.81	С	С	1.45	Гкал	4.21				
08.02.16	24.00	-	131.21	114.71	16.50	77.96	52.53	25.43	7.00	5.00	2.76	18.66	-	19.15	-	77.4	С	С	1.51	Гкал	4.18				
09.02.16	24.00	-	131.73	115.37	16.36	77.89	52.82	25.07	7.00	5.00	2.73	18.49	-	19.00	-	77.57	С	С	1.44	Гкал	4.08				
10.02.16	24.00	-	131.13	115.10	16.03	77.25	52.65	24.60	7.00	5.00	2.65	18.19	-	18.63	-	76.86	С	С	1.40	Гкал	4.04				
11.02.16	24.00	-	131.53	115.56	15.97	76.74	52.43	24.31	7.00	5.00	2.68	18.17	-	18.62	-	76.13	С	С	1.39	Гкал	4.13				
12.02.16	24.00	-	132.64	115.00	17.64	76.09	51.86	24.23	7.00	5.00	2.63	19.79	-	20.31	-	75.87	С	С	1.52	Гкал	4.15				
13.02.16	24.00	-	132.29	114.53	17.76	76.15	51.79	24.36	7.00	5.00	2.69	16.17	-	20.44	-	76.01	С	С	1.52	Гкал	4.18				
14.02.16	24.00	-	133.61	114.28	19.33	76.37	51.86	24.51	7.00	5.00	2.64	21.48	-	22.03	-	76.29	С	С	1.64	Гкал	4.28				
15.02.16	24.00	-	128.34	114.28	14.06	76.98	52.11	24.87	7.00	5.00	2.69	16.17	-	22.03	-	76.29	С	С	1.24	Гкал	3.93				
16.02.16	24.00	-	126.81	111.46	15.35	77.24	51.39	25.85	7.00	5.00	2.73	17.42	-	17.90	-	76.94	С	С	1.34	Гкал	4.07				
17.02.16	24.00	-	130.53	112.14	18.39	77.27	51.04	26.23	7.00	5.00	2.78	20.50	-	21.04	-	77.04	С	С	1.58	Гкал	4.37				
18.02.16	24.00	-	128.98	112.62	16.36	77.48	51.26	26.22	7.00	5.00	2.79	18.50	-	19.00	-	77.35	С	С	1.43	Гкал	4.18				
19.02.16	24.00	-	129.74	114.43	15.31	77.70	51.79	25.91	7.00	5.00	2.80	17.48	-	17.95	-	77.52	С	С	1.36	Гкал	4.16				
20.02.16	24.00	-	129.66	114.23	15.43	77.91	51.86	26.05	7.00	5.00	2.83	17.43	-	17.89	-	77.73	С	С	1.36	Гкал	4.18				
21.02.16	24.00	-	129.44	113.29	16.15	78.02	51.73	26.29	7.00	5.00	2.83	18.99	-	18.59	-	77.80	С	С	1.41	Гкал	4.24				
22.02.16	24.00	-	128.31	113.26	15.05	77.90	51.70	26.20	7.00	5.00	2.82	17.07	-	17.55	-	77.64	С	С	1.33	Гкал	4.14				
23.02.16	24.00	-	130.59	112.63	17.96	78.06	51.87	26.19	7.00	5.00	2.79	20.12	-	20.64	-	77.85	С	С	1.57	Гкал	4.36				
Среднее	24.00	-	128.49	111.96	16.53	79.39	52.55	25.84	7.00	5.00	2.82	19.05	-	19.57	-	78.78	С	С	1.50	Гкал	4.32				
Итого	744.00	-	3983.07	3470.65	512.42	-	-	-	-	-	87.35	590.46	0.00	606.82	0.00	606.82	0.00	-	46.56	Гкал	133.90				

Показания счетчиков на момент: 24.01.16 02:00
 Снятие данных: 24.02.16 01:00
 М1(Т) 1869.33 М2(Т) 1665.34 М3(Т) 417.78 М4(Т) 1035.73
 М1(Т) 5967.38 М2(Т) 5152.18 М3(Т) 1007.00 М4(Т) 431.20
 Q.СЦО (Гкал) 88.22 Q.ГВС (Гкал) 221.82
 Требуемая мощность: _____
 Расчетная мощность: _____
 Q.СЦО (Гкал) 88.22 Q.ГВС (Гкал) 221.82
 Требуемая мощность: _____
 Расчетная мощность: _____

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения 12: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета с учетом корректировок: _____

0,27 °C = -0,16 Гкал;
 133,74 Гкал;
 606,82 кВт.м.

АО "ДомТелеком"
 Печать отчета для отчета
 28 ФЕВ 2016