Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	237,99	226,82	11,17	92,28	71,71	20,57	7,00	5,00	4,69	11,17	-	-	14,68		14,68	-	92,27	-	1,03			5,72
25.01.16	24,00	-	246,74	236,50	10,24	89,96	71,03	18,93	7,00	5,00	4,50	10,24	-	-	13,55		13,55	-	89,96	-	0,92			5,42
26.01.16	24,00	-	248,54	238,58	9,96	88,49	70,17	18,32	7,00	5,00	4,39	9,96	-	-	13,19		13,19	-	88,49	-	0,88			5,27
27.01.16	24,00	-	251,45	241,03	10,42	88,15	70,59	17,56	7,00	5,00	4,26	10,42	-	-	13,57		13,57	-	88,16	-	0,92			5,17
28.01.16	24,00	-	249,01	238,49	10,52	84,36	68,13	16,23	7,00	5,00	3,89	10,52	-	-	13,29		13,29	-	84,37	-	0,89			4,78
29.01.16	24,00	-	249,08	237,68	11,40	83,61	67,51	16,10	7,00	5,00	3,84	11,40	-	-	14,12		14,12	-	83,62	-	0,95			4,80
30.01.16	24,00	-	247,81	236,04	11,77	82,56	66,72	15,84	7,00	5,00	3,75	11,77	-	-	14,44		14,44	-	82,56	-	0,97			4,73
31.01.16	24,00	-	247,08	233,35	13,73	79,70	64,71	14,99	7,00	5,00	3,51	13,73	-	-	16,20		16,20	-	79,71	-	1,09			4,61
01.02.16	24,00	-	247,23	235,40	11,83	78,82	63,95	14,87	7,00	5,00	3,51	11,83	-	-	14,25		14,25	-	78,82	-	0,93			4,45
02.02.16	24,00	-	213,05	210,65	2,40	79,16	63,83	15,33	7,00	5,00	3,25	2,40	-	-	4,40		4,40	-	79,13	-	0,19			3,44
03.02.16	24,00	-	221,68	213,53	8,15	79,96	64,37	15,59	7,00	5,00	3,34	8,15	-	-	10,16		10,16	-	79,96	-	0,65			4,00
04.02.16	24,00	-	245,10	233,94	11,16	79,05	64,20	14,85	7,00	5,00	3,49	11,16	-	-	13,57		13,57	-	79,06	-	0,88			4,37
05.02.16	24,00	-	241,80	230,58	11,22	79,09	64,15	14,94	7,00	5,00	3,46	11,22	-	-	13,63		13,63	-	79,10	-	0,89			4,35
06.02.16	24,00	-	241,31	228,37	12,94	78,87	63,58	15,29	7,00	5,00	3,50	12,94	-	-	15,40		15,40	-	78,87	-	1,02			4,52
07.02.16	24,00	-	244,33	231,14	13,19	79,04	63,83	15,21	7,00	5,00	3,52	13,19	-	-	15,70		15,70	-	79,04	-	1,04			4,57
08.02.16	24,00	-	245,72	233,69	12,03	79,07	64,04	15,03	7,00	5,00	3,52	12,03	-	-	14,49		14,49	-	79,08	-	0,95			4,48
09.02.16	24,00	-	246,80	236,85	9,95	79,00	64,26	14,74	7,00	5,00	3,50	9,95	-	-	12,32		12,32	-	79,01	-	0,79			4,29
10.02.16	24,00	-	245,93	232,60	13,33	78,34	63,88	14,46	7,00	5,00	3,38	13,33	-	-	15,70		15,70	-	78,35	-	1,04			4,42
11.02.16	24,00	-	246,25	234,63	11,62	77,84	63,66	14,18	7,00	5,00	3,34	11,62	-	-	13,92		13,92	-	77,85	-	0,90			4,25
12.02.16	24,00	-	244,25	233,11	11,14	77,14	62,85	14,29	7,00	5,00	3,34	11,14	-	-	13,40		13,40	-	77,15	-	0,86			4,20
13.02.16	24,00	-	243,60	230,63	12,97	77,19	62,82	14,37	7,00	5,00	3,32	12,97	-	-	15,22		15,22	-	77,20	-	1,00			4,32
14.02.16	24,00	-	243,56	230,73	12,83	77,42	62,89	14,53	7,00	5,00	3,36	12,83	-	-	15,15		15,15	-	77,43	-	0,99			4,35
15.02.16	24,00	-	241,66	229,55	12,11	78,08	63,38	14,70	7,00	5,00	3,39	12,11	-	-	14,45		14,45	-	78,09	-	0,95			4,33
16.02.16	24,00	-	235,90	224,32	11,58	78,39	63,30	15,09	7,00	5,00	3,40	11,58	-	-	13,93		13,93	-	78,40	-	0,91			4,30
17.02.16	24,00	-	226,67	214,76	11,91	78,50	63,14	15,36	7,00	5,00	3,31	11,91	-	-	14,19		14,19	-	78,51	-	0,94			4,25
18.02.16	24,00	-	250,28	236,83	13,45	78,63	63,65	14,98	7,00	5,00	3,56	13,45	-	-	15,96		15,96	-	78,64	-	1,06			4,62
19.02.16	24,00	-	251,68	240,00	11,68	78,81	63,96	14,85	7,00	5,00	3,57	11,68	-	-	14,15		14,15	-	78,82	-	0,92			4,50
20.02.16	24,00	-	249,62	237,73	11,89	79,04	64,02	15,02	7,00	5,00	3,58	11,89	-	-	14,34		14,34	-	79,04	-	0,94			4,52
21.02.16	24,00	-	248,63	235,36	13,27	79,17	63,97	15,20	7,00	5,00	3,59	13,27	-	-	15,76		15,76	-	79,17	-	1,05			4,64
22.02.16	24,00	-	247,80	235,20	12,60	79,05	63,88	15,17	7,00	5,00	3,58	12,60	-	-	15,04		15,04	-	79,05	-	1,00			4,58
23.02.16	24,00	-	248,68	234,82	13,86	79,18	64,10	15,08	7,00	5,00	3,55	13,86	-	-	16,39		16,39	-	79,18	-	1,10			4,65
Среднее	24,00	-	243,52	232,03	11,49	80,58	65,04	15,54	7,00	5,00	3,62	11,49	-	-	14,02	-	14,02	-	80,58	-	0,92	-	-	4,54
Итого	744,00		7549,23	7192,91	356,32						112,20	356,32	0,00	0,00	434,56	0,00	434,56	0,00			28,66	0,00	0,00	140,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	29332,60	26706,64	23914,05	-	24478,19	-	522,18	-	-
	24.02.16 01:00	36882,47	33900,10	30662,79	-	31423,90	-	652,99	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,27 °С = -0,10 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 140,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 434,56 куб.м.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.