Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		165,54	124,86	40,68	92,68	49,27	43,40	5,00	4,00	6,83	25,58	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	92,71	0,00	2,37			9,20
25.01.16	24,00		165,65	132,28	33,37	90,29	48,31	41,98	5,00	4,00	6,50	23,01	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	-	90,07	0,00	2,07			8,58
26.01.16	24,00		167,03	98,73	68,29	88,75	48,85	39,89	5,00	4,00	8,06	21,99	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	88,73	0,00	1,95			10,01
27.01.16	24,00		169,35	98,71	70,64	88,45	52,62	35,83	5,00	4,00	7,90	21,45	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	88,18	0,00	1,89			9,80
28.01.16	24,00		169,73	133,35	36,37	84,69	48,77	35,91	5,00	4,00	5,98	22,44	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	84,56	0,00	1,90			7,88
29.01.16	24,00		169,18	139,25	29,93	83,80	47,92	35,88	5,00	4,00	5,70	21,61	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	84,00	0,00	1,82			7,51
30.01.16	24,00		172,42	138,32	34,10	82,84	47,68	35,16	5,00	4,00	5,55	25,91	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	82,59	0,00	2,14			7,69
31.01.16	24,00		172,74	138,44	34,30	79,96	46,79	33,17	5,00	4,00	5,33	25,20	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	79,75	0,00	2,01			7,34
01.02.16	24,00		172,59	139,71	32,88	78,97	46,07	32,91	5,00	4,00	5,30	23,92	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	-	79,38	0,00	1,90			7,20
02.02.16	24,00	*	150,40	130,92	19,48	79,40	46,21	33,19	5,00	4,00	6,14	24,10	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	72,45	0,00	1,74			7,88
03.02.16	24,00	*	134,49	110,55	23,94	80,19	43,61	36,58	5,00	4,00	6,14	23,38	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	76,59	0,00	1,79			7,93
04.02.16	24,00		153,12	123,66	29,46	79,24	43,99	35,25	5,00	4,00	4,77	24,22	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	-	79,41	0,00	1,92			6,70
05.02.16	24,00		150,77	127,41	23,36	79,31	44,05	35,27	5,00	4,00	4,64	21,60	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	79,38	0,00	1,71			6,35
06.02.16	24,00		153,73	124,34	29,40	79,07	42,83	36,24	5,00	4,00	4,64	27,72	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-	79,21	0,00	2,20			6,84
07.02.16	24,00		155,42	125,42	30,00	79,23	43,17	36,06	5,00	4,00	4,66	28,21	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02	-	79,46	0,00	2,24			6,90
08.02.16	24,00		153,78	128,42	25,37	79,26	43,84	35,42	5,00	4,00	4,66	23,91	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	-	79,45	0,00	1,90			6,56
09.02.16	24,00		154,77	128,56	26,21	79,18	44,17	35,02	5,00	4,00	4,63	24,61	0,00	0,00	25,31	0,00	25,31	-	79,25	0,00	1,95			6,58
10.02.16	24,00		154,64	129,10	25,53	78,52	44,27	34,25	5,00	4,00	4,56	23,80	0,00	0,00	24,46	0,00	24,46	-	78,51	0,00	1,87			6,43
11.02.16	24,00		154,55	129,71	24,84	78,09	44,16	33,93	5,00	4,00	4,51	23,49	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	78,08	0,00	1,83			6,35
12.02.16	24,00		153,29	129,22	24,07	77,25	43,58	33,67	5,00	4,00	4,46	22,62	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	77,37	0,00	1,75			6,21
13.02.16	24,00		155,82	127,24	28,58	77,38	43,39	33,99	5,00	4,00	4,46	26,88	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	-	77,58	0,00	2,09			6,54
14.02.16	24,00		157,88	128,13	29,75	77,55	43,42	34,14	5,00	4,00	4,50	28,04	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81	-	77,85	0,00	2,18			6,69
15.02.16	24,00		152,88	126,94	25,94	78,27	43,52	34,75	5,00	4,00	4,52	24,55	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	78,32	0,00	1,92			6,45
16.02.16	24,00		148,98	124,75	24,23	78,58	43,07	35,51	5,00	4,00	4,56	22,56	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	78,67	0,00	1,78			6,34
17.02.16	24,00		154,35	127,50	26,86	78,65	42,98	35,68	5,00	4,00	4,68	25,18	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	78,80	0,00	1,98			6,67
18.02.16	24,00		151,84	126,06	25,78	78,84	43,02	35,82	5,00	4,00	4,63	24,30	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	-	79,01	0,00	1,92			6,55
19.02.16	24,00		149,35	124,07	25,28	78,96	43,01	35,95	5,00	4,00	4,55	24,19	0,00	0,00	24,88	0,00	24,88	-	79,12	0,00	1,91			6,46
20.02.16	24,00		148,41	123,66	24,75	79,17	43,03	36,14	5,00	4,00	4,60	23,15	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	79,33	0,00	1,84			6,43
21.02.16	24,00		149,34	122,39	26,95	79,36	42,81	36,55	5,00	4,00	4,58	25,62	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35	-	79,54	0,00	2,04			6,62
22.02.16	24,00		148,42	122,83	25,58	79,22	42,80	36,43	5,00	4,00	4,52	25,00	0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	-	79,36	0,00	1,98			6,51
23.02.16	24,00		151,62	122,38	29,24	79,36	43,04	36,32	5,00	4,00	4,56	27,74	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53	-	79,50	0,00	2,21			6,77
Среднее	24,00	-	156,84	126,03	30,81	80,79	44,98	35,82	5,00	4,00	5,20	24,39	-	-	25,10	-	25,10	-	80,52	-	1,96	-	-	7,16
Итого	744,00		4862,05	3906,90	955,15						161,14	756,00	0,00	0,00	778,06	0,00	778,06	0,00			60,82	0,00	0,00	221,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	145552,95	119777,07	22889,18	0,00	23399,06	0,00	4436,36	1582,25	-
	24.02.16 00:00	150408,09	123678,57	23644,06	0,00	24175,97	0,00	4657,95	1642,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **778,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.