Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 57 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	85,99	76,99	9,00	93,09	53,63	39,46	7,00	5,00	2,91	10,58	-	-	10,96	-	10,96	-	92,45	-	0,98			3,89
25.01.16	24,00	-	85,71	77,01	8,70	89,72	52,68	37,04	7,00	5,00	2,73	10,24	-	-	10,58	-	10,58	-	88,52	-	0,91			3,64
26.01.16	24,00	-	86,48	77,53	8,95	87,94	52,31	35,63	7,00	5,00	2,65	10,37	-	-	10,75	-	10,75	-	87,21	-	0,90			3,56
27.01.16	24,00	-	87,07	78,19	8,88	86,66	52,70	33,96	7,00	5,00	2,54	10,32	-	-	10,69	-	10,69	-	85,97	-	0,89			3,43
28.01.16	24,00	-	87,48	78,69	8,79	83,08	51,71	31,37	7,00	5,00	2,37	10,11	-	-	10,39	-	10,39	-	82,57	-	0,84			3,20
29.01.16	24,00	-	88,38	78,96	9,42	82,02	50,87	31,15	7,00	5,00	2,35	10,76	-	-	11,10	-	11,10	-	81,73	-	0,88			3,23
30.01.16	24,00	-	88,82	78,70	10,12	81,15	50,87	30,28	7,00	5,00	2,29	11,40	-	-	11,75	-	11,75	-	80,40	-	0,92			3,21
31.01.16	24,00	-	88,64	78,69	9,95	78,65	49,91	28,74	7,00	5,00	2,17	11,17	-	-	11,48	-	11,48	-	78,41	-	0,88			3,05
01.02.16	24,00	-	87,91	78,74	9,17	77,31	49,04	28,27	7,00	5,00	2,14	10,33	-	-	10,60	-	10,60	-	77,06	-	0,80			2,94
02.02.16	24,00	-	88,47	78,53	9,94	77,37	48,86	28,51	7,00	5,00	2,15	11,18	-	-	11,46	-	11,46	-	77,09	-	0,86			3,01
03.02.16	24,00	-	88,55	78,75	9,80	78,39	49,49	28,90	7,00	5,00	2,19	11,04	-	-	11,32	-	11,32	-	78,15	-	0,86			3,05
04.02.16	24,00	-	88,93	79,24	9,69	76,83	48,51	28,32	7,00	5,00	2,16	10,90	-	-	11,19	-	11,19	-	76,67	-	0,83			2,99
05.02.16	24,00	-	87,94	79,40	8,54	77,58	48,86	28,72	7,00	5,00	2,20	9,64	-	-	9,88	-	9,88	-	77,16	-	0,75			2,94
06.02.16	24,00	-	90,28	78,82	11,46	76,61	47,89	28,72	7,00	5,00	2,18	12,70	-	-	13,02	-	13,02	-	76,42	-	0,97			3,14
07.02.16	24,00	-	90,90	79,60	11,30	78,29	48,89	29,40	7,00	5,00	2,23	12,64	-	-	13,00	-	13,00	-	78,32	-	0,99			3,23
08.02.16	24,00	-	89,53	79,73	9,80	78,73	49,50	29,23	7,00	5,00	2,24	11,10	-	-	11,40	-	11,40	-	78,30	-	0,87			3,11
09.02.16	24,00	-	90,40	80,13	10,27	78,15	49,48	28,67	7,00	5,00	2,20	11,59	-	-	11,90	-	11,90	-	77,92	-	0,90			3,10
10.02.16	24,00	-	88,73	79,62	9,11	78,51	49,78	28,73	7,00	5,00	2,20	10,35	-	-	10,61	-	10,61	-	77,99	-	0,81			3,01
11.02.16	24,00	-	90,27	79,17	11,10	76,34	48,81	27,53	7,00	5,00	2,08	12,48	-	-	12,79	-	12,79	-	75,77	-	0,95			3,03
12.02.16	24,00	-	89,29	79,25	10,04	75,00	47,97	27,03	7,00	5,00	2,05	11,34	-	-	11,61	-	11,61	-	74,70	-	0,85			2,90
13.02.16	24,00	-	88,82	79,79	9,03	74,90	47,94	26,96	7,00	5,00	2,06	10,25	-	-	10,49	-	10,49	-	74,63	-	0,77			2,83
14.02.16	24,00	-	89,55	79,14	10,41	76,22	48,15	28,07	7,00	5,00	2,12	11,70	-	-	11,99	-	11,99	-	76,38	-	0,89			3,02
15.02.16	24,00	-	88,12	78,65	9,47	78,12	49,07	29,05	7,00	5,00	2,19	10,78	-	-	11,07	-	11,07	-	77,83	-	0,84			3,03
16.02.16	24,00	-	89,86	78,64	11,22	78,21	48,80	29,41	7,00	5,00	2,21	12,60	-	-	12,92	-	12,92	-	77,73	-	0,98			3,19
17.02.16	24,00	-	88,69	79,17	9,52	77,90	48,38	29,52	7,00	5,00	2,24	10,81	-	-	11,09	-	11,09	-	77,59	-	0,84			3,08
18.02.16	24,00	-	88,67	78,46	10,21	77,70	48,17	29,53	7,00	5,00	2,22	11,53	-	-	11,81	-	11,81	-	77,38	-	0,90			3,11
19.02.16	24,00	-	89,37	78,85	10,52	77,99	48,61	29,38	7,00	5,00	2,22	11,83	-	-	12,15	-	12,15	-	77,76	-	0,92			3,14
20.02.16	24,00	-	88,93	78,63	10,30	77,74	48,47	29,27	7,00	5,00	2,21	11,58	-	-	11,88	-	11,88	-	77,37	-	0,90			3,11
21.02.16	24,00	-	89,89	79,27	10,62	77,71	48,59	29,12	7,00	5,00	2,21	11,91	-	-	12,21	-	12,21	-	77,50	-	0,92			3,14
22.02.16	24,00	-	87,26	78,43	8,83	77,47	48,30	29,17	7,00	5,00	2,21	9,86	-	-	10,13	-	10,13	-	77,21	-	0,76			2,97
23.02.16	24,00	-	88,70	78,04	10,66	78,01	48,67	29,34	7,00	5,00	2,20	11,91	-	-	12,23	-	12,23	-	77,84	-	0,93			3,13
Среднее	24,00	-	88,63	78,80	9,83	79,46	49,51	29,95	7,00	5,00	2,26	11,13	-	-	11,43	-	11,43	-	79,10	-	0,88	-	-	3,14
Итого	744,00		2747,63	2442,81	304,82						70,11	345,00	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	0,00			27,27	0,00	0,00	97,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	8564,45	7582,79	1164,32	-	1192,80	-	287,65	-	-
	24.02.16 03:00	11312,00	10025,57	1509,23	-	1547,15	-	384,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **354,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.