Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15831

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 2;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 309,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		183,84	161,44	22,40	96,21	51,29	44,92	7,20	3,90	7,48	20,39	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	95,63	0,00	1,95			9,43
25.01.16	24,00		186,27	166,88	19,39	93,48	51,35	42,14	7,20	3,90	7,29	17,05	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	92,64	0,00	1,58			8,87
26.01.16	24,00		187,09	167,24	19,85	91,77	51,09	40,68	7,20	3,90	7,04	17,62	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	91,19	0,00	1,61			8,65
27.01.16	24,00		207,21	182,71	24,50	91,12	53,00	38,12	7,20	3,90	7,64	17,44	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	90,50	0,00	1,58			9,22
28.01.16	24,00		218,30	199,34	18,96	87,31	53,26	34,05	7,20	3,90	6,97	17,28	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	86,68	0,00	1,50			8,47
29.01.16	24,00	*	161,77	148,39	13,38	86,49	51,07	35,42	7,20	3,90	5,09	18,31	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	73,22	0,00	1,34			6,43
30.01.16	24,00		214,61	194,19	20,41	85,35	51,95	33,40	7,20	3,90	6,56	19,94	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	84,67	0,00	1,69			8,25
31.01.16	24,00		211,72	191,59	20,14	82,39	50,85	31,54	7,20	3,90	6,15	19,24	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	81,75	0,00	1,57			7,72
01.02.16	24,00	*	42,66	40,76	1,90	79,73	49,71	30,02	7,20	3,90	1,24	1,72	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	-	78,80	0,00	0,14			1,38
02.02.16	24,00	*	109,54	95,89	13,65	82,27	50,16	32,11	7,20	3,90	3,19	12,52	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	-	81,92	0,00	1,03			4,21
03.02.16	24,00		209,05	190,21	18,84	82,91	50,66	32,25	7,20	3,90	6,34	16,62	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	82,62	0,00	1,37			7,71
04.02.16	24,00		206,14	187,14	19,01	81,98	49,79	32,19	7,20	3,90	6,21	17,06	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	81,59	0,00	1,39			7,60
05.02.16	24,00		205,75	184,86	20,88	82,04	49,50	32,54	7,20	3,90	6,22	18,69	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	81,57	0,00	1,53			7,75
06.02.16	24,00		203,41	182,64	20,78	81,93	48,84	33,10	7,20	3,90	6,24	18,72	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	81,53	0,00	1,53			7,76
07.02.16	24,00		210,17	186,01	24,16	81,98	49,36	32,62	7,20	3,90	6,26	22,07	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	81,74	0,00	1,81			8,07
08.02.16	24,00		209,22	188,90	20,32	81,97	49,89	32,07	7,20	3,90	6,28	17,90	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	81,72	0,00	1,46			7,74
09.02.16	24,00		208,68	190,16	18,53	81,78	50,14	31,65	7,20	3,90	6,20	16,58	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	81,31	0,00	1,35			7,55
10.02.16	24,00		208,50	188,72	19,78	81,05	50,00	31,05	7,20	3,90	6,06	17,64	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15	-	80,57	0,00	1,42			7,48
11.02.16	24,00	*	142,10	128,89	13,21	81,00	50,03	30,97	7,20	3,90	4,12	11,92	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	-	80,28	0,00	0,96			5,07
12.02.16	24,00		208,81	187,34	21,47	79,88	49,32	30,55	7,20	3,90	5,94	19,04	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	79,64	0,00	1,52			7,46
13.02.16	24,00		209,77	187,59	22,18	79,93	49,42	30,51	7,20	3,90	5,93	19,83	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	79,73	0,00	1,58			7,51
14.02.16	24,00		211,81	187,78	24,03	80,19	49,46	30,73	7,20	3,90	5,98	21,69	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	80,11	0,00	1,74			7,72
15.02.16	24,00		206,27	185,86	20,42	80,91	49,49	31,41	7,20	3,90	6,04	18,25	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	80,47	0,00	1,47			7,51
16.02.16	24,00		201,26	181,78	19,48	81,31	48,86	32,45	7,20	3,90	6,10	17,32	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	80,82	0,00	1,40			7,50
17.02.16	24,00		203,22	181,83	21,39	81,40	48,59	32,82	7,20	3,90	6,17	19,15	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	81,05	0,00	1,55			7,73
18.02.16	24,00	*	136,17	122,94	13,23	81,71	49,34	32,37	7,20	3,90	4,12	11,67	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	-	81,39	0,00	0,95			5,07
19.02.16	24,00		207,48	187,27	20,21	81,61	49,59	32,02	7,20	3,90	6,20	17,97	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	81,32	0,00	1,46			7,66
20.02.16	24,00		209,33	187,57	21,75	81,89	49,73	32,16	7,20	3,90	6,26	19,24	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	81,67	0,00	1,57			7,83
21.02.16	24,00		207,78	186,77	21,01	82,05	49,73	32,32	7,20	3,90	6,25	18,69	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	81,78	0,00	1,53			7,78
22.02.16	24,00		205,65	186,11	19,54	81,93	49,65	32,28	7,20	3,90	6,22	17,21	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	81,59	0,00	1,40			7,63
23.02.16	24,00		210,58	186,11	24,47	81,95	49,71	32,24	7,20	3,90	6,23	21,91	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	81,61	0,00	1,79			8,02
Среднее	24,00	-	191,75	172,42	19,33	83,47	50,16	33,31	7,20	3,90	5,94	17,44	-	-	17,98	-	17,98	-	82,62	-	1,44	-	-	7,38
Итого	744,00		5944,18	5344,91	599,28						184,00	540,68	0,00	0,00	557,29	0,00	557,29	0,00			44,78	0,00	0,00	228,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	18808,84	15749,54	2292,35	0,00	2349,38	0,00	725,90	168,08	-
	24.02.16 00:00	24753,02	21094,44	2833,02	0,00	2906,68	0,00	954,67	212,85	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **228,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **557,29** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

«____» _____ г