Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 309,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	105,92	87,41	18,51	94,39	47,75	46,63	7,20	3,90	4,36	15,79	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	93,60	0,00	1,48			5,84
25.01.16	24,00	*	107,67	90,74	16,93	91,81	47,83	43,99	7,20	3,90	4,26	14,26	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	-	90,75	0,00	1,30			5,56
26.01.16	24,00	*	105,98	91,09	14,88	90,09	47,56	42,52	7,20	3,90	4,13	12,24	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68	-	89,26	0,00	1,09			5,23
27.01.16	24,00	*	106,47	92,69	13,78	89,60	48,45	41,15	7,20	3,90	4,07	11,23	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62	-	88,50	0,00	0,99			5,06
28.01.16	24,00	*	119,69	104,69	14,99	86,00	50,00	36,00	7,20	3,90	4,04	12,11	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	-	85,15	0,00	1,03			5,07
29.01.16	24,00	*	108,20	98,66	9,54	85,18	51,03	34,16	7,20	3,90	2,99	16,36	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	73,12	0,00	1,19			4,18
30.01.16	24,00	*	141,86	124,61	17,25	84,40	52,40	32,00	7,20	3,90	4,29	13,98	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	83,45	0,00	1,17			5,46
31.01.16	24,00	*	142,49	123,75	18,74	81,48	51,45	30,03	7,20	3,90	4,02	15,39	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	80,52	0,00	1,24			5,26
01.02.16	24,00	*	141,57	123,32	18,25	80,53	50,90	29,63	7,20	3,90	3,96	14,59	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	-	80,26	0,00	1,17			5,14
02.02.16	24,00	*	139,67	123,75	15,92	80,99	51,21	29,78	7,20	3,90	3,97	12,60	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	-	80,45	0,00	1,01			4,99
03.02.16	24,00	*	142,72	125,66	17,05	81,89	51,82	30,07	7,20	3,90	4,07	13,74	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	81,33	0,00	1,12			5,19
04.02.16	24,00	*	140,38	124,60	15,78	80,97	51,02	29,95	7,20	3,90	4,01	12,58	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	80,40	0,00	1,01			5,02
05.02.16	24,00	*	139,74	123,19	16,55	81,03	50,93	30,10	7,20	3,90	4,02	13,00	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38	-	80,35	0,00	1,05			5,06
06.02.16	24,00	*	139,23	122,12	17,12	80,87	50,23	30,64	7,20	3,90	4,07	13,30	0,00	0,00	13,68	0,00	13,68	-	80,19	0,00	1,07			5,14
07.02.16	24,00	*	143,00	123,13	19,87	80,97	50,52	30,45	7,20	3,90	4,09	15,90	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	-	80,46	0,00	1,28			5,37
08.02.16	24,00	*	143,43	124,03	19,40	80,98	50,85	30,13	7,20	3,90	4,09	15,32	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	80,52	0,00	1,23			5,32
09.02.16	24,00	*	143,16	125,31	17,84	80,80	51,25	29,55	7,20	3,90	4,08	13,46	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	80,14	0,00	1,08			5,16
10.02.16	24,00	*	142,91	124,54	18,37	80,09	51,25	28,84	7,20	3,90	3,99	13,68	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	79,42	0,00	1,09			5,08
11.02.16	24,00	*	143,39	125,10	18,29	79,68	51,01	28,67	7,20	3,90	3,98	13,68	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	-	78,83	0,00	1,08			5,06
12.02.16	24,00	*	141,99	125,10	16,89	78,88	50,53	28,35	7,20	3,90	3,91	12,51	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	-	78,29	0,00	0,98			4,89
13.02.16	24,00	*	143,03	124,59	18,44	78,99	50,51	28,48	7,20	3,90	3,91	14,13	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	78,50	0,00	1,11			5,02
14.02.16	24,00	*	144,42	124,74	19,68	79,24	50,50	28,74	7,20	3,90	3,95	15,22	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	78,95	0,00	1,20			5,16
15.02.16	24,00	*	141,37	123,81	17,56	79,93	50,66	29,27	7,20	3,90	4,01	12,98	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	79,19	0,00	1,03			5,04
16.02.16	24,00	*	138,75	121,01	17,73	80,28	50,29	29,99	7,20	3,90	4,01	13,23	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	79,65	0,00	1,05			5,07
17.02.16	24,00	*	139,88	120,91	18,97	80,40	50,18	30,22	7,20	3,90	4,04	14,42	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	79,83	0,00	1,15			5,19
18.02.16	24,00	*	141,55	123,57	17,98	80,52	50,56	29,96	7,20	3,90	4,09	13,43	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	79,89	0,00	1,07			5,16
19.02.16	24,00	*	142,35	125,04	17,31	80,60	51,00	29,60	7,20	3,90	4,08	12,82	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	79,95	0,00	1,03			5,11
20.02.16	24,00	*	142,31	124,53	17,78	80,87	51,08	29,79	7,20	3,90	4,09	13,32	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	80,33	0,00	1,07			5,16
21.02.16	24,00	*	141,48	124,08	17,40	81,08	51,09	29,98	7,20	3,90	4,09	13,04	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	80,48	0,00	1,05			5,14
22.02.16	24,00	*	140,31	123,85	16,46	80,92	50,86	30,06	7,20	3,90	4,09	12,16	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	80,26	0,00	0,98			5,07
23.02.16	24,00	*	144,09	123,80	20,29	80,98	51,06	29,92	7,20	3,90	4,09	15,83	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	80,38	0,00	1,27			5,36
Среднее	24,00	-	135,45	118,17	17,28	82,40	50,51	31,89	7,20	3,90	4,03	13,75	-	-	14,16	-	14,16	-	81,37	-	1,12	-	-	5,15
Итого	744,00		4198,99	3663,42	535,57						124,83	426,30	0,00	0,00	438,99	0,00	438,99	0,00			34,69	0,00	0,00	159,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	12291,11	10459,70	1701,01	0,00	1742,05	0,00	468,95	122,61	-
	24.02.16 00:00	16491,97	14124,68	2127,54	0,00	2181,27	0,00	632,32	157,30	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С / = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 159,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 438,99 куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.