Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	109,69	83,81	25,88	95,84	52,38	43,46	7,00	5,00	3,45	28,05	-	-	29,14	-	29,14	-	95,44	-	2,68			6,13
25.01.16	24,00	-	110,71	86,66	24,05	93,08	52,51	40,57	7,00	5,00	3,34	26,21	-	-	27,22	-	27,22	-	92,55	-	2,43			5,77
26.01.16	24,00	-	113,07	86,91	26,16	91,45	52,29	39,16	7,00	5,00	3,22	28,34	-	-	29,36	-	29,36	-	91,00	-	2,58			5,80
27.01.16	24,00	-	115,42	92,05	23,37	90,86	54,03	36,83	7,00	5,00	3,20	25,73	-	-	26,67	-	26,67	-	90,37	-	2,33			5,52
28.01.16	24,00	-	115,78	91,15	24,63	86,93	52,84	34,09	7,00	5,00	2,90	27,17	-	-	28,05	-	28,05	-	86,59	-	2,35			5,26
29.01.16	24,00	-	114,38	92,01	22,37	86,25	51,94	34,31	7,00	5,00	2,95	24,93	-	-	25,76	-	25,76	-	86,03	-	2,14			5,10
30.01.16	24,00	-	118,24	91,90	26,34	85,00	51,64	33,36	7,00	5,00	2,84	29,18	-	-	30,10	-	30,10	-	84,47	-	2,47			5,31
31.01.16	24,00	-	117,16	91,64	25,52	81,98	50,25	31,73	7,00	5,00	2,69	28,43	-	-	29,30	-	29,30	-	81,50	-	2,32			5,00
01.02.16	24,00	-	115,21	91,97	23,24	81,28	49,47	31,81	7,00	5,00	2,68	26,32	-	-	27,08	-	27,08	-	81,21	-	2,14			4,82
02.02.16	24,00	-	114,22	92,17	22,05	81,64	49,40	32,24	7,00	5,00	2,72	25,28	-	-	26,02	-	26,02	-	81,44	-	2,06			4,78
03.02.16	24,00	-	117,09	93,32	23,77	82,60	50,28	32,32	7,00	5,00	2,76	27,01	-	-	27,81	-	27,81	-	82,40	-	2,23			4,99
04.02.16	24,00	-	116,74	92,98	23,76	81,59	49,21	32,38	7,00	5,00	2,74	27,14	-	-	27,97	-	27,97	-	81,40	-	2,21			4,95
05.02.16	24,00	-	113,10	91,92	21,18	81,62	49,10	32,52	7,00	5,00	2,72	24,64	-	-	25,36	-	25,36	-	81,34	-	2,01			4,72
06.02.16	24,00	-	115,65	91,44	24,21	81,47	48,33	33,14	7,00	5,00	2,76	27,64	-	-	28,48	-	28,48	-	81,24	-	2,25			5,01
07.02.16	24,00	-	118,36	92,25	26,11	81,58	49,03	32,55	7,00	5,00	2,72	29,75	-	-	30,63	-	30,63	-	81,39	-	2,42			5,14
08.02.16	24,00	-	114,17	92,76	21,41	81,60	49,47	32,13	7,00	5,00	2,71	24,86	-	-	25,57	-	25,57	-	81,41	-	2,03			4,73
09.02.16	24,00	-	115,35	92,87	22,48	81,46	49,81	31,65	7,00	5,00	2,69	25,72	-	-	26,46	-	26,46	-	81,19	-	2,09			4,78
10.02.16	24,00	-	115,38	92,67	22,71	80,74	49,61	31,13	7,00	5,00	2,63	26,06	-	-	26,79	-	26,79	-	80,42	-	2,10			4,72
11.02.16	24,00	-	117,25	93,09	24,16	80,15	49,34	30,81	7,00	5,00	2,60	27,61	-	-	28,39	-	28,39	-	79,74	-	2,20			4,81
12.02.16	24,00	-	115,80	92,77	23,03	79,55	48,93	30,62	7,00	5,00	2,57	26,46	-	-	27,21	-	27,21	-	79,33	-	2,10			4,68
13.02.16	24,00	-	115,07	92,63	22,44	79,56	48,86	30,70	7,00	5,00	2,57	25,92	-	-	26,64	-	26,64	-	79,38	-	2,06			4,63
14.02.16	24,00	-	118,94	92,82	26,12	79,87	48,93	30,94	7,00	5,00	2,59	29,77	-	-	30,63	-	30,63	-	79,80	-	2,38			4,96
15.02.16	24,00	-	115,73	91,72	24,01	80,52	49,02	31,50	7,00	5,00	2,61	27,59	-	-	28,39	-	28,39	-	80,26	-	2,22			4,83
16.02.16	24,00	-	111,77	89,77	22,00	80,92	48,57	32,35	7,00	5,00	2,63	25,53	-	-	26,30	-	26,30	-	80,66	-	2,06			4,69
17.02.16	24,00	-	113,83	90,80	23,03	80,99	48,46	32,53	7,00	5,00	2,66	26,77	-	-	27,52	-	27,52	-	80,75	-	2,16			4,82
18.02.16	24,00	-	116,97	91,67	25,30	81,10	48,68	32,42	7,00	5,00	2,69	28,96	-	-	29,82	-	29,82	-	80,88	-	2,34			5,03
19.02.16	24,00	-	86,48	68,66	17,82	81,03	48,93	32,10	7,00	5,00	1,98	20,61	-	-	21,22	-	21,22	-	80,87	-	1,67			3,65
20.02.16	24,00	-	65,71	52,90	12,81	81,49	49,18	32,31	7,00	5,00	1,54	14,92	-	-	15,34	-	15,34	-	81,35	-	1,21			2,76
21.02.16	24,00	-	63,79	52,84	10,95	81,58	49,05	32,53	7,00	5,00	1,55	13,10	-	-	13,47	-	13,47	-	81,31	-	1,06			2,62
22.02.16	24,00	-	62,64	51,45	11,19	81,67	49,16	32,51	7,00	5,00	1,51	13,26	-	-	13,67	-	13,67	-	81,46	-	1,08			2,59
23.02.16	24,00	-	62,16	51,35	10,81	81,52	49,39	32,13	7,00	5,00	1,49	12,86	-	-	13,23	-	13,23	-	81,23	-	1,05			2,53
Среднее	24,00	-	107,61	85,58	22,03	83,13	49,94	33,19	7,00	5,00	2,60	25,03	-	-	25,79	-	25,79	-	82,85	-	2,08	-	-	4,68
Итого	744,00		3335,86	2652,95	682,91						80,70	775,82	0,00	0,00	799,60	0,00	799,60	0,00			64,42	0,00	0,00	145,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	20283,39	14675,47	5492,15	-	5616,93	-	676,91	-	-
	24.02.16 03:00	23581,29	17298,61	6259,20	-	6407,40	-	819,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **799,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.