Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,27

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	106,32	81,29	25,03	80,63	46,13	34,51	7,00	5,00	2,92	23,65	-	-	24,34	-	24,34	-	80,73	-	1,91	-	-	4,82
25.01.16	24,00	-	106,32	81,29	25,03	80,63	46,13	34,51	7,00	5,00	2,92	23,65	-	-	24,34	-	24,34	-	80,73	-	1,91	-	-	4,82
26.01.16	24,00	-	106,32	81,29	25,03	80,63	46,13	34,51	7,00	5,00	2,92	23,65	-	-	24,34	-	24,34	-	80,73	-	1,91	-	-	4,82
27.01.16	24,00	-	107,73	80,96	26,77	75,86	44,27	31,59	7,00	5,00	2,65	25,54	-	-	26,21	-	26,21	-	76,02	-	1,94			4,59
28.01.16	24,00	-	109,58	80,95	28,63	75,96	44,38	31,58	7,00	5,00	2,65	27,36	-	-	28,09	-	28,09	-	76,13	-	2,09			4,74
29.01.16	47,00	-	106,32	81,29	25,03	80,63	46,13	34,51	7,00	5,00	2,92	23,65	-	-	24,34	-	24,34	-	80,73	-	1,91	-	-	4,82
30.01.16	24,00	-	103,98	81,28	22,70	85,66	48,89	36,77	7,00	5,00	3,01	22,58	-	-	23,34	-	23,34	-	85,57	-	1,93			4,94
31.01.16	24,00	-	103,67	81,68	21,99	82,48	47,83	34,65	7,00	5,00	2,84	21,86	-	-	22,54	-	22,54	-	82,53	-	1,80			4,65
01.02.16	24,00	-	104,39	81,16	23,23	80,41	46,64	33,77	7,00	5,00	2,74	23,21	-	-	23,89	-	23,89	-	80,51	-	1,87			4,61
02.02.16	24,00	-	103,50	81,21	22,29	81,39	46,57	34,82	7,00	5,00	2,83	22,27	-	-	22,94	-	22,94	-	81,53	-	1,82			4,65
03.02.16	24,00	-	103,87	82,46	21,41	81,81	47,24	34,57	7,00	5,00	2,89	20,97	-	-	21,62	-	21,62	-	81,81	-	1,72			4,61
04.02.16	24,00	-	103,88	82,45	21,43	81,47	46,79	34,68	7,00	5,00	2,90	20,91	-	-	21,52	-	21,52	-	81,70	-	1,71			4,61
05.02.16	24,00	-	104,49	81,62	22,87	81,33	46,70	34,63	7,00	5,00	2,89	22,13	-	-	22,78	-	22,78	-	81,42	-	1,80			4,69
06.02.16	24,00	-	103,46	80,67	22,79	81,03	45,69	35,34	7,00	5,00	2,91	22,10	-	-	22,78	-	22,78	-	81,07	-	1,79			4,70
07.02.16	24,00	-	105,16	81,35	23,81	81,15	45,67	35,48	7,00	5,00	2,95	23,07	-	-	23,75	-	23,75	-	81,25	-	1,88			4,82
08.02.16	24,00	-	106,90	81,48	25,42	81,08	46,29	34,79	7,00	5,00	2,90	24,58	-	-	25,34	-	25,34	-	81,19	-	2,00			4,90
09.02.16	24,00	-	104,67	82,04	22,63	81,27	46,69	34,58	7,00	5,00	2,92	21,61	-	-	22,23	-	22,23	-	81,36	-	1,76			4,68
10.02.16	30,00	-	134,03	100,68	33,35	80,48	46,59	33,89	7,00	5,00	3,50	32,36	-	-	33,31	-	33,31	-	80,51	-	2,61			6,10
11.02.16	24,00	-	106,24	81,73	24,51	79,92	46,56	33,36	7,00	5,00	2,83	23,21	-	-	23,88	-	23,88	-	79,84	-	1,86			4,69
12.02.16	24,00	-	106,04	81,38	24,66	79,15	45,94	33,21	7,00	5,00	2,81	23,27	-	-	23,92	-	23,92	-	79,27	-	1,84			4,66
13.02.16	24,00	-	106,88	81,12	25,76	79,25	45,82	33,43	7,00	5,00	2,82	24,35	-	-	25,04	-	25,04	-	79,43	-	1,94			4,76
14.02.16	24,00	-	107,46	81,18	26,28	79,46	45,91	33,55	7,00	5,00	2,84	24,78	-	-	25,49	-	25,49	-	79,68	-	1,98			4,81
15.02.16	24,00	-	105,54	80,11	25,43	80,19	45,97	34,22	7,00	5,00	2,88	23,71	-	-	24,40	-	24,40	-	80,25	-	1,90			4,78
16.02.16	24,00	-	101,70	78,24	23,46	80,54	45,47	35,07	7,00	5,00	2,89	21,65	-	-	22,27	-	22,27	-	80,59	-	1,74			4,64
17.02.16	24,00	-	105,20	78,03	27,17	80,66	45,03	35,63	7,00	5,00	2,94	25,25	-	-	25,97	-	25,97	-	80,74	-	2,04			4,98
18.02.16	24,00	-	104,70	79,10	25,60	80,80	45,33	35,47	7,00	5,00	2,99	23,33	-	-	24,00	-	24,00	-	80,94	-	1,89			4,88
19.02.16	24,00	-	104,73	79,84	24,89	80,89	45,88	35,01	7,00	5,00	3,00	22,35	-	-	23,00	-	23,00	-	81,03	-	1,81			4,81
20.02.16	24,00	-	104,88	79,31	25,57	81,13	45,84	35,29	7,00	5,00	3,03	22,80	-	-	23,46	-	23,46	-	81,29	-	1,85			4,88
21.02.16	24,00	-	105,57	78,66	26,91	81,32	45,71	35,61	7,00	5,00	3,05	23,88	-	-	24,59	-	24,59	-	81,45	-	1,95			5,00
22.02.16	24,00	-	106,14	78,08	28,06	81,19	45,60	35,59	7,00	5,00	3,06	24,69	-	-	25,42	-	25,42	-	81,31	-	2,01			5,06
23.02.16	24,00	-	106,31	78,04	28,27	81,24	46,12	35,12	7,00	5,00	3,03	24,63	-	-	25,35	-	25,35	-	81,36	-	2,01			5,04
Среднее	24,94	-	106,32	81,29	25,03	80,63	46,13	34,51	7,00	5,00	2,92	23,65	-	-	24,34	-	24,34	-	80,73	-	1,91	-	-	4,82
Итого	773,00		3295,99	2519,97	776,02						90,41	733,04	0,00	0,00	754,48	0,00	754,48	0,00			59,14	0,00	0,00	149,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	75534,95	54950,79	21058,23	-	21584,12	-	2724,04	-	-
	24.02.16 03:00	2771,06	2124,71	611,02	-	629,12	-	126,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **754,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.

Урегулир. дог. отнош.