Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	115,88	66,56	49,32	95,55	54,36	41,19	7,00	5,00	2,85	48,31	-	-	50,25	-	50,25	-	95,40	-	4,61			7,47
25.01.16	24,00	-	117,97	68,67	49,30	92,80	54,38	38,42	7,00	5,00	2,79	47,80	-	-	49,61	-	49,61	-	92,61	-	4,43			7,22
26.01.16	24,00	-	118,49	69,52	48,97	91,13	54,08	37,05	7,00	5,00	2,72	47,49	-	-	49,23	-	49,23	-	90,98	-	4,32			7,05
27.01.16	24,00	-	122,21	72,03	50,18	90,52	55,20	35,32	7,00	5,00	2,69	48,72	-	-	50,46	-	50,46	-	90,35	-	4,40			7,10
28.01.16	23,00	-	116,72	68,61	48,11	86,66	53,64	33,02	7,00	5,00	2,39	46,84	-	-	48,41	-	48,41	-	86,49	-	4,05			6,44
29.01.16	23,00	-	116,95	68,78	48,17	86,00	53,08	32,92	7,00	5,00	2,23	48,74	-	-	50,34	-	50,34	-	85,88	-	4,19			6,41
30.01.16	24,00	-	122,71	71,52	51,19	84,73	52,74	31,99	7,00	5,00	2,41	49,87	-	-	51,46	-	51,46	-	84,53	-	4,22			6,63
31.01.16	24,00	-	122,59	71,28	51,31	81,80	51,43	30,37	7,00	5,00	2,27	50,17	-	-	51,65	-	51,65	-	81,64	-	4,10			6,37
01.02.16	24,00	-	121,61	71,36	50,25	81,02	50,62	30,40	7,00	5,00	2,28	49,03	-	-	50,45	-	50,45	-	80,96	-	3,97			6,25
02.02.16	24,00	-	120,81	71,61	49,20	81,37	50,70	30,67	7,00	5,00	2,30	48,00	-	-	49,42	-	49,42	-	81,26	-	3,90			6,21
03.02.16	24,00	-	118,78	72,79	45,99	82,31	51,55	30,76	7,00	5,00	2,34	44,91	-	-	46,27	-	46,27	-	82,17	-	3,69			6,03
04.02.16	24,00	-	103,77	72,95	30,82	81,22	50,79	30,43	7,00	5,00	2,28	30,18	-	-	31,07	-	31,07	-	81,08	-	2,45			4,73
05.02.16	24,00	-	104,20	72,00	32,20	81,27	50,57	30,70	7,00	5,00	2,27	31,56	-	-	32,48	-	32,48	-	81,11	-	2,56			4,83
06.02.16	24,00	-	103,12	71,73	31,39	81,12	49,68	31,44	7,00	5,00	2,31	30,80	-	-	31,71	-	31,71	-	80,96	-	2,50			4,81
07.02.16	24,00	-	105,69	72,20	33,49	81,23	50,12	31,11	7,00	5,00	2,30	32,93	-	-	33,91	-	33,91	-	81,11	-	2,67			4,97
08.02.16	24,00	-	120,83	72,11	48,72	81,32	50,39	30,93	7,00	5,00	2,28	48,29	-	-	49,70	-	49,70	-	81,23	-	3,92			6,20
09.02.16	24,00	-	121,05	72,48	48,57	81,19	50,52	30,67	7,00	5,00	2,30	47,79	-	-	49,20	-	49,20	-	81,07	-	3,88			6,17
10.02.16	24,00	-	122,42	72,27	50,15	80,50	50,56	29,94	7,00	5,00	2,23	49,38	-	-	50,82	-	50,82	-	80,39	-	3,97			6,21
11.02.16	24,00	-	122,26	72,67	49,59	79,93	50,45	29,48	7,00	5,00	2,21	48,87	-	-	50,27	-	50,27	-	79,81	-	3,90			6,11
12.02.16	24,00	-	121,96	72,38	49,58	79,34	49,97	29,37	7,00	5,00	2,20	48,72	-	-	50,13	-	50,13	-	79,29	-	3,86			6,06
13.02.16	24,00	-	123,14	72,21	50,93	79,36	49,90	29,46	7,00	5,00	2,20	50,12	-	-	51,55	-	51,55	-	79,31	-	3,98			6,17
14.02.16	24,00	-	123,52	72,40	51,12	79,63	50,10	29,53	7,00	5,00	2,22	50,21	-	-	51,63	-	51,63	-	79,60	-	4,00			6,22
15.02.16	24,00	-	121,40	71,55	49,85	80,30	50,00	30,30	7,00	5,00	2,22	49,28	-	-	50,69	-	50,69	-	80,22	-	3,95			6,18
16.02.16	24,00	-	119,54	70,03	49,51	80,69	49,50	31,19	7,00	5,00	2,24	48,80	-	-	50,24	-	50,24	-	80,60	-	3,94			6,18
17.02.16	24,00	-	119,72	70,44	49,28	80,79	49,31	31,48	7,00	5,00	2,28	48,54	-	-	49,96	-	49,96	-	80,71	-	3,92			6,20
18.02.16	24,00	-	121,61	71,40	50,21	80,88	49,86	31,02	7,00	5,00	2,29	49,37	-	-	50,83	-	50,83	-	80,81	-	3,99			6,28
19.02.16	24,00	-	123,56	72,03	51,53	81,05	50,34	30,71	7,00	5,00	2,31	50,40	-	-	51,86	-	51,86	-	80,99	-	4,08			6,39
20.02.16	24,00	-	122,31	71,88	50,43	81,29	50,20	31,09	7,00	5,00	2,34	49,28	-	-	50,70	-	50,70	-	81,23	-	4,01			6,34
21.02.16	24,00	-	122,66	71,51	51,15	81,42	50,18	31,24	7,00	5,00	2,34	49,95	-	-	51,43	-	51,43	-	81,37	-	4,07			6,40
22.02.16	24,00	-	121,37	71,36	50,01	81,31	50,28	31,03	7,00	5,00	2,31	48,91	-	-	50,38	-	50,38	-	81,24	-	3,97			6,28
23.02.16	24,00	-	122,54	71,53	51,01	81,35	50,45	30,90	7,00	5,00	2,30	49,98	-	-	51,46	-	51,46	-	81,29	-	4,07			6,37
Среднее	23,94	-	118,75	71,29	47,47	82,87	51,13	31,75	7,00	5,00	2,34	46,56	-	-	47,99	-	47,99	-	82,76	-	3,86	-	-	6,20
Итого	742,00		3681,39	2209,86	1471,53						72,69	1443,24	0,00	0,00	1487,57	0,00	1487,57	0,00			119,58	0,00	0,00	192,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	27295,09	13893,77	13419,42	-	13718,19	-	1202,05	-	-
	24.02.16 02:00	30977,14	16104,26	14862,69	-	15205,75	-	1394,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1487,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта

Учредл. дог. отн.

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.