Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319095-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 399 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	103,89	103,89	0,00	94,50	48,86	45,64	5,13	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
25.01.16	24,00	-	103,01	103,01	0,00	93,86	48,78	45,08	5,10	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
26.01.16	24,00	-	103,79	103,79	0,00	91,80	48,55	43,25	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
27.01.16	24,00	-	104,01	104,01	0,00	88,94	47,92	41,02	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
28.01.16	24,00	-	52,48	52,48	0,00	69,81	50,58	19,23	4,92	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
29.01.16	24,00	-	77,46	77,40	0,05	70,36	47,05	23,31	5,01	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
30.01.16	24,00	-	106,41	106,41	0,00	82,61	46,66	35,95	5,10	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
31.01.16	24,00	-	107,24	107,24	0,00	81,67	46,91	34,76	5,12	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
01.02.16	24,00	-	107,40	107,40	0,00	79,43	46,45	32,98	5,13	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
02.02.16	24,00	-	107,20	107,20	0,00	76,65	45,13	31,52	5,13	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
03.02.16	24,00	-	106,87	106,87	0,00	77,96	45,51	32,45	5,12	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
04.02.16	24,00	-	106,50	106,50	0,00	77,27	45,40	31,87	5,12	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
05.02.16	24,00	-	104,78	104,60	0,18	77,04	44,73	32,31	5,11	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
06.02.16	24,00	-	102,58	102,58	0,00	77,06	44,06	33,00	5,09	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
07.02.16	24,00	-	101,43	101,43	0,00	76,70	43,22	33,48	5,07	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
08.02.16	24,00	-	101,43	101,43	0,00	76,86	43,34	33,52	5,07	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
09.02.16	24,00	-	101,80	101,80	0,00	77,25	43,79	33,46	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
10.02.16	24,00	-	105,51	105,39	0,12	77,56	44,65	32,91	5,15	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
11.02.16	24,00	-	104,06	104,06	0,00	76,61	44,38	32,23	5,13	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
12.02.16	24,00	-	100,74	100,74	0,00	75,93	43,65	32,28	5,10	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
13.02.16	24,00	-	99,76	99,76	0,00	75,39	43,24	32,15	5,09	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
14.02.16	24,00	-	99,41	99,41	0,00	75,35	43,14	32,21	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
15.02.16	24,00	-	98,87	98,87	0,00	75,63	43,03	32,60	5,07	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
16.02.16	24,00	-	99,69	99,58	0,11	77,66	43,67	33,99	5,09	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
17.02.16	24,00	-	99,78	99,78	0,00	77,89	43,45	34,44	5,11	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
18.02.16	24,00	-	100,40	100,40	0,00	77,60	43,12	34,48	5,12	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
19.02.16	24,00	-	100,09	100,09	0,00	77,53	43,06	34,47	5,12	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
20.02.16	24,00	-	99,43	99,43	0,00	77,37	42,99	34,38	5,10	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
21.02.16	24,00	-	99,48	99,48	0,00	77,73	42,96	34,77	5,11	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
22.02.16	24,00	-	99,14	99,14	0,00	77,36	42,75	34,61	5,10	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
23.02.16	24,00	-	98,90	98,90	0,00	76,80	42,59	34,21	5,09	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
Среднее	24,00	-	100,11	100,10	0,01	78,91	44,96	33,95	5,09	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
Итого	744,00		3103,56	3103,11	0,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта