Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 284,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	85,17	85,17	0,00	91,81	46,09	45,72	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
25.01.16	24,00	-	87,11	87,11	0,00	89,64	46,18	43,46	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
26.01.16	24,00	-	88,11	87,96	0,15	87,89	46,30	41,59	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,68
27.01.16	24,00	-	90,43	90,43	0,00	87,32	47,57	39,75	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
28.01.16	24,00	-	89,81	89,81	0,00	83,69	47,06	36,63	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
29.01.16	24,00	-	89,36	89,36	0,00	82,67	46,60	36,07	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
30.01.16	24,00	-	87,20	87,20	0,00	81,78	46,66	35,12	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
31.01.16	24,00	-	86,08	86,08	0,00	78,79	45,76	33,03	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
01.02.16	24,00	-	85,92	85,92	0,00	77,60	44,95	32,65	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
02.02.16	24,00	-	87,60	87,60	0,00	78,09	45,45	32,64	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
03.02.16	24,00	-	88,18	88,18	0,00	78,96	45,98	32,98	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
04.02.16	24,00	-	87,34	87,34	0,00	78,06	45,05	33,01	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
05.02.16	24,00	-	86,86	86,86	0,00	78,09	45,00	33,09	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
06.02.16	24,00	-	85,27	85,27	0,00	77,83	43,93	33,90	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
07.02.16	24,00	-	85,83	85,83	0,00	77,99	44,36	33,63	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
08.02.16	24,00	-	87,43	87,43	0,00	78,03	44,90	33,13	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
09.02.16	24,00	-	87,22	87,22	0,00	77,99	45,14	32,85	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
10.02.16	24,00	-	86,09	86,09	0,00	77,33	44,95	32,38	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
11.02.16	24,00	-	85,03	85,03	0,00	76,93	44,69	32,24	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.02.16	24,00	-	84,18	84,18	0,00	76,04	44,02	32,02	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
13.02.16	24,00	-	82,91	82,91	0,00	76,17	43,87	32,30	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
14.02.16	24,00	-	83,50	83,50	0,00	76,33	43,89	32,44	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
15.02.16	24,00	-	82,13	82,13	0,00	77,00	43,82	33,18	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
16.02.16	24,00	-	79,72	79,72	0,00	77,24	43,05	34,19	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
17.02.16	24,00	-	79,93	79,93	0,00	77,36	42,60	34,76	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
18.02.16	24,00	-	82,20	82,20	0,00	77,53	43,21	34,32	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
19.02.16	24,00	-	82,62	82,62	0,00	77,66	43,42	34,24	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
20.02.16	24,00	-	81,29	81,29	0,00	77,84	43,12	34,72	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
21.02.16	24,00	-	81,09	81,09	0,00	78,04	43,24	34,80	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
22.02.16	24,00	-	80,83	80,83	0,00	77,90	43,13	34,77	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
23.02.16	24,00	-	81,10	81,10	0,00	77,98	43,45	34,53	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
Среднее	24,00	-	85,08	85,08	0,00	79,60	44,76	34,84	7,00	5,00	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,97
Итого	744,00		2637,54	2637,39	0,15						92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	92,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	911,79	911,77	0,00	-	0,00	-	41,80	-	
	24.02.16 03:00	3549,06	3548,89	0,00	-	0,00	-	133,71	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись ответственного лица

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта