Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 48
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 85,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	172,83	172,83	0,00	94,83	64,88	29,95	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
25.01.16	24,00	-	178,84	178,84	0,00	92,40	64,46	27,94	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
26.01.16	24,00	-	180,04	180,04	0,00	90,66	64,04	26,62	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
27.01.16	24,00	-	183,16	183,16	0,00	90,25	64,94	25,31	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
28.01.16	24,00	-	183,23	183,23	0,00	86,48	63,46	23,02	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
29.01.16	24,00	-	182,88	182,88	0,00	85,43	62,71	22,72	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
30.01.16	24,00	-	180,82	180,82	0,00	84,53	62,33	22,20	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
31.01.16	24,00	-	180,36	180,36	0,00	81,50	60,71	20,79	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
01.02.16	24,00	-	180,55	180,55	0,00	80,39	59,66	20,73	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
02.02.16	24,00	-	180,30	180,30	0,00	80,92	59,94	20,98	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
03.02.16	24,00	-	183,22	183,22	0,00	81,81	60,56	21,25	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
04.02.16	24,00	-	182,22	182,22	0,00	80,88	59,72	21,16	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
05.02.16	24,00	-	179,87	179,87	0,00	80,96	59,62	21,34	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
06.02.16	24,00	-	178,27	178,27	0,00	80,79	58,92	21,87	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
07.02.16	24,00	-	179,88	179,88	0,00	80,90	59,38	21,52	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
08.02.16	24,00	-	181,09	181,09	0,00	80,90	59,78	21,12	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
09.02.16	24,00	-	182,57	182,57	0,00	80,80	59,91	20,89	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
10.02.16	24,00	-	182,24	182,24	0,00	80,10	59,48	20,62	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
11.02.16	24,00	-	182,59	182,59	0,00	79,68	59,33	20,35	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
12.02.16	24,00	-	181,94	181,94	0,00	78,81	58,69	20,12	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
13.02.16	24,00	-	181,57	181,57	0,00	78,92	58,98	19,94	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
14.02.16	24,00	-	182,06	182,06	0,00	79,10	58,94	20,16	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
15.02.16	24,00	-	180,16	180,16	0,00	79,87	59,19	20,68	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
16.02.16	24,00	-	176,54	176,54	0,00	80,20	58,72	21,48	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
17.02.16	24,00	-	177,16	177,16	0,00	80,33	58,73	21,60	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
18.02.16	24,00	-	180,33	180,33	0,00	80,48	59,08	21,40	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
19.02.16	24,00	-	183,52	183,52	0,00	80,58	59,45	21,13	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
20.02.16	24,00	-	189,76	189,76	0,00	80,82	60,10	20,72	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
21.02.16	24,00	-	191,00	191,00	0,00	81,02	60,27	20,75	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
22.02.16	24,00	-	190,56	190,56	0,00	80,88	60,13	20,75	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
23.02.16	24,00	-	191,06	191,06	0,00	80,92	60,46	20,46	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
Среднее	24,00	-	181,96	181,96	-	82,46	60,53	21,92	7,00	5,00	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Итого	744,00		5640,62	5640,62	0,00						123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.01.16 02:00	13009,22	13012,73	0,00	-	0,00	-	283,70	-	-
24.02.16 02:00	18651,86	18655,37	0,00	-	0,00	-	407,43	-	-

Период расчета по среднему: сток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ 28 ФЕВ 2016 ОТРЕГИСТРИРОВАН

печать энергосбыта

«____» _____ г.

ПОДПИСЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ