Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-										29,45	1,46	27,99	30,27	1,46	28,81	-	76,89	17,05	2,24			2,24
25.01.16	24,00	-										23,89	1,64	22,25	24,54	1,64	22,90	-	76,82	20,32	1,80			1,80
26.01.16	24,00	-										23,33	1,76	21,57	23,98	1,76	22,22	-	76,41	22,68	1,74			1,74
27.01.16	24,00	-										23,59	1,87	21,72	24,22	1,87	22,35	-	74,71	24,79	1,72			1,72
28.01.16	24,00	-										24,40	2,18	22,22	25,00	2,18	22,82	-	74,48	27,60	1,76			1,76
29.01.16	24,00	-										24,08	2,46	21,62	24,70	2,46	22,24	-	74,88	27,93	1,73			1,73
30.01.16	24,00	-										26,05	2,46	23,59	26,71	2,46	24,25	-	75,11	27,91	1,89			1,89
31.01.16	24,00	-										27,26	2,31	24,95	27,98	2,31	25,67	-	75,36	27,24	1,99			1,99
01.02.16	24,00	-										24,11	2,45	21,66	24,72	2,45	22,27	-	74,75	28,39	1,73			1,73
02.02.16	24,00	-										24,42	2,58	21,84	25,05	2,58	22,47	-	75,03	28,92	1,76			1,76
03.02.16	24,00	-										23,95	2,55	21,40	24,58	2,55	22,03	-	75,16	29,12	1,73			1,73
04.02.16	24,00	-										22,87	2,52	20,35	23,48	2,52	20,96	-	75,51	28,10	1,66			1,66
05.02.16	24,00	-										23,78	3,30	20,48	24,41	3,30	21,11	-	75,68	33,93	1,69			1,69
06.02.16	24,00	-										20,51	0,59	19,92	20,95	0,59	20,36	-	69,39	19,17	1,41			1,41
07.02.16	24,00	-										25,13	0,42	24,71	25,69	0,42	25,27	-	69,66	12,14	1,75			1,75
08.02.16	24,00	-										25,40	1,31	24,09	26,03	1,31	24,72	-	72,73	21,56	1,82			1,82
09.02.16	24,00	-										26,48	2,05	24,43	27,18	2,05	25,13	-	77,55	27,84	1,99			1,99
10.02.16	24,00	-										22,46	2,24	20,22	23,04	2,24	20,80	-	75,63	26,00	1,64			1,64
11.02.16	24,00	-										24,82	1,75	23,07	25,46	1,75	23,71	-	75,08	24,30	1,82			1,82
12.02.16	24,00	-										23,83	1,82	22,01	24,42	1,82	22,60	-	74,52	25,16	1,73			1,73
13.02.16	24,00	-										25,11	1,84	23,27	25,79	1,84	23,95	-	75,89	23,45	1,86			1,86
14.02.16	24,00	-										28,13	1,71	26,42	28,86	1,71	27,15	-	75,75	24,83	2,09			2,09
15.02.16	24,00	-										22,92	1,84	21,08	23,49	1,84	21,65	-	74,81	24,96	1,67			1,67
16.02.16	24,00	-										23,31	1,75	21,56	23,92	1,75	22,17	-	75,75	23,40	1,73			1,73
17.02.16	24,00	-										23,22	1,86	21,36	23,84	1,86	21,98	-	76,26	22,67	1,73			1,73
18.02.16	24,00	-										24,54	1,75	22,79	25,17	1,75	23,42	-	76,00	22,79	1,83			1,83
19.02.16	24,00	-										24,86	1,76	23,10	25,52	1,76	23,76	-	76,01	23,36	1,85			1,85
20.02.16	24,00	-										22,70	1,92	20,78	23,29	1,92	21,37	-	75,90	24,06	1,68			1,68
21.02.16	24,00	-										23,67	1,79	21,88	24,33	1,79	22,54	-	75,79	22,78	1,76			1,76
22.02.16	24,00	-										24,28	2,02	22,26	24,91	2,02	22,89	-	76,08	25,06	1,80			1,80
23.02.16	24,00	-										28,44	1,54	26,90	29,18	1,54	27,64	-	75,14	21,39	2,10			2,10
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55	1,92	22,63	25,18	1,92	23,26	-	75,12	24,48	1,80	-	-	1,80
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	760,99	59,50	701,49	780,71	59,50	721,21	0,00			55,69	0,00	0,00	55,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 10:00	15585,41	15585,41	1342,26	81,41	1377,56	81,41	279,31	100,19	-
	24.02.16 01:00	23873,47	23872,83	2019,99	135,16	2072,70	135,16	406,18	149,61	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **721,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.