

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 49 / СДЮН-ГВС

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2016

Договор: 9167/038.1

Узел учета: СДЮН-ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"  
Учредитель: ООО "ДомТеплоком"

Срок: Адрес: Бабьинская 49  
Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЗ:  
График: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и строч. архивы в файлах:  
Режим (Смена): 3003

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_

Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:

Т'в, гр.С = 0,27

Вычислитель: БК7-7 № 208366  
Подано: тр.(М1):  
Обратн.тр.(М2):  
тр-д. ГВС(М3):  
тр.цикл. ГВС(М4):  
тр.подпитки(У5):  
Васкельный алгоритм: змея: Ц=М1 (Ц11-М2) М3 (Ц2-М2) М4

расходомер: ПРЭМ 32  
расходомер: ПРЭМ 32  
расходомер:  
расходомер:  
расходомер:  
расходомер:

Сила= 0,2  
Сила= 0,2  
Сила= 30  
Сила=  
Сила=  
Сила=

Термопреобр.: КТСП-Н  
Термопреобр.: КТСП-Н  
Термопреобр.:  
Термопреобр.:

Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
Договорные расходы (гр.сут.), Т/сут.:

Сот=108,528  
Светл.=0  
Грех.пот.=0

Сот=108,528  
Светл.=0  
Грех.пот.=0

Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:

Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:  
Преобр. давления:

Т'в, гр.С = 0,27

Фактическое потребление за предыдущим отчетным период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподп	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.гвс.	Q.общ.
			Т	Т	Т	С																				
24.01.16	24.00	-	286,25	286,25	0,00	88,44	65,44	23,00	7,00	5,00	5,00	6,61													6,61	
25.01.16	24.00	-	289,84	289,84	0,00	84,98	63,67	21,31	7,00	5,00	5,00	6,19													6,19	
26.01.16	24.00	-	297,87	297,87	0,00	82,36	62,69	19,67	7,00	5,00	5,00	5,88													5,88	
27.01.16	24.00	-	299,62	299,62	0,00	81,11	62,71	18,40	7,00	5,00	5,00	5,53													5,53	
28.01.16	24.00	-	301,61	301,61	0,00	79,18	61,80	17,38	7,00	5,00	5,00	5,26													5,26	
29.01.16	24.00	-	307,50	307,50	0,00	80,26	62,48	17,78	7,00	5,00	5,00	5,48													5,48	
30.01.16	24.00	-	310,36	310,36	0,00	81,83	63,99	17,84	7,00	5,00	5,00	5,55													5,55	
31.01.16	24.00	-	311,65	311,65	0,00	73,87	59,03	14,84	7,00	5,00	5,00	4,64													4,64	
01.02.16	24.00	-	311,31	311,31	0,00	71,47	57,10	14,37	7,00	5,00	5,00	4,48													4,48	
02.02.16	24.00	-	311,29	311,29	0,00	74,16	58,82	15,34	7,00	5,00	5,00	4,79													4,79	
03.02.16	24.00	-	310,69	310,69	0,00	73,85	58,61	15,24	7,00	5,00	5,00	4,75													4,75	
04.02.16	24.00	-	305,80	305,80	0,00	72,26	57,11	15,15	7,00	5,00	5,00	4,64													4,64	
05.02.16	24.00	-	306,12	306,12	0,00	72,48	57,18	15,30	7,00	5,00	5,00	4,69													4,69	
06.02.16	24.00	-	295,11	295,11	0,00	73,06	56,63	16,43	7,00	5,00	5,00	4,86													4,86	
07.02.16	24.00	-	295,96	295,96	0,00	73,09	56,85	16,24	7,00	5,00	5,00	4,82													4,82	
08.02.16	24.00	-	300,76	300,76	0,00	72,35	56,87	15,48	7,00	5,00	5,00	4,67													4,67	
09.02.16	24.00	-	299,58	299,58	0,00	69,20	54,94	14,26	7,00	5,00	5,00	4,28													4,28	
10.02.16	24.00	-	303,39	303,39	0,00	70,35	55,98	14,37	7,00	5,00	5,00	4,37													4,37	
11.02.16	24.00	-	281,99	280,95	0,04	65,64	52,48	13,16	7,00	5,00	5,00	3,74													3,74	
12.02.16	24.00	-	301,26	301,26	0,00	68,10	54,15	13,95	7,00	5,00	5,00	4,21													4,21	
13.02.16	24.00	-	302,16	302,16	0,00	68,23	54,99	13,84	7,00	5,00	5,00	4,19													4,19	
14.02.16	24.00	-	302,12	302,12	0,00	65,12	52,31	12,81	7,00	5,00	5,00	3,87													3,87	
15.02.16	24.00	-	302,85	302,85	0,00	70,27	55,44	14,83	7,00	5,00	5,00	4,50													4,50	
16.02.16	24.00	-	299,52	299,52	0,00	69,34	54,61	14,73	7,00	5,00	5,00	4,42													4,42	
17.02.16	24.00	-	291,28	291,28	0,00	69,50	54,17	15,33	7,00	5,00	5,00	4,47													4,47	
18.02.16	24.00	-	286,38	286,38	0,00	68,73	53,46	15,27	7,00	5,00	5,00	4,38													4,38	
19.02.16	24.00	-	292,78	292,78	0,00	73,32	57,00	16,32	7,00	5,00	5,00	4,79													4,79	
20.02.16	24.00	-	295,53	295,53	0,00	72,74	56,84	15,90	7,00	5,00	5,00	4,71													4,71	
21.02.16	24.00	-	293,38	293,38	0,00	70,46	55,26	15,20	7,00	5,00	5,00	4,47													4,47	
22.02.16	24.00	-	290,12	290,12	0,00	70,50	55,24	15,16	7,00	5,00	5,00	4,41													4,41	
23.02.16	24.00	-	292,64	292,64	0,00	67,13	53,02	14,11	7,00	5,00	5,00	4,14													4,14	
Среднее	24.00	-	299,24	299,22	0,02	73,33	57,43	15,90	7,00	5,00	5,00	4,77													4,77	
Итого	744,00	-	9276,32	9275,68	0,64								147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75

Подразия счетчиков на момент	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M4)	Q.СДЮ (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
Синий датчик:	24.02.16 01:00	15885,41	15855,41	1342,26	81,41	1377,56	81,41	279,31	100,79	-
Корректировка на температуру холодной воды		15879,94	15849,94	1342,26	81,41	1377,56	81,41	279,31	100,79	-
Итого по приборам учета:										

Период расчета по среднему:  
Объем теплотоплива, расчитанный по среднему:  
Период превышения 12:  
Корректировка на температуру холодной воды

Среднее:  
Итого по приборам учета:

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
0,27 °C = 0,00 Гкал/ч  
147,75 Гкал/ч

АО "ДомТеплоком"  
Филиал "Энергосбыт"  
Управління по обслуживанию КУУТЗ

АО "ДомТеплоком"  
Управление по обслуживанию КУУТЗ

28 ФЕВ 2016

Отрегулировать температуру