Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	73,82	73,82	0,00	93,48	48,00	45,48	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
25.01.16	24,00	-	76,39	76,39	0,00	91,18	48,44	42,74	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
26.01.16	24,00	-	76,99	76,99	0,00	89,47	48,45	41,02	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
27.01.16	24,00	-	78,30	78,17	0,13	89,06	49,38	39,68	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
28.01.16	24,00	-	78,17	78,04	0,13	85,37	48,78	36,59	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
29.01.16	24,00	-	78,30	78,30	0,00	84,32	48,44	35,88	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
30.01.16	24,00	-	77,88	77,88	0,00	83,45	48,39	35,06	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
31.01.16	24,00	-	77,82	77,82	0,00	80,49	47,59	32,90	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
01.02.16	24,00	-	78,17	78,17	0,00	79,38	46,88	32,50	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
02.02.16	24,00	-	78,48	78,48	0,00	79,89	47,21	32,68	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
03.02.16	24,00	-	79,67	79,67	0,00	80,78	48,00	32,78	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
04.02.16	24,00	-	79,15	78,69	0,46	79,86	47,20	32,66	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
05.02.16	24,00	-	78,16	78,16	0,00	79,92	46,96	32,96	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
06.02.16	24,00	-	77,58	77,58	0,00	79,74	46,16	33,58	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
07.02.16	24,00	-	78,52	78,52	0,00	79,84	46,41	33,43	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
08.02.16	24,00	-	79,15	79,15	0,00	79,83	46,70	33,13	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
09.02.16	24,00	-	79,97	79,97	0,00	79,75	47,07	32,68	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
10.02.16	24,00	-	79,31	79,31	0,00	79,06	47,01	32,05	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
11.02.16	24,00	-	79,85	79,85	0,00	78,66	47,07	31,59	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
12.02.16	24,00	-	79,72	79,72	0,00	77,80	46,53	31,27	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
13.02.16	24,00	-	79,69	79,69	0,00	77,91	46,60	31,31	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
14.02.16	24,00	-	79,50	79,50	0,00	78,09	46,54	31,55	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
15.02.16	24,00	-	78,51	78,51	0,00	78,84	46,65	32,19	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
16.02.16	24,00	-	76,86	76,86	0,00	79,16	46,16	33,00	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
17.02.16	24,00	-	77,19	77,19	0,00	79,28	45,85	33,43	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
18.02.16	24,00	-	78,58	78,58	0,00	79,45	46,24	33,21	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
19.02.16	24,00	-	79,30	79,30	0,00	79,56	46,66	32,90	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
20.02.16	24,00	-	79,02	77,38	1,64	79,78	46,68	33,10	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
21.02.16	24,00	-	78,37	76,21	2,16	79,97	46,79	33,18	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
22.02.16	24,00	-	78,70	75,35	3,35	79,85	46,76	33,09	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
23.02.16	24,00	-	78,75	78,75	0,00	79,90	46,97	32,93	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
Среднее	24,00	-	78,38	78,13	0,25	81,39	47,18	34,21	7,00	5,00	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
Итого	744,00		2429,87	2422,00	7,87						83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	4034,62	3964,91	0,00	-	0,00	-	144,80	-	-
	24.02.16 02:00	6465,09	6387,51	0,00	-	0,00	-	228,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
« » _____ г.