Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: Договор: 9069.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 52 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	82,48	82,48	0,00	92,98	48,85	44,13	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
25.01.16	24,00	-	85,71	85,71	0,00	91,42	49,76	41,66	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
26.01.16	24,00	-	85,12	85,12	0,00	89,20	49,31	39,89	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
27.01.16	24,00	-	86,01	86,01	0,00	88,75	50,00	38,75	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
28.01.16	24,00	-	84,58	84,58	0,00	85,62	49,49	36,13	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
29.01.16	24,00	-	85,00	85,00	0,00	83,77	48,97	34,80	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
30.01.16	24,00	-	84,12	84,12	0,00	83,87	49,17	34,70	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
31.01.16	24,00	-	84,46	84,46	0,00	80,67	48,40	32,27	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
01.02.16	24,00	-	84,03	84,03	0,00	78,62	47,36	31,26	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
02.02.16	24,00	-	84,00	84,00	0,00	79,55	47,62	31,93	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
03.02.16	24,00	-	85,51	85,51	0,00	80,02	48,27	31,75	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
04.02.16	24,00	-	84,93	84,93	0,00	79,68	47,80	31,88	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
05.02.16	24,00	-	83,79	83,79	0,00	79,55	47,40	32,15	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
06.02.16	24,00	-	82,58	82,58	0,00	79,26	46,47	32,79	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
07.02.16	24,00	-	83,14	83,14	0,00	79,41	46,61	32,80	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
08.02.16	24,00	-	83,71	83,71	0,00	79,31	47,18	32,13	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
09.02.16	24,00	-	84,58	84,58	0,00	79,53	47,77	31,76	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
10.02.16	24,00	-	84,17	84,17	0,00	78,94	47,99	30,95	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
11.02.16	24,00	-	84,20	84,20	0,00	78,52	47,83	30,69	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
12.02.16	24,00	-	84,21	84,21	0,00	77,17	47,14	30,03	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
13.02.16	24,00	-	83,95	83,95	0,00	77,54	47,34	30,20	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
14.02.16	24,00	-	84,30	84,30	0,00	77,33	47,21	30,12	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
15.02.16	24,00	-	83,89	83,89	0,00	78,57	47,61	30,96	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
16.02.16	24,00	-	81,89	81,89	0,00	78,54	47,11	31,43	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
17.02.16	24,00	-	80,57	80,57	0,00	78,83	46,39	32,44	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
18.02.16	24,00	-	82,72	82,72	0,00	78,85	46,71	32,14	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
19.02.16	24,00	-	83,80	83,80	0,00	79,21	47,17	32,04	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
20.02.16	24,00	-	83,58	83,58	0,00	79,21	47,33	31,88	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
21.02.16	24,00	-	83,13	83,13	0,00	79,60	47,44	32,16	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
22.02.16	24,00	-	83,01	83,01	0,00	79,32	47,18	32,14	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
23.02.16	24,00	-	83,50	83,50	0,00	79,54	47,51	32,03	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
Среднее	24,00	-	83,89	83,89	-	81,04	47,82	33,23	7,00	5,00	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	744,00		2600,67	2600,67	0,00						86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	9189,16	9186,98	0,00	-	0,00	-	264,00	-	-
	24.02.16 02:00	11790,02	11787,84	0,00	-	0,00	-	1350,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,51** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

«____» _____ г.