Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	89,32	89,32	0,00	95,16	49,83	45,33	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
25.01.16	24,00	-	92,32	92,32	0,00	92,69	50,16	42,53	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
26.01.16	24,00	-	92,71	92,71	0,00	90,91	50,04	40,87	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
27.01.16	24,00	-	94,15	94,15	0,00	90,46	51,08	39,38	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
28.01.16	24,00	-	93,77	93,25	0,52	86,64	50,39	36,25	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
29.01.16	24,00	-	93,96	93,96	0,00	85,64	50,06	35,58	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
30.01.16	24,00	-	93,67	93,67	0,00	84,65	49,98	34,67	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
31.01.16	24,00	-	93,50	93,50	0,00	81,63	49,01	32,62	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
01.02.16	24,00	-	93,72	93,72	0,00	80,56	48,46	32,10	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
02.02.16	24,00	-	94,02	94,02	0,00	81,05	48,71	32,34	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
03.02.16	24,00	-	95,18	95,18	0,00	81,99	49,25	32,74	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
04.02.16	24,00	-	94,52	94,52	0,00	81,06	48,61	32,45	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
05.02.16	24,00	-	93,50	93,50	0,00	81,13	48,25	32,88	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
06.02.16	24,00	-	92,93	92,93	0,00	80,99	47,38	33,61	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
07.02.16	24,00	-	93,89	93,89	0,00	81,06	47,76	33,30	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
08.02.16	24,00	-	94,62	94,62	0,00	81,05	48,21	32,84	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
09.02.16	24,00	-	95,37	95,37	0,00	80,95	48,41	32,54	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
10.02.16	24,00	-	95,13	95,13	0,00	80,23	48,32	31,91	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
11.02.16	24,00	-	95,41	95,41	0,00	79,82	48,40	31,42	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
12.02.16	24,00	-	95,12	95,12	0,00	78,97	48,08	30,89	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
13.02.16	24,00	-	94,99	94,99	0,00	79,07	47,92	31,15	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
14.02.16	24,00	-	95,29	95,29	0,00	79,27	47,91	31,36	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
15.02.16	24,00	-	94,11	94,11	0,00	80,05	48,09	31,96	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
16.02.16	24,00	-	92,02	92,02	0,00	80,40	47,60	32,80	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
17.02.16	24,00	-	92,41	92,41	0,00	80,53	47,34	33,19	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
18.02.16	24,00	-	94,26	94,26	0,00	80,67	47,62	33,05	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
19.02.16	24,00	-	95,27	95,27	0,00	80,76	47,94	32,82	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
20.02.16	24,00	-	94,88	94,88	0,00	80,99	47,94	33,05	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
21.02.16	24,00	-	94,44	94,44	0,00	81,19	47,95	33,24	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
22.02.16	24,00	-	94,25	94,25	0,00	81,06	47,96	33,10	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
23.02.16	24,00	-	94,50	94,50	0,00	81,10	48,10	33,00	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
Среднее	24,00	-	93,98	93,96	0,02	82,64	48,61	34,03	7,00	5,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
Итого	744,00		2913,23	2912,71	0,52						99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.01.16 00:00	4796,46	4800,72	0,00	-	0,00	-	169,47	-	-
24.02.16 00:00	7709,69	7713,43	0,00	-	0,00	-	268,66	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 99,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
« » _____ г.