Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	143,41	126,43	16,98	94,52	51,59	42,93	7,00	5,00	5,57	15,65	-	-	16,23	-	16,23	-	93,99	-	1,47			7,05
25.01.16	24,00	-	145,54	130,68	14,86	91,91	51,79	40,12	7,00	5,00	5,38	13,55	-	-	14,03	-	14,03	-	91,07	-	1,24			6,62
26.01.16	24,00	-	144,58	131,28	13,30	90,15	51,72	38,43	7,00	5,00	5,17	12,05	-	-	12,48	-	12,48	-	89,67	-	1,08			6,25
27.01.16	24,00	-	148,37	133,54	14,83	89,37	52,68	36,69	7,00	5,00	5,02	13,62	-	-	14,08	-	14,08	-	88,66	-	1,21			6,23
28.01.16	24,00	-	147,92	133,16	14,76	85,49	51,83	33,66	7,00	5,00	4,61	13,51	-	-	13,92	-	13,92	-	84,75	-	1,15			5,75
29.01.16	24,00	-	101,48	95,68	5,80	83,98	49,53	34,45	7,00	5,00	2,94	12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	71,00	-	0,86			3,80
30.01.16	24,00	-	147,19	133,69	13,50	83,36	51,02	32,34	7,00	5,00	4,38	13,01	-	-	13,40	-	13,40	-	82,85	-	1,08			5,46
31.01.16	24,00	-	149,77	132,56	17,21	80,63	50,45	30,18	7,00	5,00	4,06	16,70	-	-	17,18	-	17,18	-	79,96	-	1,34			5,40
01.02.16	24,00	-	146,87	132,71	14,16	79,92	49,89	30,03	7,00	5,00	4,03	13,63	-	-	14,02	-	14,02	-	79,79	-	1,09			5,12
02.02.16	24,00	-	146,68	132,99	13,69	80,38	50,10	30,28	7,00	5,00	4,08	13,16	-	-	13,52	-	13,52	-	80,13	-	1,06			5,13
03.02.16	24,00	-	148,12	134,96	13,16	81,19	50,82	30,37	7,00	5,00	4,14	12,73	-	-	13,09	-	13,09	-	80,99	-	1,03			5,17
04.02.16	24,00	-	147,46	133,63	13,83	80,43	50,05	30,38	7,00	5,00	4,11	13,33	-	-	13,71	-	13,71	-	80,13	-	1,07			5,18
05.02.16	24,00	-	145,84	132,24	13,60	80,47	49,79	30,68	7,00	5,00	4,10	13,13	-	-	13,50	-	13,50	-	80,12	-	1,05			5,16
06.02.16	24,00	-	146,22	131,39	14,83	80,50	48,94	31,56	7,00	5,00	4,19	14,42	-	-	14,84	-	14,84	-	80,18	-	1,16			5,34
07.02.16	24,00	-	149,33	133,01	16,32	80,45	49,30	31,15	7,00	5,00	4,19	15,89	-	-	16,34	-	16,34	-	80,18	-	1,28			5,46
08.02.16	24,00	-	147,88	134,05	13,83	80,38	49,67	30,71	7,00	5,00	4,16	13,33	-	-	13,75	-	13,75	-	80,13	-	1,07			5,23
09.02.16	24,00	-	149,53	134,96	14,57	80,16	49,91	30,25	7,00	5,00	4,14	13,99	-	-	14,38	-	14,38	-	79,79	-	1,12			5,26
10.02.16	24,00	-	148,34	134,62	13,72	79,37	49,89	29,48	7,00	5,00	4,03	13,19	-	-	13,57	-	13,57	-	78,91	-	1,04			5,07
11.02.16	24,00	-	148,64	135,07	13,57	78,89	49,89	29,00	7,00	5,00	3,97	13,07	-	-	13,41	-	13,41	-	78,30	-	1,02			4,99
12.02.16	24,00	-	147,97	134,62	13,35	78,21	49,48	28,73	7,00	5,00	3,90	13,07	-	-	13,40	-	13,40	-	77,90	-	1,02			4,92
13.02.16	24,00	-	148,66	134,35	14,31	78,29	49,50	28,79	7,00	5,00	3,90	13,96	-	-	14,32	-	14,32	-	78,06	-	1,09			4,99
14.02.16	24,00	-	151,71	134,60	17,11	78,57	49,60	28,97	7,00	5,00	3,94	16,67	-	-	17,14	-	17,14	-	78,47	-	1,31			5,25
15.02.16	24,00	-	147,12	133,08	14,04	79,26	49,77	29,49	7,00	5,00	3,96	13,67	-	-	14,06	-	14,06	-	78,84	-	1,08			5,04
16.02.16	24,00	-	144,23	130,26	13,97	79,62	49,31	30,31	7,00	5,00	3,99	13,57	-	-	13,93	-	13,93	-	79,27	-	1,08			5,06
17.02.16	24,00	-	144,94	130,81	14,13	79,74	49,01	30,73	7,00	5,00	4,07	13,66	-	-	14,03	-	14,03	-	79,42	-	1,08			5,15
18.02.16	24,00	-	146,56	133,12	13,44	79,88	49,26	30,62	7,00	5,00	4,13	12,86	-	-	13,22	-	13,22	-	79,58	-	1,03			5,15
19.02.16	24,00	-	148,11	134,43	13,68	79,96	49,70	30,26	7,00	5,00	4,14	12,86	-	-	13,24	-	13,24	-	79,74	-	1,03			5,17
20.02.16	24,00	-	149,72	134,05	15,67	80,23	49,70	30,53	7,00	5,00	4,16	14,96	-	-	15,38	-	15,38	-	79,94	-	1,20			5,36
21.02.16	24,00	-	148,28	133,14	15,14	80,41	49,60	30,81	7,00	5,00	4,19	14,12	-	-	14,55	-	14,55	-	80,13	-	1,13			5,33
22.02.16	24,00	-	147,88	132,85	15,03	80,28	49,47	30,81	7,00	5,00	4,18	14,02	-	-	14,43	-	14,43	-	79,96	-	1,12			5,31
23.02.16	24,00	-	149,34	133,24	16,10	80,31	49,75	30,56	7,00	5,00	4,17	15,03	-	-	15,49	-	15,49	-	79,98	-	1,20			5,37
Среднее	24,00	-	146,05	131,78	14,27	81,82	50,10	31,72	7,00	5,00	4,23	13,82	-	-	14,23	-	14,23	-	81,03	-	1,12	-	-	5,35
Итого	744,00		4527,69	4085,20	442,49						130,98	428,52	0,00	0,00	441,01	0,00	441,01	0,00			34,77	0,00	0,00	165,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	36377,03	32485,64	3783,31	-	3863,69	-	737,37	-	-
	24.02.16 01:00	40905,36	36571,27	4212,02	-	4304,90	-	903,08	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **441,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 ФЕВ 2016 г.