Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Вычислитель:	ВКТ-7 № 207819			
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	143,42	123,79	19,63	95,10	49,79	45,31	7,00	5,00	5,62	19,71	-	19,71	20,46	-	20,46	-	94,72	-	1,87			7,49
25.01.16	24,00	-	140,31	124,52	15,79	92,98	49,30	43,68	7,00	5,00	5,46	15,78	-	15,78	16,35	-	16,35	-	92,65	-	1,46			6,92
26.01.16	24,00	-	142,72	124,73	17,99	90,13	48,75	41,38	7,00	5,00	5,17	18,16	-	18,16	18,79	-	18,79	-	89,56	-	1,63			6,79
27.01.16	24,00	-	79,87	72,63	7,24	83,46	50,96	32,50	7,00	5,00	1,72	24,58	-	24,58	24,94	-	24,94	-	51,19	-	1,25			2,97
28.01.16	24,00	-	112,02	94,38	17,64	76,08	43,34	32,74	7,00	5,00	3,02	20,32	-	20,32	20,79	-	20,79	-	69,47	-	1,41			4,43
29.01.16	24,00	-	144,22	127,57	16,65	83,73	47,62	36,11	7,00	5,00	4,60	16,92	-	16,92	17,40	-	17,40	-	83,48	-	1,41			6,01
30.01.16	24,00	-	145,86	128,70	17,16	82,68	47,87	34,81	7,00	5,00	4,45	17,65	-	17,65	18,17	-	18,17	-	82,12	-	1,45			5,90
31.01.16	24,00	-	148,23	128,93	19,30	80,40	47,45	32,95	7,00	5,00	4,20	20,05	-	20,05	20,59	-	20,59	-	80,09	-	1,61			5,81
01.02.16	24,00	-	147,01	129,03	17,98	77,67	46,12	31,55	7,00	5,00	4,00	18,91	-	18,91	19,43	-	19,43	-	77,66	-	1,47			5,47
02.02.16	24,00	-	147,07	129,26	17,81	79,03	46,55	32,48	7,00	5,00	4,17	18,34	-	18,34	18,84	-	18,84	-	79,01	-	1,45			5,61
03.02.16	24,00	-	147,12	129,02	18,10	78,28	46,29	31,99	7,00	5,00	4,13	18,18	-	18,18	18,66	-	18,66	-	78,35	-	1,42			5,55
04.02.16	24,00	-	146,02	127,34	18,68	78,00	45,44	32,56	7,00	5,00	4,14	18,85	-	18,85	19,36	-	19,36	-	77,98	-	1,47			5,61
05.02.16	24,00	-	144,02	125,49	18,53	78,02	45,22	32,80	7,00	5,00	4,13	18,43	-	18,43	18,94	-	18,94	-	77,99	-	1,44			5,57
06.02.16	24,00	-	143,01	124,05	18,96	77,69	44,23	33,46	7,00	5,00	4,16	18,80	-	18,80	19,28	-	19,28	-	77,71	-	1,46			5,62
07.02.16	24,00	-	147,50	124,07	23,43	77,90	44,60	33,30	7,00	5,00	4,15	23,17	-	23,17	23,82	-	23,82	-	78,19	-	1,81			5,96
08.02.16	24,00	-	145,41	124,64	20,77	78,23	45,16	33,07	7,00	5,00	4,13	20,69	-	20,69	21,24	-	21,24	-	78,26	-	1,62			5,75
09.02.16	24,00	-	147,07	128,75	18,32	78,53	46,03	32,50	7,00	5,00	4,19	18,29	-	18,29	18,78	-	18,78	-	78,55	-	1,44			5,63
10.02.16	24,00	-	145,86	126,94	18,92	77,54	45,74	31,80	7,00	5,00	4,05	18,88	-	18,88	19,36	-	19,36	-	77,40	-	1,46			5,51
11.02.16	24,00	-	143,01	123,73	19,28	76,85	44,97	31,88	7,00	5,00	3,96	19,08	-	19,08	19,59	-	19,59	-	76,79	-	1,47			5,43
12.02.16	24,00	-	142,82	123,26	19,56	76,31	44,58	31,73	7,00	5,00	3,93	19,30	-	19,30	19,81	-	19,81	-	76,34	-	1,47			5,41
13.02.16	24,00	-	142,91	123,00	19,91	76,29	44,60	31,69	7,00	5,00	3,93	19,53	-	19,53	20,03	-	20,03	-	76,36	-	1,49			5,42
14.02.16	24,00	-	145,65	122,41	23,24	76,66	44,41	32,25	7,00	5,00	3,97	22,83	-	22,83	23,42	-	23,42	-	77,06	-	1,76			5,74
15.02.16	24,00	-	142,91	123,42	19,49	78,63	45,28	33,35	7,00	5,00	4,13	19,29	-	19,29	19,83	-	19,83	-	78,71	-	1,52			5,65
16.02.16	24,00	-	143,99	123,60	20,39	78,84	45,17	33,67	7,00	5,00	4,19	20,16	-	20,16	20,72	-	20,72	-	78,83	-	1,59			5,78
17.02.16	24,00	-	143,90	124,39	19,51	78,55	44,98	33,57	7,00	5,00	4,21	19,11	-	19,11	19,63	-	19,63	-	78,59	-	1,50			5,71
18.02.16	24,00	-	143,78	124,18	19,60	78,46	44,82	33,64	7,00	5,00	4,21	19,21	-	19,21	19,74	-	19,74	-	78,48	-	1,51			5,72
19.02.16	24,00	-	141,51	123,38	18,13	78,31	44,88	33,43	7,00	5,00	4,16	17,76	-	17,76	18,25	-	18,25	-	78,28	-	1,39			5,55
20.02.16	24,00	-	144,37	123,46	20,91	78,69	44,93	33,76	7,00	5,00	4,20	20,55	-	20,55	21,11	-	21,11	-	78,68	-	1,62			5,82
21.02.16	24,00	-	145,61	123,07	22,54	78,33	44,74	33,59	7,00	5,00	4,17	22,00	-	22,00	22,60	-	22,60	-	78,40	-	1,73			5,90
22.02.16	24,00	-	145,00	122,89	22,11	77,75	44,61	33,14	7,00	5,00	4,12	21,57	-	21,57	22,16	-	22,16	-	77,81	-	1,68			5,80
23.02.16	24,00	-	145,85	122,71	23,14	77,87	44,79	33,08	7,00	5,00	4,09	22,68	-	22,68	23,30	-	23,30	-	78,02	-	1,77			5,86
Среднее	24,00	-	141,55	122,49	19,06	79,90	45,91	33,99	7,00	5,00	4,15	19,64	-	19,64	20,17	-	20,17	-	78,60	-	1,54	-	-	5,69
Итого	744,00		4388,05	3797,34	590,71						128,73	608,78	0,00	608,78	625,39	0,00	625,39	0,00			47,63	0,00	0,00	176,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	25680,52	22390,89	3504,73	-	3581,94	-	636,83	-	-
	24.02.16 02:00	30066,67	26188,18	3573,69	-	4207,51	-	813,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,39** куб.м.

ПРИБОРЫ ЕСТЬ У СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать для документов ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.