Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 66-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 92,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	134,68	102,24	32,44	96,02	52,74	43,28	7,00	5,00	4,28	34,07	-	-	35,45	-	35,45	-	95,87	-	3,27			7,55
25.01.16	24,00	-	134,20	105,92	28,28	93,29	53,01	40,28	7,00	5,00	4,13	29,90	-	-	31,04	-	31,04	-	93,07	-	2,79			6,92
26.01.16	24,00	-	136,65	106,19	30,46	91,69	52,95	38,74	7,00	5,00	3,97	32,14	-	-	33,33	-	33,33	-	91,58	-	2,95			6,92
27.01.16	24,00	-	138,29	107,87	30,42	91,15	54,05	37,10	7,00	5,00	3,86	32,17	-	-	33,33	-	33,33	-	90,98	-	2,93			6,79
28.01.16	24,00	-	138,69	107,57	31,12	87,17	52,85	34,32	7,00	5,00	3,56	32,80	-	-	33,88	-	33,88	-	86,94	-	2,86			6,41
29.01.16	24,00	-	136,98	107,79	29,19	86,48	52,23	34,25	7,00	5,00	3,57	30,72	-	-	31,74	-	31,74	-	86,47	-	2,66			6,22
30.01.16	24,00	-	139,43	107,44	31,99	85,23	51,79	33,44	7,00	5,00	3,47	33,58	-	-	34,64	-	34,64	-	84,97	-	2,85			6,33
31.01.16	24,00	-	141,36	107,10	34,26	82,23	50,56	31,67	7,00	5,00	3,26	35,98	-	-	37,05	-	37,05	-	82,01	-	2,95			6,21
01.02.16	24,00	-	138,36	107,59	30,77	81,47	49,77	31,70	7,00	5,00	3,27	32,55	-	-	33,51	-	33,51	-	81,55	-	2,66			5,92
02.02.16	24,00	-	136,42	107,95	28,47	81,83	49,81	32,02	7,00	5,00	3,32	30,25	-	-	31,14	-	31,14	-	81,81	-	2,48			5,79
03.02.16	24,00	-	138,58	109,22	29,36	82,79	50,64	32,15	7,00	5,00	3,38	31,07	-	-	32,02	-	32,02	-	82,80	-	2,57			5,95
04.02.16	24,00	-	138,88	108,35	30,53	81,80	49,78	32,02	7,00	5,00	3,32	32,41	-	-	33,37	-	33,37	-	81,78	-	2,65			5,97
05.02.16	24,00	-	119,45	93,83	25,62	81,84	49,51	32,33	7,00	5,00	2,87	27,67	-	-	28,50	-	28,50	-	81,77	-	2,26			5,14
06.02.16	24,00	-	138,81	106,71	32,10	81,67	48,44	33,23	7,00	5,00	3,40	33,95	-	-	34,95	-	34,95	-	81,60	-	2,77			6,17
07.02.16	24,00	-	139,91	107,58	32,33	81,80	48,91	32,89	7,00	5,00	3,39	34,20	-	-	35,22	-	35,22	-	81,78	-	2,80			6,19
08.02.16	24,00	-	138,07	108,55	29,52	81,81	49,50	32,31	7,00	5,00	3,36	31,40	-	-	32,35	-	32,35	-	81,82	-	2,57			5,93
09.02.16	24,00	-	137,84	109,22	28,62	81,67	49,86	31,81	7,00	5,00	3,33	30,43	-	-	31,35	-	31,35	-	81,60	-	2,49			5,82
10.02.16	24,00	-	138,46	108,66	29,80	80,97	49,76	31,21	7,00	5,00	3,25	31,61	-	-	32,53	-	32,53	-	80,91	-	2,56			5,81
11.02.16	24,00	-	137,29	109,17	28,12	80,38	49,69	30,69	7,00	5,00	3,22	29,92	-	-	30,80	-	30,80	-	80,23	-	2,40			5,62
12.02.16	24,00	-	137,43	108,89	28,54	79,75	48,98	30,77	7,00	5,00	3,20	30,41	-	-	31,27	-	31,27	-	79,73	-	2,43			5,63
13.02.16	24,00	-	138,47	108,56	29,91	79,76	48,76	31,00	7,00	5,00	3,22	31,76	-	-	32,67	-	32,67	-	79,77	-	2,53			5,76
14.02.16	24,00	-	140,56	108,74	31,82	80,08	48,85	31,23	7,00	5,00	3,24	33,73	-	-	34,68	-	34,68	-	80,19	-	2,71			5,95
15.02.16	24,00	-	138,38	107,42	30,96	80,72	48,96	31,76	7,00	5,00	3,26	32,91	-	-	33,86	-	33,86	-	80,65	-	2,66			5,92
16.02.16	24,00	-	137,77	104,93	32,84	81,13	48,53	32,60	7,00	5,00	3,28	34,64	-	-	35,68	-	35,68	-	81,10	-	2,81			6,09
17.02.16	24,00	-	136,33	105,47	30,86	81,21	48,40	32,81	7,00	5,00	3,32	32,69	-	-	33,66	-	33,66	-	81,17	-	2,66			5,97
18.02.16	24,00	-	137,12	107,32	29,80	81,31	48,66	32,65	7,00	5,00	3,36	31,66	-	-	32,60	-	32,60	-	81,25	-	2,57			5,93
19.02.16	24,00	-	140,13	108,28	31,85	81,51	49,22	32,29	7,00	5,00	3,34	33,83	-	-	34,83	-	34,83	-	81,55	-	2,76			6,10
20.02.16	24,00	-	138,69	107,94	30,75	81,75	49,20	32,55	7,00	5,00	3,36	32,71	-	-	33,71	-	33,71	-	81,73	-	2,68			6,03
21.02.16	24,00	-	137,89	107,44	30,45	81,90	49,17	32,73	7,00	5,00	3,36	32,48	-	-	33,43	-	33,43	-	81,90	-	2,66			6,02
22.02.16	24,00		138,90	107,89	31,02	81,72	49,20	32,52	7,00	5,00	3,35	33,01	-	-	33,99	-	33,99	-	81,73	-	2,70	-	-	6,05
23.02.16	24,00		138,90	107,89	31,02	81,72	49,20	32,52	7,00	5,00	3,35	33,01	-	-	33,99	-	33,99	-	81,73	-	2,70	-	-	6,05
Среднее	24,00	-	137,51	107,09	30,43	83,35	50,10	33,25	7,00	5,00	3,41	32,25	-	-	33,24	-	33,24	-	83,29	-	2,69	-	-	6,10
Итого	744,00		4262,93	3319,71	943,21						105,83	999,65	0,00	0,00	1030,57	0,00	1030,57	0,00			83,31	0,00	0,00	189,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1030,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 28 ФЕВ 2016 г.